

Załącznik NK3



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział w Tarnowie  
ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów  
tel. 14 632 31 00, faks 14 632 31 11

Zakład w Lublinie  
ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin  
tel. 81 445 21 00, faks 81 445 21 33

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie  
ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lubl

13910.2014.DG

Wpłynęło dn. 26-06-2014  
Przyjęto przez:  
Iwona Świder



071009TAQ

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie  
Wydział Realizacji Inwestycji  
ul. Krochmalna 13J  
20-401 Lublin

Wasz znak: IR-KP-3.5332.5.2014.7  
Nasz znak: KSGIV/OTE/68b/070/2/14

Lublin, 17.06.2014 r.

Dot.: uzgodnienia planowanej inwestycji i wydania warunków technicznych zabezpieczenia istniejącej infrastruktury gazowniczej w związku planowaną budową miejsc postojowych oraz chodnika wzdłuż ul. Rusałka w Lublinie.

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.06.2014 r. w sprawie określenia warunków technicznych dla planowanej inwestycji drogowej w rejonie jw. PSG sp. z o.o. Oddział w Tarnowie Zakład w Lublinie informuje, iż:

1. Uzgadniamy planowaną inwestycję budowy miejsc postojowych oraz chodnika wzdłuż ul. Rusałka w Lublinie – bez konieczności przebudowy oraz dodatkowego zabezpieczenia istniejącej infrastruktury gazowniczej średniego ciśnienia (gazociąg dn 90 PE).
2. Należy zachować istniejące przykrycie, oznakowanie sieci gazowej (słupki znacznikowe, tabliczki). Skrzynki uliczne (od sączków wężowych i armatury) dostosować do projektowanej niwelety terenu. W miejscach, gdzie istniejący teren będzie obniżany lub znacząco podwyższany, należy dokonać ewentualnej przebudowy sieci gazowej polegającej na jej zagłębieniu tak, aby zachować przykrycie na poziomie ok. 1,0 m. W takim wypadku należy wystąpić o odrębne warunki techniczne przebudowy.
3. Projektowane zabruki (chodnik) nad gazociągiem muszą być wykonane z nawierzchni łatwo rozbieralnej i przepuszczalnej (np. kostka brukowa). W pasie szerokości 1,0 m, którego linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu, nawierzchnia powinna być wykonana na podbudowie przepuszczalnej (np. tłuczeń).
4. Zastrzegamy sobie bezwzględne prawo do rozebrania nawierzchni nad gazociągiem w przypadku prowadzenia prac eksploatacyjnych, włączeniowych i awaryjnych lub stwierdzenia jakiegokolwiek nieszczelności.
5. Projektowanie i realizacja innego uzbrojenia podziemnego oraz elementów zagospodarowania terenu, tzn. zbliżenia i skrzyżowania z istniejącą siecią gazową, winny być wykonane w sposób bezkolizyjny w stosunku do istniejącej infrastruktury gazowniczej ze szczególnym uwzględnieniem następujących przepisów i norm:
  - Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie” (Dz. U. 2013.640 z dnia 04.06.2013 r.),
  - zapisów normy PN-91/M-34501 „Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi. Wymagania”.
6. Na 7 dni przed rozpoczęciem robót należy bezwzględnie powiadomić w formie pisemnej Rejon Dystrybucji Gazu w Lublinie.
7. Podczas prowadzenia prac ziemnych w pobliżu istniejącej infrastruktury gazowniczej zachować szczególną ostrożność, a w bezpośredniej bliskości prace



- prować ręcznie, pod nadzorem pracownika RDG (po wcześniejszym powiadomieniu o odkryciu gazociągu lub jego armatury).
8. W przypadku uszkodzenia infrastruktury gazowniczej nasz Zakład wykona niezbędne prace naprawcze na koszt Inwestora.

*Sprawę w Zakładzie w Lublinie prowadzi Dział Eksploatacji.*

*W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Piotrem Tomaszewskim – tel. 81 44 52 248 lub [piotr.tomaszewski@tamow.psgaz.pl](mailto:piotr.tomaszewski@tamow.psgaz.pl).*

Z poważaniem

Z-ca DYREKTORA  
ds. Dystrybucji

Mikołaj Główna

*J. Zygorski*

**Do wiadomości:**

- RDG Lublin w.e.
- OTE a/a