

# Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

## Wydział Zamówień Publicznych

ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 57 10, fax: 81 466 5701  
e-mail: [zamowienia@zdm.lublin.eu](mailto:zamowienia@zdm.lublin.eu), [www.zdm.bip.lublin.eu](http://www.zdm.bip.lublin.eu)

ZP-PS.221.1.44.2014

Lublin, dnia 15.10.2014 r.

### DO ZAINTERESOWANYCH

*Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzór i rozliczanie robót przy realizacji zadania: Budowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2399L – ul. Lubelskiego Lipca '80 w Lublinie, na odcinku od skrzyżowania z ul. Muzyczną do skrzyżowania z al. J. Piłsudskiego wraz z obiektem mostowym nad ul. Dworcową, rozbudowa drogi powiatowej nr 2372L – ul. Młyńskiej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Dworcową (łącznie ze skrzyżowaniem) do zakończenia jej przebiegu w rejonie Pl. Bychawskiego (bez połączenia ulic), przebudowa drogi gminnej nr 106246L – ul. Dworcowej, na odcinku od wjazdu na teren Targów Lubelskich do ul. Młyńskiej.***

Zamawiający informuje, że w w/w postępowaniu wpłynęły zapytania. Poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami:

#### 1. Pytanie:

Prosimy o wyjaśnienie zapisu z p. 3.3.6. SIWZ „Prowadzenie Niezależnego Certyfikowanego Laboratorium do badań kontrolnych wykonywanych robót przewidzianych w SST”. Czy Oferent ma być właścicielem lub współwłaścicielem „Niezależnego Certyfikowanego Laboratorium”, czy może powierzyć obowiązki wynikające z zakresu przedmiotu zamówienia innym podmiotom w ramach podwykonawstwa?

#### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Wykonawca nie musi być właścicielem lub współwłaścicielem laboratorium. Obowiązki wynikające z zakresu przedmiotu zamówienia (w tym obowiązek prowadzenia laboratorium), Wykonawca może powierzyć do realizacji innym podmiotom w ramach podwykonawstwa, przy zachowaniu wytycznych w tym zakresie zawartych w SIWZ oraz we wzorze umowy.


#### 2. Pytanie:

Prosimy o wyjaśnienie słowa „certyfikowanego” użytego w p. 3.3.6 SIWZ. Czy Zamawiający ma na myśli akredytację badań Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) czy dopuszczalna jest akredytacja z innych Państw np. z niemieckiego Die Deutsche Akkreditierungsstelle? Czy według powyższego zapisu Wykonawca winien posiadać akredytację na następujące rodzaje badań PN-EN 12697-1:2012 p. B:1.2 i Załącznik D; PN-EN 12697-2+A1:2008; PN-EN 933-1:2012; PN-EN 12697-5:2010; PN-EN 12697-6:2012; PN-EN 12697-8:2005 p. 4; Moduł odkształcenia zakres: (0,01 – 0,35) MPa, metoda: obciążeń płytą VSS, wskaźnik odkształcenia (z obliczeń) wg PN-S-02205:1998 zał B; wskaźnik zagęszczenia (Is), zakres: 0,85 – 1,1, metoda cylindra wciskanego wg BN-77/8931-12; wytrzymałość na ściskanie, zakres siły: (25-1500) kN wg PN-EN 12390-3:2011+AC:2012, PN-EN 12350-1:2011;



**ROZWÓJ  
POLSKI WSCHODNIEJ**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



odporność kruszywa na rozdrabnianie metoda: Los Angeles wg PN-EN 1097-2:2010 pkt 5? Prosimy o precyzyjne wskazanie rodzajów badań na które „*Niezależne Certyfikowane Laboratorium*” ma posiadać akredytację – zapis z SIWZ jest zbyt ogólny. Jednostka certyfikująca pn. PCA akredytuje konkretne badania a nie laboratorium (jako całość)

**Odpowiedź:**

Przez „certyfikowane” laboratorium należy rozumieć laboratorium posiadające akredytację PCA Polskiego Centrum Akredytacji, na prowadzenie badań określonych do wykonania w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza prowadzenie różnych rodzajów badań w różnych laboratoriach. Decydującym jest posiadanie przez laboratorium akredytacji PCA na konkretny rodzaj badań, które prowadzi to laboratorium.

**3. Pytanie:**

Czy w przypadku, gdy Oferent zawrze Umowę z laboratorium spełniającym wymagania Zamawiającego w zakresie przewidzianym w SIWZ musi uwzględnić je w „Oświadczeniu o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca powierzy podwykonawcom” stanowiącym załącznik nr 8 do Oferty.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z pkt 3.3.6. SIWZ prowadzenie Niezależnego Certyfikowanego Laboratorium należy do zakresu przedmiotowego zamówienia. Jeżeli Wykonawca ma zamiar powierzyć część przedmiotu zamówienia do realizacji podwykonawcom powinien, tę część wskazać załączniku do oferty, o którym mowa w pkt. 10.8.3. SIWZ, tj. w oświadczeniu o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca powierzy podwykonawcom.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na powyższe pytania, Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) modyfikacji uległy następujące zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączników:

**1) § 5 ust. 4 pkt 9) wzoru umowy (zał. nr 9 do SIWZ) otrzymuje brzmienie:**

9) *Przez „certyfikowane” laboratorium należy rozumieć laboratorium posiadające akredytację PCA Polskiego Centrum Akredytacji, na prowadzenie badań określonych do wykonania w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza prowadzenie różnych rodzajów badań w różnych laboratoriach. Decydującym jest posiadanie przez laboratorium akredytacji PCA na konkretny rodzaj badań, które prowadzi to laboratorium.*

**2) do SIWZ dodaje się punkt 3.9. o następującym brzmieniu:**

*3.9. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza zastosowanie przez wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez zamawiającego.*



## Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

---

3) terminy składania ofert i otwarcia ofert wskazane w punkcie 11 SIWZ ulegają zmianie. Nowe terminy składania i otwarcia ofert:

Składanie ofert – do dnia 20.10.2014 r. do godziny 11:30.

Otwarcie ofert – w dniu 20.10.2014 r. o godzinie 12:00.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

DYREKTOR  
Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie  
*inż. Kazimierz Pidek*

W załączeniu:  
1. Wzór umowy.



**ROZWÓJ  
POLSKI WSCHODNIEJ**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO

