

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5710, fax: 81 466 5701
e-mail: zamowienia@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

ZP-PS.221.1.21.2015

Lublin, dnia 10.04.2015 r.

Do zainteresowanych

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **budowę odcinka ul. Wapowskiego w Lublinie (od km 0+013,16 do km 0+116,26)**.

Zamawiający informuje, że w w/w postępowaniu wpłynęło następujące zapytanie, poniżej treść zapytania wraz z odpowiedzią:

1. (1) Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie różnic pomiędzy dokumentacją a przedmiarem ww. inwestycji:

a) z zakresu budowy linii kablowych:

- w projekcie wykonawczy jest:

kabel YHY 5x16 – 141 m

słup uliczny – 4 szt.

- w kosztorysie ofertowym jest:

kabel YKY 5x16 – 368,15 m

kabel YKY 4x35 – 354,0 m

słup uliczny – 9 szt.

b) oraz z zakresu kanalizacji:

- w projekcie wykonawczym jest:

rura GRP \varnothing 600 – 103 mb

wpusty deszczowe – 4 szt.

przykanaliki do studni SD5 i SD6

- w przedmiarze jest:

rura GRP \varnothing 600 – 93,10 mb

wpusty deszczowe – brak

przykanaliki do studni SD5 i SD6 - brak

Odpowiedź nr 1

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez zamieszczenie skorygowanych opracowań technicznych: przedmiarów robót i kosztorysów ofertowych w zakresie branży sanitarnej (kanalizacja) i elektrycznej (linie kablowe). Zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 31.03.2015 r. przedmiary i kosztorysy ofertowe dotyczące w/w branż są nieaktualne.

Nowe, aktualne i obowiązujące: przedmiary i kosztorysy ofertowe w załączeniu.

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Z up. Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie
ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Przygotowania Inwestycji

mgr inż. Mirosław Łuciuk