



Sekretariat
tel. 81 532 37 56
fax 81 532 19 10

Centrala
tel. 81 532 42 81

Biurowisko
Obsługa Klienta
al. J. Piłsudskiego 15
20-407 Lublin
tel./fax 81 532 01 80

Pogotowie Wod.-Kan.
tel. 81 534 19 94
tel. 994

Baza Zemborzyska
ul. Zemborzyska 114a
20-445 Lublin
tel. 81 744 36 41
fax 81 744 32 80

Oczyszczalnia
Ścieków "Hajdów"
ul. Łagiewnicka 5
20-228 Lublin
tel. 81 746 01 01
fax 81 746 03 33

Centralne
Laboratorium
ul. Zawilcowa 10
20-245 Lublin
tel. 81 746 03 24
fax 81 746 30 83

Dział Zamówień
Publicznych
tel. 81 532 42 81
www.288



EMAS
Zweryfikowany
system zarządzania
środowiskowego
REG. NO. PL-2.06-002-33



AB 383

Miejskie Przedsiębiorstwo Wod i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
ul. Krochmalna 13J 20-401 Lublin

6024.2015.DG


Wpłynęło dn. 27-03-2015
Przyjęto przez:
Małgorzata Wilk



07100GB9X

KT/5004-228/2015

Lublin, 18.03.2015



Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Wydział Realizacji Inwestycji
ul. Krochmalna 13j
20-401 Lublin

Dotyczy: ~~warunków~~ **warunków technicznych wod.-kan. w związku z budową odcinka ul. Głównej w Lublinie.**

Odpowiadając na wystąpienie w sprawie jw. podajemy warunki techniczne wod. – kan. związane z budową układu drogowego i odwodnieniem ulicy.

I. Odwodnienie

1. Odwodnienie projektowanego układu drogowego należy projektować w oparciu o Koncepcję programowo - przestrzenną kanalizacji deszczowej w zachodniej części m. Lublina (APRO 2007r.).
2. Zgodnie z ww. opracowaniami odwodnienie przebudowywanego odcinka ulicy wiąże się z budową kanału DA-7 ϕ 0,8m, z wylotem do rz. Czechówki i podczyszczalnią ścieków deszczowych.
3. O warunki wprowadzenia ścieków deszczowych do rzeki należy wystąpić do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie (ul. Bursaki 17).
4. Należy uzyskać wymagane pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie ścieków deszczowych do rzeki oraz budowę urządzeń wodnych.
5. Do podczyszczalni i studni na kanałach poza pasem drogowym należy przewidzieć możliwość dojazdu sprzętu ciężkiego (dla samochodów o nacisku 8t na oś).
6. Na kanalizacji deszczowej stosować włazy z zamknięciem ryglowym oraz wpusty deszczowe z osadnikiem oraz z zawiasem i rygłem.
7. Projektowane stropy i włazy studni należy projektować do planowanego obciążenia ruchem (min. 40t).
8. Nie wyrażamy zgody na odprowadzanie wód deszczowych do sieci kanalizacji sanitarnej.

II. Budowa drogi

1. W związku z budową układu drogowego, w którym znajduje się sieć wodociągowa oraz sieć kanalizacji sanitarnej (w rejonie skrzyżowania z ul. Wądołą) należy dokonać analizy jej bezkolizyjnego usytuowania względem elementów zagospodarowania pasa drogowego, a w przypadku kolizji należy je rozwiązać na etapie projektu budowlanego.
2. Pozostające w rejonie objętym projektowaniem stropy i włazy studni w pasie drogowym należy dostosować do planowanego obciążenia ruchem (min. 40t).
3. Naziemne elementy uzbrojenia. należy dostosować do projektowanej geometrii i niwelety ulic. Rozwiązania w tym zakresie należy przedstawić w dokumentacji projektowej przedkładanej do uzgodnienia.

kapitał zakładowy, stan na dzień 24.10.2014 r.: 279.634.200,00 PLN

KRS 0000017728, SR LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE
Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI W-I Gosp. KRS
REGON 430981982 NIP 712-015-02-95

PeKaO S.A. III O/Lublin 28 1240 2382 1111 0010 0273 1404

III. Dodatkowe wymagania i informacje

1. Przy projektowaniu uwzględnić wymagania zawarte w „Wytocznych technicznych do projektowania i realizacji sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych” (dostępnych na stronie internetowej www.mpwik.lublin.pl lub w Biurze Obsługi Klienta).
2. Przy opracowywaniu dokumentacji projektant zobowiązany jest do:
 - skorzystania z materiałów archiwalnych dotyczących istniejącego i projektowanego uzbrojenia wod-kan. w rejonie objętym projektowaniem, znajdujących się w archiwum technicznym MPWiK Sp. z o.o.
 - inwentaryzacji stanu istniejącego na podstawie wizji lokalnej w terenie.
3. Lokalizacja sieci i przyłączy wod.-kan. podlega opiniowaniu przez Zespół ds. Koordynacji Dokumentacji Projektowej UM Lublin.
4. Projekt budowlany podlega uzgodnieniu z MPWiK Sp. z o.o.
5. Niniejsze warunki pozostają aktualne przez okres jednego roku od daty ich wydania i należy je załączyć do projektu przedstawianego do uzgodnienia.
6. W sprawach dotyczących warunków technicznych można kontaktować się z Działem Technicznym MPWiK, al. Piłsudskiego 15, budynek B, pokój nr 123 (tel. 81-532-42-81 wew. 207).

Otrzymują:

1. Adresat +zał. graf.
2. a/a

Dyrektor Techniczny
i Obsługi Klienta
mgr inż. Jolanta Tiznadel

