

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5710, fax: 81 466 5701
e-mail: zamowienia@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

ZP-PS.221.1.30.2015

Lublin, dnia 22.05.2015 r.

Do zainteresowanych

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy Dziewanny na odcinku od sklepu LIDL do posesji nr 17 w Lublinie związanej z wymianą krawężników, nawierzchni jezdni, budową miejsc postojowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego.**

Zamawiający informuje, że w w/w postępowaniu wpłynęły następujące zapytania, poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami:

1. W punkcie 2.2 Programu Funkcjonalno - Użytkowego „Wymagania do realizacji” Zamawiający wymaga, aby roboty związane z przebudową ul. Dziewanny miały trwałość określoną zgodnie z Załącznikiem nr 5 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430, z późniejszymi zmianami).

Powyższy załącznik został uchylony rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17.02.2015 zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 10.03.2015 poz. 329 rozdział 3 pkt 28). Prosimy o ustosunkowanie się do powyższej zmiany.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) dokonuje zmiany zapisów SIWZ, poprzez modyfikację treści punktu 2.2. PFU „Wymagania do realizacji” (zał. nr 1 do SIWZ), który otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający wymaga, aby roboty drogowe związane z przebudową ul. Dziewanny miały trwałość co najmniej 10 lat.”

Nowy, aktualny i obowiązujący program funkcjonalno - użytkowy w załączeniu.

2. Czy Zamawiający przewiduje wymianę armatury naziemnej urządzeń uzbrojenia podziemnego?

Odpowiedź nr 2

Przewiduje się dokonanie regulacji istniejącego uzbrojenia naziemnego i urządzeń podziemnych znajdujących się w nawierzchni przebudowywanej jezdni oraz wymiany istniejących włączów studni kanalizacyjnych na typ ciężki (40 ton), w sytuacji, gdy takie nie zostały zastosowane.

W związku z powyższym Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) dokonuje zmiany zapisów SIWZ, poprzez modyfikację treści punktu 2.2.2.5. PFU „Wymagania do realizacji w odniesieniu do instalacji uzbrojenia podziemnego.”

Nowy, aktualny i obowiązujący program funkcjonalno - użytkowy w załączeniu.

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie

inż. Kazimierz Pidek