

# Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

## Wydział Zamówień Publicznych

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5710, fax: 81 466 5701  
e-mail: [zamowienia@zdm.lublin.eu](mailto:zamowienia@zdm.lublin.eu), [www.zdm.lublin.eu](http://www.zdm.lublin.eu)

ZP-PS.221.1.39.2015

Lublin, dnia 02.07.2015 r.

### Do zainteresowanych

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni ulicy Andrzeja Struga w Lublinie.**

Zamawiający informuje, że w w/w postępowaniu wpłynęło następujące zapytanie, poniżej treść zapytania wraz z odpowiedzią:

1. Prosimy o wyjaśnienie czy do produkcji mieszanki mineralno – asfaltowej AC 8S PMB 45/80 wg WT - 2:2010 oraz AC 16W 50/70 wg WT – 2:2010 należy zastosować kruszywo łamane, granulowane, bazaltowe, klasy I, gatunek I, zgodnie z dokumentacją projektową „Odtworzenie nawierzchni w związku z budową sieci kanalizacji deszczowej w ul. Struga w Lublinie” czy zgodnie z załączonymi do SIWZ Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi?

#### Odpowiedź nr 1

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne nie określają rodzaju kruszyw użytych do produkcji mieszanki mineralno - asfaltowej. Rodzaj tych kruszyw określa dokumentacja techniczna.

W związku z powyższym do obliczenia ceny ofertowej należy przyjąć mieszanki mineralno – asfaltowe AC 8S PMB 45/80 wg WT - 2:2010 oraz AC 16W 50/70 wg WT – 2:2010, do produkcji których należy zastosować kruszywa łamane, granulowane, bazaltowe, klasa I, gatunek I zarówno w warstwie ścieralnej jak i wiążącej, zgodnie z dokumentacją projektową.

Zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

DYREKTOR  
Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie

  
inż. Kazimierz Pidek