

# Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

## Wydział Zamówień Publicznych

ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 57 10, fax: 81 466 5701  
e-mail: [zamowienia@zdm.lublin.eu](mailto:zamowienia@zdm.lublin.eu), [www.zdm.bip.lublin.eu](http://www.zdm.bip.lublin.eu)

ZP-PS.221.1.57.2015

Lublin, dnia 15.10.2015 r.

### <DO ZAINTERESOWANYCH>

*Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę drogi w ulicy Opolan w Lublinie na odcinku ul. Strumykowa – ul. Morawian – ul. Strumykowa wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem drogowym, siecią wodo-ciągową z przyłączami, przyłączami kanalizacji sanitarnej, przebudową sieci gazowej, sieci energetycznych i teletechnicznych.*

**Informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania.  
Poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami :**

**1. Pytanie:**

Konstrukcja wyniesionych przejść dla pieszych ukazanych w projekcie stałej organizacji ruchu na rysunku nr 3 jest inna od tej przedstawionej na rysunku 6.1 w projekcie budowlano-wykonawczym branży drogowej. Prosimy o ujednoczenie rozwiązań.

**Odpowiedź:**

**Należy przyjąć rozwiązanie wg rys. 3 organizacji ruchu.**

**2. Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie asfaltów 50/70 lub 70/100 w mieszance AC 11S KR2 na warstwę ścieralną zgodnie z tablicą nr 2 strona 73 w SST D-05.03.05a?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dopuszcza do zastosowania asfaltu 50/70 lub 70/100. Należy zastosować asfalty wg opisu przekroju normalnego.**

**Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

**DYREKTOR**  
**Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie**

**inż. Kazimierz Pidek**