



UWAGA:  
Obwody odpływowe wyprowadzić na tablicę z materiału izolacyjnego ze śrubami M8.  
Końce kabli zarobić końcówkami oczkowymi z otworem na śrubę M8.

Jednostka projektowa:  
**TECHART** Maciej Kubiński  
ul. Pielgrzymia 4/3, 20-502 Lublin  
e-mail: biuro@techart-lublin.pl

**PHILIPS** PHILIPS Lighting Polska  
ul. Kossaka 150  
64-920 Pila

Inwestor:  
Zarząd Dróg i Mostów  
w Lublinie  
20-401 Lublin  
ul. Krochmalna 13j

**PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY**  
Zasilanie i sterowanie oświetleniem ulicznym  
Szafa oświetleniowa Sz.O.122

Data: Grudzień 2014 r.

Projektował: mgr. inż. Maciej Kubiński  
Opracował: mgr. inż. Maciej Kubiński  
Sprawdził:  
Rysunek: Schemat zasilania i sterowania  
Szafa oświetleniowa Sz.O.122

Rysunek nr:

E1