

Oświadczam, że w projekcie budowlanym i wykonawczym w zakresie **sieci gazowej** w ramach projektu przebudowy skrzyżowania ulic: Al. Solidarności, Al. Sikorskiego i ul. Gen. B. Ducha, użyte nazwy własne materiałów są w celu przedstawienia możliwego rozwiązania. Oświadczam się, że można zastosować asortyment innych producentów ale o parametrach nie gorszych niż te przedstawione w projekcie. W szczególności są to:

Użyty w projekcie asortyment	Minimalne parametry jakie musi spełniać zamiennik:
Płozы typ „R” i „BR” np. „Integra”	Płozы dystansowe z tworzywa sztucznego o wymiarach zgodnych z projektem wykonawczym
Taśma POLYKEN 955-28, 942-30	Taśma ochrony mechanicznej w trójwarstwowym systemie zabezpieczenia antykorozyjnego o parametrach zgodnych z projektem wykonawczym
Mieszanka „Grunton”	Gotowa mieszanka betonowa o płynnej konsystencji, samozagęszczalna o wytrzymałości do 10 Mpa. Po stwardnieniu w całej objętości wykazująca jednorodne parametry zbliżone do zagęszczonego gruntu lub chudego betonu

mgr inż. Zofia Rogowska
 Uprawnienia budowlane do projektowania
 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej
 w zakresie instalacji sanitarnych
 nr ewid. 163/85

Kraków, dnia 10.10.2015r.



 /podpis projektanta/