

[illegible]

Komorę wykonać jako żelbetową z betonu klasy C35/45, wodooodporna (W8), mrozoodporna (F-150), mało nasiąkliwą poniżej 5%, z włazem kanałowym żeliwny na zatrzask kl.D400

SWECO 

09-2015

Spec: