

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 57 10, fax: 81 466 5701
e-mail: zamowienia@zdm.lublin.eu, www.zdm.bip.lublin.eu

ZP-PS.221.1.35.2016

Lublin, dnia 25.05.2016 r.

<DO ZAINTERESOWANYCH>

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę drogi gminnej nr 106419L – ulicy Liliowej na odcinku od ul. Tulipanowej do ul. Uroczej w Lublinie wraz z przebudową i budową: sieci kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej z przyłączami, budową oświetlenia drogowego i sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, przebudową linii energetycznych kablowych SN i nN oraz linii napowietrznej oświetlenia drogowego oraz zabezpieczeniem istniejącej sieci telekomunikacyjnej kolidujących z projektowaną inwestycją drogową.

Informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania.

Poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami:

1. Czy Zamawiający wymaga na w/w zadaniu, zastosowanie rur kamionkowych kielichowych wewnątrz glazurowanych DN200 mm systemu C z uszczelką EPDM, o wytrzymałości 40kN/m, produkowanych zgodnie z normą PN EN 295.

Odpowiedź:

Zgodnie z projektem budowlanym i SST do realizacji kanalizacji sanitarnej należy zastosować rury i kształtki kamionkowe DN 150 i DN 200, wg normy PN-EN 295-1, o następujących parametrach:

- kwasowość pH 2-12,
- glazurowane obustronnie,
- łączone za pomocą kielicha z zintegrowaną uszczelką,
- pierścień uszczelki odporny na działanie ścieków sanitarnych i tłuszczów,
- gładkość ścian $K=0,02$ do $0,05$,
- wytrzymałość na zginanie 34kN/m dla DN 150 i 32 kN/m dla DN 200,
- aproba techniczna do stosowania w ciągach komunikacyjnych.

W przypadku, jeżeli Wykonawca pragnie się powołać w ofercie na zastosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, jest zobligowany do załączenia do oferty dokumentów wymienionych w pkt 10.8.5. - 10.8.7. SIWZ.

Jednocześnie informuję, że na bieżącym etapie postępowania Zamawiający nie prowadzi oceny równoważności poszczególnych materiałów i rozwiązań, które chcą zaproponować Wykonawcy. Przedmiotową ocenę Zamawiający przeprowadzi po upływie terminu składania ofert, na podstawie załączonych do ofert dokumentów.

2. Czy zamawiający na przedmiotowej inwestycji w celu minimalizacji liczby złączy wymaga zastosowania rur kamionkowych w odcinkach 2,5m.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur kamionkowych w odcinkach 2,5 m.

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie

inż. Kazimierz Piątek