


Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Tarnowie
ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
tel. 14 632 31 00, faks 14 632 31 11

Zakład w Lublinie
ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin
tel. 81 445 21 00, faks 81 445 21 33

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin
8351.2016.DG
Wpłynęło dn. 29-04-2016
Przyjęto przez:
Małgorzata Wilk

071000C53

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
SSP ds. realizacji inwestycji
przy udziale mieszkańców
ul. Krochmalna 13J
20-401 Lublin

Wasz znak: DR-IR-UM.5330.2.1.2016.3
Nasz znak: PSG6IV/ZTI/68b/040/2/16

Lublin, 26.04.2016 r.

Dot.: uzgodnienia inwestycji i warunków technicznych zabezpieczenia infrastruktury gazowniczej w związku z planowaną przebudową układu drogowego (poszerzenie jezdni) ul. Romantycznej (sięgacz) w Lublinie.

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.04.2016 r. oraz w nawiązaniu do dotychczasowej korespondencji (nasze pismo PSG6IV/ZTI/68c/036/2/16 z dnia 08.04.2016) w sprawie określenia warunków technicznych dla planowanej inwestycji drogowej w rejonie jw. PSG sp. z o.o. Oddział w Tarnowie Zakład w Lublinie informuje, iż:

1. Biorąc pod uwagę przedstawione przez Państwa argumenty uzgadniamy planowane poszerzenie ul. Romantycznej (sięgacz) zgodnie z przedstawionym rozwiązaniem projektowym drogowym – bez konieczności przebudowy oraz dodatkowego zabezpieczenia istniejącej infrastruktury gazowniczej.
2. Wyrażamy zgodę na lokalizację istniejącej sieci gazowej niskiego ciśnienia Dn 110 stal w docelowej jezdni (po poszerzeniu) pod warunkiem, że projektowane zabruki nad istniejącymi gazociągami, będą wykonane z nawierzchni łatwo rozbieralnej (np. kostka brukowa lub płyty ażurowe) na podbudowie przepuszczalnej (np. tłuczniowej).
3. Należy zachować istniejące przykrycie, oznakowanie sieci gazowej (słupki znacznikowe, tabliczki). Skrzynki uliczne (od sączków wężowych i armatury) dostosować do projektowanej niwelety terenu. W miejscach, gdzie istniejący teren będzie obniżany lub znacząco podwyższany, należy dokonać ewentualnej przebudowy sieci gazowej polegającej na jej zagłębieniu tak, aby zachować przykrycie na poziomie ok. 1,0 m. W takim przypadku należy wystąpić o niezależne warunki techniczne przebudowy.
4. Zastrzegamy sobie bezwzględne prawo do rozebrania nawierzchni nad gazociągami w przypadku prowadzenia prac eksploatacyjnych, włączeniowych i awaryjnych lub stwierdzenia jakiegokolwiek nieszczelności.
5. Projektowanie innego uzbrojenia podziemnego oraz elementów zagospodarowania terenu, tzn. zbliżenia i skrzyżowania z istniejącą siecią gazową, winny być

wykonane w sposób bezkolizyjny w stosunku do istniejącej infrastruktury gazowniczej ze szczególnym uwzględnieniem następujących przepisów i norm:

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie” (Dz. U. 2013.640 z dnia 04.06.2013 r.),
 - zapisów normy PN-91/M-34501 „Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi. Wymagania”.
6. Na 7 dni przed rozpoczęciem robót należy bezwzględnie powiadomić w formie pisemnej Rejon Dystrybucji Gazu w Lublinie.
 7. Po zgłoszeniu robót RDG dokona analizy zakresu prac i ich wpływu na sieć gazową oraz zdecyduje o ewentualnej konieczności nadzoru i odbioru tych prac.
 8. Podczas prowadzenia prac ziemnych w pobliżu istniejącego gazociągu i przyłączy zachować szczególną ostrożność, a w bezpośredniej bliskości prace prowadzić ręcznie, pod nadzorem pracownika RDG (po wcześniejszym powiadomieniu o odkryciu gazociągu, przyłączy lub armatury).
 9. W przypadku uszkodzenia infrastruktury gazowniczej nasz Zakład wykona niezbędne prace naprawcze na koszt Inwestora.

Sprawę w Zakładzie w Lublinie prowadzi Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Piotrem Tomaszewskim – tel. 81 44 52 248 lub piotr.tomaszewski@tamow.psgaz.pl.

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU
ds. Technicznych

Mirosław Główka

Do wiadomości:

- RDG Lublin w.e.
- ZTI a/a

Kapany 16