

# Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

## Wydział Zamówień Publicznych

ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 57 10, fax: 81 466 5701  
e-mail: [zamowienia@zdm.lublin.eu](mailto:zamowienia@zdm.lublin.eu), [www.zdm.bip.lublin.eu](http://www.zdm.bip.lublin.eu)

ZP-PS.221.1.42.2016

Lublin, dnia 08.06.2016 r.

### << DO ZAINTERESOWANYCH >>

**DOTYCZY:** postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Gorczańskiej oraz zjazdów przy ul. Świętokrzyskiej w Lublinie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.**

Uprzejmie informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

1. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z pkt 2.2.2.1 PFU Zamawiający wymaga wykonania warstwy wyrównawczej z AC 11 W D 50/70 ze skał magmowych o minimalnej grubości 4 cm, co jednoznacznie wskazuje, że opisana warstwa lokalnie będzie miała większą grubość.

**Odpowiedź:**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) dokonuje zmiany SIWZ i przekazuje zaktualizowany Program Funkcjonalno-Użytkowy (zał. nr 1 do SIWZ) w powyższym zakresie, a warstwa wyrównawcza powinna mieć 4 cm grubości.

2. W nawiązaniu do pkt 2.2.2.1 b) PFU, prosimy o jednoznaczną informację w jaki sposób należy oszacować powierzchnie „nienośnych bądź zniszczonych warstw podbudowy” które zostają odkryte dopiero po wykonaniu frezowania korekcyjnego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotem zamówienia jest zadanie typu zaprojektuj i wybuduj. Tym samym Wykonawca odpowiada za opracowanie dokumentacji jak i wykonanie robót budowlanych. Projektant opracowując dokumentację powinien wykonać ją w sposób należyty m.in. dokonać rozpoznania struktury jezdni, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji na etapie budowy. Zamawiający jednocześnie przypomina, że zgodnie z § 11 ust. 1 obowiązującą formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe.

Pozostałe SIWZ pozostają bez zmian.

Załączniki:

- nowy aktualnie obowiązujący zał. nr 1 do SIWZ - PFU.

Z up. Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie  
**ZASTĘPCA DYREKTORA**  
ds. Przygotowania Inwestycji

*mgr inż. Mirosław Łuciuk*