



Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin

www.mpwik.lublin.pl

KT /5004-268/2013

Lublin, dn. 4.04.2013 r.

Sekretariat
tel. 81 532 37 56
fax 81 532 19 10

Centrala
tel. 81 532 42 81

Biurowisko
Obsługa Klienta
al. J. Piłsudskiego 15
20-407 Lublin
tel./fax 81 532 01 80

Pogotowie Wod.-Kan.
tel. 81 534 19 94
tel. 994

Baza Zemborzyska
ul. Zemborzyska 114a
20-445 Lublin
tel. 81 744 36 41
fax 81 744 32 80

Oczyszczalnia
Śródmiejska "Hajdów"
ul. Główna 5
20-228 Lublin
tel. 81 746 01 01
fax 81 746 03 33

Centralne
Laboratorium
ul. Zawilcowa 10
20-245 Lublin
tel. 81 746 03 24
fax 81 746 30 83

Dział Zamówień
Publicznych
tel. 81 532 42 81
wew. 288

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin

7553.2013.DG

Wpłynęło dn. 12-04-2013
Przyjęło przez:
Iwona Świder



07100XJA

**Zarząd Dróg i Mostów
w Lublinie**
ul. Krochmalna 13j
20-401 Lublin

Dotyczy: warunków technicznych tymczasowego odprowadzenia wód deszczowych z ul. Stefczyka na odcinku od projektowanej ul. Nasutowskiej do projektowanego skrzyżowania ul. Stefczyka z ul. 040kd oraz z odcinka projektowanej ul. Nasutowskiej (w rejonie skrzyżowania z ul. Stefczyka).

W odpowiedzi na wystąpienie w sprawie jw., uwzględniając informację ZDiM w Lublinie, że w budżecie Gminy Lublin na rok 2013 nie są zabezpieczone środki finansowe na pokrycie kosztów budowy docelowego odbiornika dla kanalizacji deszczowej projektowanej w ul. Nasutowskiej (w rejonie skrzyżowania z ul. Stefczyka) oraz dla kanału deszczowego istniejącego w ul. Stefczyka na odcinku od projektowanej ul. Nasutowskiej do projektowanego skrzyżowania ul. Stefczyka z ul. 040kd podajemy warunki techniczne tymczasowego odwodnienia ww. odcinków ulic:

1. Miejsce włączenia - istniejąca kanalizacja deszczowa ϕ 300 w ul. Stefczyka w rejonie skrzyżowania z ul. 040kd.
2. Wobec stanowiska Wydziału Gospodarki Komunalnej UM Lublin (pismo znak GK-IT-I.7021.2.8.2013 r.) przyjęte rozwiązania projektowe (grawitacyjne lub pompowe) powinny być poprzedzone analizą kosztów eksploatacyjnych i inwestycyjnych w nawiązaniu do przewidywanego czasu funkcjonowania systemu tymczasowego, który powinien zostać określony przez Inwestora.
3. W przypadku zastosowania pompowni wód deszczowych, jej wydajność powinna być ograniczona możliwościami przepustowymi istniejącego tymczasowego odbiornika.
Obliczenia sprawdzające przepustowość sieci kanalizacyjnej ϕ 300/400 w ul. Stefczyka jako odbiornika tymczasowego załączyć do projektu.
4. Odwodnienie tymczasowe przedmiotowego odcinka pasa drogowego ul. Stefczyka i ul. Nasutowskiej powinno zostać zrealizowane przed oddaniem do użytkowania projektowanej ulicy Nasutowskiej.
5. Projekt podlega uzgodnieniu z MPWiK.

W sprawach dotyczących warunków technicznych można kontaktować się z Działem Technicznym MPWiK Sp. z o. o. Lublin, al. Piłsudskiego 15, budynek B, pokój nr 124 (tel. 81-532-42-81 wew. 282).

Otrzymują:

1. Adresat + załącznik (pismo WGK UM Lublin)
2. Urząd Miasta Lublin, Wydział Gospodarki Komunalnej
ul. Zana 38, 20-601 Lublin
3. TS w/m
4. KP w/m
5. a/a

kapitał zakładowy, stan na dzień 11.01.2013 r.: 278 137 200,00 PLN

KRS 000017728, SR LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE

Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI W-4 Gosp. KRS

REGON 430981982 NIP 712-015-02-95

PeKaO S.A. III O/Lublin 28 1240 2382 1111 0010 0273 1404