

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 57 10, fax: 81 466 5701
e-mail: zamowienia@zdm.lublin.eu, www.zdm.bip.lublin.eu

ZP-PS.221.1.16.2018

Lublin, dnia 30.04.2018 r.

DO ZAINTERESOWANYCH

*Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy Wojennej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego.***

Zamawiający informuje, że w w/w postępowaniu wpłynęły zapytania. Poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami:

- 1. W zakresie warunku określonego w pkt. 5.2.3 SIWZ Zamawiający na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu żąda wykazania się min. 2 robotami budowlanymi w zakresie budowy, przebudowy lub remontu dróg o wartości co najmniej 250 000,00 zł brutto każda robota (pkt 5.5.1.1).
Czy Zamawiający uzna za spełnianie przez Wykonawcę ww. warunku przy wykazaniu się referencjami na 1 robotę budowlaną o wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto zamiast 2 robotami po 250 000,00 zł brutto?*

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) dokonuje modyfikacji pkt 5.5.1.1. SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„5.5.1.1. wykonania (zakończenia) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, min. jednej roboty budowlanej w zakresie budowy, przebudowy lub remontu (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) drogi o wartości co najmniej 250 000,00 zł brutto każda robota.

Zamawiający wymaga, aby warunek był spełniony w całości przez co najmniej jeden podmiot (jeden lub każdy z podmiotów musi posiadać wymagane doświadczenie).

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 4 maja 2017 r. (C-387/14) doświadczenie konsorcjanta nie powinno być traktowane jako doświadczenie całego konsorcjum. Doświadczenie konsorcjanta to wyłącznie zakres faktycznie zrealizowanych przez niego prac. Jeżeli pojedynczy członek konsorcjum chciałby powołać się na doświadczenie całego konsorcjum to powinien skorzystać ze „wsparcia” pozostałych jego członków w trybie art. 22a ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Wykonawca, który w momencie składania oferty opiera się jedynie na własnych zdolnościach, nie jest uprawniony do powoływania się na zdolności podmiotów trzecich w ramach wyjaśniania i uzupełniania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

Wartość robót w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu, natomiast w przypadku braku przeliczenia przez Wykonawcę Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg kursu średniego NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie o niniejszym zamówieniu.”

- 2.** *W zakresie warunku określonego w pkt. 5.5.1.2 SIWZ Zamawiający wymaga dysponowania narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi dostępnymi Wykonawcy, tj. wytwórnią mas bitumicznych o wydajności nie mniejszej niż 100 Mg/godz., z której będzie dostarczana mieszanka, znajdującą się w takiej odległości od terenu budowy, aby czas transportu od załadunku do wbudowania mieszanki nie przekraczał 2 godzin z jednoczesnym zachowaniem warunku właściwej temperatury wbudowania mieszanki oraz wymaganych cech jakościowych mieszanki. Czy Wykonawca nie posiadający własnej wytwórni mas bitumicznych, lecz posiadający umowę o współpracy w zakresie produkcji mas bitumicznych z właścicielem wytwórni będzie spełniał wymagania Zamawiającego?*

Odpowiedź:


Warunek udziału w postępowaniu opisany przez Zamawiającego w pkt 5.5.1.2. SIWZ nie obliguje Wykonawcy do posiadania „na własność” wytwórni mas bitumicznych, a jedynie do dysponowania przedmiotowym zasobem. Zgodnie z pkt. 5.3. SIWZ Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takim przypadku Wykonawca do oferty powinien załączyć dokument wskazany w pkt 6.3. SIWZ.

- 3.** *W zakresie warunku określonego w Programie funkcjonalno-użytkowym w Wymaganiach szczegółowych w odniesieniu do Konstrukcji nawierzchni jezdni pkt. 2.2.2.3 Zamawiający po wykonaniu frezowania korekcyjnego o średniej grubości 5 cm wymaga wykonania między innymi 4 cm warstwy ścieralnej z AC 8S PMB 45/80-55 wg WT-2014 (nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych). Czy Zamawiający pozwoli na możliwość zmiany wymagań materiału – beton asfaltowy AC 8S PMB 45/80-55 na beton asfaltowy AC 8S 50/70?*

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany proponowane przez Wykonawcę.

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie

inż. Kazimierz Pidek