

Pieczeń stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr DNS-HDiM.9020.88.1.2018

Lublin, dnia 21.06.2018r.
(miejsowość i data)

przeprowadzonej przez:

- Renata Gawron, Kierownik Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży WŚSE w Lublinie
 - upoważnienie do kontroli nr 17 z dnia 22.12.2017 r
 - upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych nr ORG.057.278.2018 z dnia 15.06.2018 r.

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez
Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 z późn. zm.), w związku art. 67 § 1 w związku art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Zespół Szkół Elektronicznych
ul. Wojciechowska 38
20-704 Lublin
tel. 81 537-15-52, fax. 525-64-46
e-mail: sekretariat@zsel.lublin.eu
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Zespół Szkół Elektronicznych – Bursa Szkolna Nr 6
ul. Wojciechowska 38
20-704 Lublin
tel. 81 537 15 50
e-mail: sekretariat@zsel.lublin.eu
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Lublin – Urząd Miasta Lublin (imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))	Zespół Szkół Elektronicznych
Plac Wł. Łokietka 1, 20-109 Lublin (adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))	ul. Wojciechowska 38, 20-704 Lublin

4. NIP	712-01-04-645 (szkoła)	REGON	000194599 (szkoła)
	9462575811 (Gmina Lublin)		431019514 (Gmina Lublin)

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Elżbieta Hanc – Dyrektor
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Nie dotyczy
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 15.06.2018 r. godz. 9¹⁵
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* Nie dotyczy
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: Brak podstaw prawnych
4. Data i godzina zakończenia kontroli 15.06.2018 r. godz. 11³⁰
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*
 - kontrola utrzymania należytego stanu higieniczno-sanitarnego pokoi mieszkalnych 60 min.
 - kontrola utrzymania należytego stanu higieniczno-sanitarnego izolatek 10 min.
 - kontrola utrzymania należytego stanu higieniczno-sanitarnego ciągów komunikacyjnych 10 min.
6. Zakres przedmiotowy kontroli
Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczących higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w placówce oświatowo-wychowawczej oraz utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości w obszarze:
 - utrzymania należytego stanu higieniczno-sanitarnego pokoi mieszkalnych,
 - utrzymania należytego stanu higieniczno-sanitarnego izolatek,
 - utrzymanie należytego stanu higieniczno-sanitarnego świetlicy,
 - utrzymania należytego stanu higieniczno-sanitarnego pomieszczeń sanitarnych oraz zapewnienia środków higieny osobistej,
 - utrzymania należytego stanu higieniczno-sanitarnego ciągów komunikacyjnych,
 - utrzymania należytego stanu higieniczno-sanitarnego terenu urządzonego wokół placówki,
 - zapewnienia orzeczeń lekarskich pracowników bursy o zdolności do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
Nie korzystano
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
 - nr i nazwa protokołu/ów*Nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*
Nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów
Nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
Orzeczenia lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych 22 pracowników (11 pracowników stanowiących personel pedagogiczny oraz 11 pracowników stanowiących personel administracyjno-gospodarczy).
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*
Nie dotyczy
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr F/HDM/09

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Organem prowadzącym Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie jest Gmina Lublin.

Postępowanie administracyjne wobec Bursy Szkolnej Nr 6 w Lublinie przez LPWIS w Lublinie nie jest prowadzone.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego

Kontrola sanitarna Bursy Szkolnej Nr 6 przeprowadzona w związku z pozyskaniem informacji przez Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie na temat zachorowań wychowanków zamieszkujących Bursę Szkolną Nr 6 przy Zespole Szkół Elektronicznych w Lublinie ul. Wojciechowska 38.

W trakcie kontroli ustalono, że w dniu 13 czerwca 2018 r. (środa) o godzinie 18.20 wychowanek bursy poinformował wychowawcę o złym samopoczuciu i wystąpieniu u niego objawów chorobowych tj.: ból brzucha, wymioty, temperatura początkowo 35,7 °C a następnie 38,1°C. Wychowawca bursy telefonicznie poinformował pogotowie ratunkowe o stanie wychowanka. Około 18.50 przybyli do bursy ratownicy medyczni, po zbadaniu ucznia zdiagnozowali „jelitówkę”. Uczeń został zabrany przez rodzica do domu. Około godziny 19 miało miejsce drugie zgłoszenie ucznia, u którego wystąpiły podobne objawy, dodatkowo z biegunką. Ostatnie zgłoszenie złego samopoczucia wychowanka nastąpiło w dniu 16 czerwca 2018 r. (piątek) o godzinie 8.20. Z informacji przekazanych przez panią wicedyrektor wynika, że łącznie objawy chorobowe typu bóle brzucha, wymioty, biegunka, gorączka wystąpiły u 22 uczniów. Z przekazanych w trakcie kontroli informacji wynika, że tylko jedna osoba była zbadana przez lekarza. W pozostałych przypadkach miała miejsce konsultacja telefoniczna z lekarzem dyżurnym opieki nocnej. Nie było osób hospitalizowanych. Wszystkie osoby, które wykazywały objawy chorobowe są mieszkańcami bursy, uczęszczającymi do Zespołu Szkół Elektronicznych, z wyjątkiem jednego ucznia, który uczęszcza do IX LO w Lublinie. W czwartek część uczniów opuściło bursę i wyjechało do domów rodzinnych. W dniu kontroli w bursie przebywały 3 osoby spośród 22, u których wystąpiły objawy chorobowe.

Limit miejsc – 180

Liczba wychowanków – 139 w tym 26 dziewcząt i 113 chłopców.

Zatrudnienie – w Bursie Nr 6 Zespołu Szkół Elektronicznych ogółem zatrudnionych jest 22 pracowników, w tym 11 osób stanowiących personel pedagogiczny i 11 osób stanowiących personel administracyjno-gospodarczy. Okazano do wglądu aktualne orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych ww. pracowników.

Budynek – Bursa Szkolna Nr 6 mieści się w wolnostojącym, dwukondygnacyjnym budynku murowanym, budowanym na cele internatu, oddanym do użytku w 1971r.

Budynek spełnia wymagania w zakresie wysokości pomieszczeń oraz usytuowania poziomu podłogi względem przyległego terenu.

W pomieszczeniach bursy zapewniona jest wentylacja grawitacyjna, za wyjątkiem izolátky nr 49 usytuowanej na parterze budynku.

Zaopatrzenie w wodę z wodociągu sieciowego, przez cały rok szkolny zapewniona bieżąca zimna i ciepła.

Odprowadzanie ścieków – do sieci kanalizacyjnej miejskiej.

Ogrzewanie centralne z sieci ciepłowniczej oraz kolektorów słonecznych zamontowanych na dachu bursy.

Teren placówki ogrodzony, ogrodzenie w dobrym stanie technicznym, dojazd do placówki utwardzony, nawierzchnia dróg, przejść równa i utwardzona, studzienki i inne zagłębienia trwale zabezpieczone.

Pokoje mieszkalne - oceniono 51 pokoi. Pokoje 3 i 4-osobowe, wyposażone w tapczany jednoosobowe, szafy ubraniowe, szafki nocne, stoliki, krzesła, wieszaki ścienne, lustro, kosz na śmieci. W pokojach zapewniona jest wentylacja grawitacyjna, oświetlenie naturalne i sztuczne jarzeniowe, punkty świetle zabezpieczone osłonami, na podłodze płytki pcv. W trakcie kontroli stwierdzono niewłaściwy stan techniczny podłogi w pokojach nr 31, 73, 75 i 86. W pokoju nr 31 na pierwszym piętrze stwierdzono brak 2 płytek pcv, 1 płytka pęknięta, 1 płytka z ubytkami w tworzywie. W pokoju nr 73, 75 i 86 stwierdzono pęknięcia w płytkach pcv oraz ubytki w tworzywie. Stan techniczny mebli i sprzętu będącego na wyposażeniu pokoi prawidłowy.

Izolátky (2) każda wyposażone w 2 tapczany jednoosobowe, szafę ubraniową, krzesła, biurko / stolik, oświetlenie naturalne i sztuczne żarowe, na podłodze płytki pcv, dywan. W izolatce na pierwszym piętrze przy pokoju nr 86 zapewniona jest wentylacja grawitacyjna oraz wydzielona jest umywalka z bieżącą zimną i ciepłą wodą. W izolatce nr 49 usytuowanej na parterze budynku stwierdzono brak wentylacji. Przy izolatce nr 49 wydzielone jest pomieszczenie higienicznosanitarne wyposażone w 1 kabinę natryskową, 1 miskę ustępową i 1 umywalkę. W pomieszczeniu ściany wyłożone glazurą, podłoga terakotą.

Świetlica zlokalizowana na parterze budynku, wyposażona w krzesła, stoły, szafy z półkami; oświetlenie naturalne i sztuczne (jarzeniowe), osłonięte, w oknach mikrowentylacja, na podłodze wykładzina dywanowa. W świetlicy znajduje się TV, komputer.

Pomieszczenia sanitarnohigieniczne na każdej kondygnacji, oddzielne dla dziewcząt i chłopców.

Pomieszczenia sanitarnohigieniczne dla dziewcząt usytuowane na I piętrze w skrzydle lewym podzielone na 2 części, w jednej części znajduje się 8 umywalk, 2 natryski, w drugiej części 4 kabiny ustępowe i umywalka.

Pomieszczenia sanitarnohigieniczne dla chłopców (3) każde podzielona na 2 części, wyposażone łącznie w 8 kabin ustępowych, 6 pisuarów, 26 umywalek, 7 kabin natryskowych.

W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych w części z natryskami zapewniona jest wentylacja grawitacyjna i mechaniczna, oświetlenie żarowe, na ścianach glazura, na podłodze terakota.

Zapewniono środki do utrzymania higieny osobistej: mydło w płynie, ręczniki papierowe, papier toaletowy.

Korytarze i klatki schodowe – oświetlenie sztuczne jarzeniowe, punkty świetlne zabezpieczone osłonami, na podłodze płytki pcv. Na I piętrze pomiędzy pokojem 37 a 33 oraz pokojem 31 a 39 płytki pcv popękane. Schody wyposażone w balustrady z poręczami zabezpieczonymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich, stopnie schodów równe, nieśliskie.

Na korytarzach w każdym skrzydle wydzielone miejsce do odpoczynku / nauki (stolik, krzesła).

Pralnia usytuowana w podpiwniczeniu. Nie oceniono pomieszczeń pralni ze względu na nieobecność osoby zatrudnionej w pralni.

Według oświadczenia Wicedyrektora szkoły Pani Mai Buczkowskiej-Gola bielizna pościelowa wymieniana jest co 2 tygodnie.

Tytoń – na terenie placówki obowiązuje zakaz palenia tytoniu, umieszczone są znaki informujące o zakazie palenia tytoniu, zakaz jest przestrzegany.

W dniu kontroli stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń i wyposażenia nie budził zastrzeżeń.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

- w obszarze utrzymania należytego stanu higieniczno-sanitarnego pokoi mieszkalnych:
- niewłaściwy stan techniczny podłogi w pokojach nr 31, 73, 75 i 86. W pokoju nr 31 na pierwszym piętrze stwierdzono brak 2 płytek pcv, 1 płytka pęknięta, 1 płytka z ubytkami w tworzywie. W pokoju nr 73, 75 i 86 stwierdzono pęknięcia w płytkach pcv oraz ubytki w tworzywie.
- w obszarze utrzymania należytego stanu higieniczno-sanitarnego izolatek:
- brak wentylacji w izolacji nr 49 usytuowanej na parterze budynku.
- w obszarze utrzymania należytego stanu higieniczno-sanitarnego ciągów komunikacyjnych:
- niewłaściwy stan techniczny podłogi na I piętrze pomiędzy pokojem 37 a 33 oraz pokojem 31 a 39 płytki pcv popękane.

Naruszono w szczególności przepisy:

- § 2, § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).
- art. 61 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.).
- § 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz. U. 2011 r., Nr 6, poz. 23).
- § 51 w zw. z § 147 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1422 z późn. zm.).

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

Nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

Wyniki kontroli omówiono z Panią Elżbietą Hanc – Dyrektorem ZSE w Lublinie, ul. Wojciechowska

2. Wniesiono/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. nie nałożono/nałożono**

grzywnę w drodze mandatu karnego na

w wysokości

słownie

(imię i nazwisko/stanowisko)

(nr mandatu karnego)

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr

z dnia

wydane przez

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczona o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

Elżbieta Hanu

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Beata Gajda

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu.....

DYREKTOR

Hanu

mgr Elżbieta Hanu

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli**

Ocena stanu sanitarnego internatu, bursy oraz innych placówek całodobowych zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania F/HDM/09
(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

