

w Lublinie

ul. Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin

tel. centr. 743-42-72 do 75

Insp. 743-46-96; fax 743-46-86

skr. poczt. 119

PROTOKÓŁ KONTROLI

DNS-HDiM.9020.78.1.2013

Lublin, dnia 26.04.2013r.

(Miejscowość i data)

przeprowadzonej przez:

- Małgorzata Kostera, st. asystenta w Oddziale Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Lublinie, upoważnienie do kontroli nr 24 z dnia 21.12.2012r.
- Anna Romaniuk, st. asystenta w Oddziale Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Lublinie, upoważnienie do kontroli nr 26 z dnia 21.12.2012r.

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j. t. Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2013r. poz. 267).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU/ OBIEKTU**I.1. Zakład/obiekt kontrolowany:** *(pełna nazwa, adres, telefon, faks):*

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4
im. Orłąt Lwowskich
ul. Tumidajskiego 6a
20-247 Lublin
tel./fax. 81 747-70-03
email: zso4@zso4lublin.pl

I.2. Właściciel /osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4
im. Orłąt Lwowskich
ul. Tumidajskiego 6a
20-247 Lublin
tel./fax 81 747-70-03
email: zso4@zso4lublin.pl

*(imię i nazwisko / pełna nazwa / inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników)
(adres zamieszkania / adres siedziby /w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników / telefon / faks)***I.3. NIP** 946-18-29-474**REGON** 4305525445**PESEL** —**I.4. Kierujący zakładem/obiektem kontrolowanym:** *(imię i nazwisko, stanowisko)*

Pan Krzysztof Szulej – Dyrektor szkoły

I.5. Przedstawiciel zakładu/obiekту w obecności, którego przeprowadzono kontrolę* *(imię i nazwisko, stanowisko)*

Pan Krzysztof Szulej – Dyrektor szkoły

I.6. Inne osoby w obecności, których przeprowadzono kontrolę* *(imię i nazwisko, ewentualnie adres):*

Nie dotyczy

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI**II.1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli:** 26.04.2013r. godz. 10⁰⁰

II.2. Zakres przedmiotowy kontroli:

Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w placówce oświatowej, przestrzegania zasad postępowania z substancjami chemicznymi i ich mieszaninami oraz utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości.

III. WYNIKI KONTROLI:

III.1. Informacje o kontrolowanym zakładzie/obiekcie (stan formalno-prawny, nr wpisu do KRS, informacje o toczącym się aktualnie postępowaniu administracyjno-egzekucyjnym w stosunku do kontrolowanego podmiotu, informacje dotyczące ustaleń pokontrolnych innych kontroli, legalność działania, inne informacje istotne dla ustaleń kontroli, itp):

Organem prowadzącym Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Lublinie jest Miasto Lublin, miasto na prawach powiatu.

Ostatnia kontrola sanitarna przeprowadzona dnia 17.03.2009r. przez przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie nie wykazała nieprawidłowości.

Postępowanie administracyjne - wobec Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 nie jest prowadzone postępowanie administracyjno-egzekucyjne.

W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 wchodzi:

- Szkoła Podstawowa Nr 44 – 558 uczniów (23 oddziały)
- Gimnazjum Nr 6 – 422 uczniów (15 oddziałów)
- XX Liceum Ogólnokształcące – 98 uczniów (5 oddziałów)

Liczba uczniów - do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 zapisanych jest 1078 uczniów, w tym 507 dziewcząt i 571 chłopców; 43 oddziały. Szkoła pracuje w systemie jednozmianowym.

Zatrudnienie – 150 osób, w tym 111 - personel pedagogiczny i 39 - personel administracyjno-gospodarczy.

Budynek – Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 mieści się w wielokondygnacyjnym budynku murowany. Budynek budowany na cele szkoły, oddany do użytku w 1992r. pierwsza część, w 1995r. ostatnia część.

Zaopatrzenie w wodę z wodociągu publicznego.

Odprowadzanie ścieków do kanalizacji centralnej.

Gromadzenie nieczystości stałych – śmietnik murowany, zamykany - 3 pojemniki 1100 l, 2 worki na frakcję suchą, miejsce usuwania nieczystości stałych utrzymane czysto, oddalone od budynku ponad 10m.

Ogrzewanie centralne z sieci ciepłowniczej.

Teren szkoły Teren szkoły ogrodzony. Ogrodzenie w dobrym stanie technicznym. Otoczenie wokół budynku uporządkowane. Uczniowie mają możliwość spędzania przerw międzylekcyjnych na patio.

Szkoła realizuje program: „Szkłanka mleka” i „Owoce w szkole”.

Dyrektor szkoły dokonuje kontroli zapewnienia bezpiecznych warunków korzystania z obiektów należących do placówki. Ostatni protokół z dnia 30.08.2012r.

W trakcie kontroli oceniono 39 sal lekcyjnych (w tym 4 pracownie komputerowe), pomieszczenia sanitarnohigieniczne, blok sportowy.

W pomieszczeniach dydaktycznych meble edukacyjne w dobrym stanie technicznym, stolarka okienna w dobrym stanie technicznym, oświetlenie jarzeniowe, wentylacja grawitacyjna, na podłodze płytki pcv, w dwóch parkiet.

Brak wentylacji w salach nr: 01, 02, 11, 12.

Segment C

Przeznaczony dla klas I–III, 7 sal lekcyjnych, w tym 1 pracownia komputerowa

Pomieszczenia sanitarne, oddzielne dla dziewcząt i chłopców. Sanitariat dziewcząt wyposażony w 2 umywalki, 3 kabiny ustępowe, męski wyposażony w 2 umywalki, 2 kabiny ustępowe, 2 pisuary.

W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych ściany wyłożone glazurą, podłoga terakotą, wentylacja grawitacyjna, oświetlenie żarowe.

W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych zapewnione są środki do utrzymania higieny osobistej: ręczniki papierowe, mydło w płynie, papier toaletowy.

Świetlica składająca się z dwóch pomieszczeń: o wymiarach 9,4 x 5,8 x 3,0 m; 9,5 x 6,2 x 3,0 m, wyposażone w stoliki, krzeselka, umywalka z bieżącą ciepłą wodą oraz środkami higieny osobistej (ręczniki papierowe, mydło w dozowniku) płytki pcv, dywan, półki na zabawki oraz półki na plecaki; wentylacja grawitacyjna i oświetlenie jarzeniowe.

Brak osłon na grzejnikach.

Sala rekreacyjno-teatralna o powierzchni 100 m² okna, grzejniki centralnego ogrzewania oraz punkty świetlne zabezpieczone, oświetlenie jarzeniowe, wentylacja mechaniczna, na podłodze wykładzina zmywalna, rolety w oknach; drabinki przyscienne.

Przy sali dwie przebieralnie wyposażone w ławeczki i wieszaki ściennie.

Segment A:

Parter przeznaczony dla klas IV-VI; 10 sal lekcyjnych, w tym 1 pracownia informatyczna.

I i II piętro przeznaczone dla uczniów z gimnazjum i liceum;

Pomieszczenia sanitarne:

Sanitariaty damskie wyposażone łącznie w 9 umywalk, 14 kabin ustępowych.

Sanitariaty męskie wyposażony w 6 umywalk, 6 kabin ustępowych, 9 pisuarów.

W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych ściany wyłożone glazurą, podłoga terakotą, wentylacja grawitacyjna, oświetlenie żarowe.

We wszystkich pomieszczeniach sanitarnohigienicznych zapewnione są środki do utrzymania higieny osobistej: ręczniki papierowe, mydło w płynie, papier toaletowy.

Biblioteka z Czytelnią, wyposażoną w 5 stanowisk komputerowych.

Pracownie komputerowe wyposażone w stanowiska komputerowe. Odległość między sąsiadującymi monitorami zachowana. Istnieje możliwość ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem. W pomieszczeniach wentylacja grawitacyjna, na podłodze płytki pcv. W pracowniach znajdują się regulaminy bhp pracowni komputerowych.

Pracownia chemiczna z zapleczem. W pracowni i znajduje się digestorium i umywalka z bieżącą ciepłą wodą. W widocznym miejscu wywieszony jest regulamin pracowni chemicznej. Nauczyciel zaopatrzone w środki ochrony indywidualnej. Doświadczenia wykonywane przez nauczyciela w formie pokazu. Na zapleczu w zamykanych szafach przechowywane są substancje chemiczne. Dostępne są karty charakterystyk. Placówka posiada aktualny spis znajdujących się na stanie niebezpiecznych substancji chemicznych (w załączeniu).

Certyfikaty - meble szkolne w 40% posiadają certyfikaty.

- Certyfikat zgodności Nr 160/08 COBRABiD-BBC Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o. o. wydany na krzesło szkolne BOLEK
- Certyfikat zgodności Nr 81/01 COBRABiD-BBC Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o. o. wydany na krzesło uczniowskie typu TOSCA
- Certyfikat zgodności Nr 49/07 COBRABiD-BBC Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o. o. wydany na krzesło szkolne i przedszkolne trapezowe i sześciokątne NS
- Certyfikat zgodności Nr 50/07 COBRABiD-BBC Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o. o. wydany na krzesło szkolne i przedszkolne prostokątne NS

- Certyfikat zgodności Nr 124/07 COBRABiD-BBC Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o. o. wydany na system biurek Kasia
- Certyfikat zgodności Nr 40/07 COBRABiD-BBC Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o. o. wydany na tablice wiszące typu TRYPTYK
- Certyfikat zgodności Nr 120/10 COBRABiD-BBC Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o. o. wydany na tablice wiszące MARKO
- Certyfikat zgodności Nr 101/09 COBRABiD-BBC Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o. o. wydany na stoły szkolne wielorozmiarowe AS PLUS

Segment D:

3 sale dydaktyczne, 2 sale gimnastyczne z zapleczem sanitarnym.

Sala gimnastyczna duża o powierzchni 600 m² okna, grzejniki centralnego ogrzewania oraz punkty świetlne zabezpieczone, oświetlenie jarzeniowe, wentylacja grawitacyjna, na podłodze parkiet; drabinki przyścienne, kosze, bramki.

Sala gimnastyczna mała o powierzchni 200 m² okna, grzejniki centralnego ogrzewania oraz punkty świetlne zabezpieczone, oświetlenie halogenowe i jarzeniowe, wentylacja grawitacyjna, na podłodze parkiet; drabinki przyścienne, kosze.

Przy sali magazynek sprzętu sportowego.

W sąsiedztwie sal gimnastycznych znajdują się 4 przebieralnie wyposażone w wieszaki i ławeczki, na podłodze pcv, oświetlenie jarzeniowe, wentylacja grawitacyjna. Przy przebieralniach znajdują się węzły sanitarne (oczko ustępowe, umywalka) i natryski (zamknięte, nie używane). Zapewnione są środki do utrzymania higieny osobistej: mydło w płynie, papier toaletowy.

W 2009r. przy szkole powstał zespół nowoczesnych obiektów sportowych, częściowo zrealizowany w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012. Boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej i wielofunkcyjne do siatkówki i koszykówki z nawierzchnią poliuretanową, skocznia do skoku w dal.

Przy boisku znajdują się 2 przebieralnie z węzłami sanitarnymi (natrysk, kabina ustępowa 2 umywalki), toaleta (2 wc, 2 umywalki) oraz toaleta dla niepełnosprawnych.

Pomieszczenia oraz urządzenia sportowe w dobrym stanie techniczno-sanitarnym.

W miejscach przeznaczonych do ćwiczeń umieszczone są regulaminy bezpiecznego korzystania z obiektów i urządzeń sportowych.

Sprzęt sportowy w 80% posiada certyfikaty, pozostały sprzęt zakupiony przed 1997r.

- Certyfikat Nr 52/09 wydany przez COBRABiD-BBC Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o. o na drabiny gimnastyczne POLSPORT.
- Certyfikat Nr 35/06 wydany przez COBRABiD-BBC Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o. o na ławki gimnastyczne POLSPORT
- Certyfikat Nr P/356/07 wydany przez Instytut Sportu Zespół Certyfikacji wydany na sprzęt boiskowy; bramka do piłki nożnej
- Certyfikat Nr P/488/08 wydany przez Instytut Sportu Zespół Certyfikacji wydany na sprzęt do siatkówki: słupki aluminiowe typ 1
- Certyfikat Nr P/485/08 wydany przez Instytut Sportu Zespół Certyfikacji wydany na sprzęt koszykówki stojak typ 7
- Certyfikat NB/33/08 wydany przez Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. wydany na sprzęt siłowy „SEWIM”.

Plac zabaw utworzony w ramach realizacji programu rządowego „Radosna Szkoła” w 2009r.

- Certyfikat Nr P/411/07 wydany przez Instytut Sportu Zespół Certyfikacji wydany na drabinki poziome
- Certyfikat Nr P/417/07 wydany przez Instytut Sportu Zespół Certyfikacji wydany na zjeżdżalnię
- Certyfikat Nr P/414/07 wydany przez Instytut Sportu Zespół Certyfikacji wydany na wieżę z daszkiem

- Certyfikat Nr P/415/07 wydany przez Instytut Sportu Zespół Certyfikacji wydany na huśtawkę dwuosobową
- Certyfikat Nr P/419/07 wydany przez Instytut Sportu Zespół Certyfikacji wydany na zestaw zabawowy
- Certyfikat Nr P/420/07 wydany przez Instytut Sportu Zespół Certyfikacji wydany na mostek wiszący

Pozostawianie podręczników – uczniowie z klas młodszych mają możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych.

Korytarze i klatki schodowe Oświetlenie jarzeniowe, na podłodze płytki pcv. Poręcze zabezpieczone przed zsuwaniem się po nich uczniów.

Szatnia centralna: podzielona na zamykane boksy, wyposażone w wieszaki i ławeczki, oświetlenie jarzeniowe, na podłodze lastryko, szatnia dla uczniów klas 1-3 usytuowana przy wejściu.

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami - w szkole znajduje się gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Opieka sprawowana przez pielęgniarkę z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „PROMED” Lublin, codziennie od 8⁰⁰ do 15⁰⁰.

Dożywianie – Szkoła prowadzi dożywianie.

Apteczki pierwszej pomocy W pokoju nauczycielskim, pokoju nauczycieli wf, na zapleczu pracowni chemicznej, znajdują się odpowiednio wyposażone apteczki oraz instrukcje udzielania pierwszej pomocy.

Tytoń - na terenie placówki obowiązuje zakaz palenia tytoniu, umieszczone są znaki informujące o zakazie palenia tytoniu. Zakaz jest przestrzegany, pozostawiono materiały edukacyjne.

Stan sanitarnohigieniczny W dniu kontroli pomieszczenia oraz otoczenie w dobrym stanie sanitarnohigienicznym.

Apteczki pierwszej pomocy W pokoju nauczycielskim, pokoju nauczycieli wf, na zapleczu pracowni chemicznej, znajdują się odpowiednio wyposażone apteczki oraz instrukcje udzielania pierwszej pomocy.

Kontrolę sanitarną przeprowadzono w związku z telefoniczną interwencją, dotyczącą zachorowań dzieci na wszawicę.

W dniu kontroli placówka utrzymana w czystości. Według oświadczenia Dyrektora w chwili obecnej nie wystąpiły nowe przypadki wszawicy.

Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 4 przekazano stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące profilaktyki i zwalczania wszawicy oraz stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży.

Pierwszy przypadek wystąpił w grudniu 2012r. w klasie II. Kolejne w styczniu 2013r. w tej samej klasie II (2 przypadki) oraz 1 przypadek w klasie IV. Rodzice dzieci u których stwierdzono występowanie wszawicy, zostali poinformowani przez szkołę o konieczności podjęcia leczenia. Po zakończeniu leczenia przeprowadzono przegląd czystości głów i nie stwierdzono występowania wszawicy. W marcu miał miejsce przegląd czystości głów przez pielęgniarkę u dzieci młodszych. W kwietniu podczas zebrania poinformowano rodziców o występowaniu wszawicy, podczas którego Dyrektor zapoznał rodziców ze stanowiskiem Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącym profilaktyki i zwalczania wszawicy oraz stanowiskiem Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży. Na wniosek Rady Rodziców przeglądem zostaną objęci wszyscy uczniowie, co nastąpi po weekendzie majowym. W uzgodnieniu z Dyrektorem pielęgniarka zobowiązała się do przeglądu czystości głów dwa razy w roku.

III.2. Wyposażenie użyte podczas kontroli*:

Dalmierz laserowy DLE 70 Professional

III.3. Podczas kontroli do badań laboratoryjnych pobrano próbki – nr protokołu/ów*

Nie pobrano

III.4. Korzystano* z wyników badań i pomiarów:

Nie dotyczy

III.5. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

- Protokół z kontroli bhp przeprowadzonej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 im. Orłąt Lwowskich z dnia 30.08.2012r.
- Protokół 430/L/2012 z dnia 20.11.2012r. z okresowej kontroli przewodów kominowych. Usługowy Zakład Kominiarski Grzegorz Kubiak 20-128 Lublin, ul. Lwowska 20/65.
- Umowa Nr P-16/T zawartej pomiędzy Zespołem Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Lublinie, a MPO SITA Sp. z o.o., ul. Ciepłownicza 6, 20-479 Lublin z dnia 11.12.2012r. na odbiór odpadów.
- Umowa Nr Z/08/WK 16641/01778 z dnia 02.01.2012r. pomiędzy Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orłąt Lwowskich, a MPWIK Lublin Sp z o.o. al. J. Piłsudskiego o dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków.

IV. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*:

- Brak osłon na kaloryferach w pomieszczeniach w których przebywają dzieci.
- Brak wentylacji w salach nr 01, 02, 11, 12.
Nieprawidłowości stanowią naruszenie przepisów:
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.)
 - Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2002r. Nr 6, poz. 69 z późn.zm.)

V. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu*

Spis substancji szkodliwych

VI. Uwagi i zastrzeżenia osób uczestniczących w kontroli.

Wnoszę/nie wnoszę** uwagi i zastrzeżenia do opisanego w protokole stanu faktycznego:

VII. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w pkt. nie nałożono/ nałożono**

mandat karny na

w wysokości
(nr mandatu karnego)

-

na podstawie art.

(imię i nazwisko, stanowisko)

-

(podstawa prawna)

Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia

-

nr

-

Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, a następnie po odczytaniu i omówieniu został podpisany/odmówiono podpisania.**

W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu.

Dokonano/nie dokonano** wpisu w książce kontroli**

Wydano/nie wydano** na podstawie art. 31. §1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej doraźne zalecenia, uwagi i wnioski, które wpisano w książkę kontroli**

Data i godz. zakończenia kontroli: 26.04.2013r. godz. 15⁰⁰ Łączny czas kontroli: 5 godzin

D Y R E K T O R


mgr Krzysztof Szulej

.....
(podpis i/lub pieczęć strony /przedstawiciela kontrolowanego zakładu)

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4
im. Orłów Lwowskich
20-247 Lublin, ul. Tumidajskiego 6a
tel. 747-70-03, 747-60-16
NIP 946-18-29-474

 

.....
(podpis osób obecnych podczas kontroli)

.....
(podpis i /lub pieczęć osoby(osób)kontrolującej(ych))

POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU PRZEZ STRONĘ

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem (-am) w dniu 26.04.2013r.

D Y R E K T O R


mgr Krzysztof Szulej

.....
(podpis i pieczęć osoby odbierającej protokół)

POUCZENIE: Strona/osoba upoważniona w terminie **7 dni** od daty doręczenia niniejszego protokołu może zgłosić zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego zakładu/obiektu w czasie i miejscu trwania kontroli.
Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie Stacji.

* - w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** - właściwie zakreślić

