

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HK.9020.22.5.2024.AŁ

Lublin, dnia 22.02.2024 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Artura Łagód – Oddział Higieny Komunalnej, nr upoważnienia K.057.2.12.2024, nr upoważnienia do przeprowadzenia kontroli K.057.4.178.2024
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r., poz. 338 ze zm.), w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie ul. Smyczkowa 3, 20-844 Lublin
tel./fax 81 741 75 10/ 81 741 75 10, poczta@sp5.lublin.eu
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie ul. Smyczkowa 3, 20-844 Lublin
tel./fax 81 741 75 10/ 81 741 75 10, poczta@sp5.lublin.eu
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

1. Gmina Lublin – właściciel

2. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Króla Władysława Łokietka

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników)

1. Plac Łokietka 1 w Lublinie

2. ul. Smyczkowa 3, 20-844 Lublin tel./fax 81 741 75 10/ 81 741 75 10, poczta@sp5.lublin.eu

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna)

4. NIP – 946-25-75-811 REGON – 367557014 PKD --

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

mgr Marta Mianowana – Dyrektor Szkoły

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Pan Jarosław Trojak – Kierownik Gospodarczy tel. 81 741 75 10 wew. 3

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli **22.02.2024 r., godz. 10:30**

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* nie dotyczy.

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: podmiot nie prowadzi działalności gospodarczej.

4. Data i godzina zakończenia kontroli **22.02.2024 r., godz. 13:10**

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* 15 min. w obszarze stanu sanitarno-higienicznego obiektu
6. Zakres przedmiotowy kontroli

Kontrola sanitarna celem stwierdzenia przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakresie prowadzonej działalności oraz warunków świadczenia usług.

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*

zestaw komputerowy numer PN SB-RIW-LA/006, termometr PP/S/K/03-40/HK, (świadczenie wzorcowania nr 1754/661/LA/T/2022 z dnia 27.12.2022 r.), Chlorine Test firmy Merc (HC201781 ważny do: 2025/08/31) (nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych** – nr i nazwa protokołu/ów*

Podczas kontroli wykonano pomiary poziomu chloru wolnego Testem Chlorine firmy Merck w niecce basenowej, brodziku do płukania stóp. Wykonano również pomiary temperatury wody termometrem PP/S/K/03-40/HK (świadczenie wzorcowania nr 1754/661/LA/T/2022 z dnia 27.12.2022 r.) w niecce basenowej i brodziku do płukania stóp.

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* nie dotyczy.

10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów


- protokół nr 21509/2024 z dnia 16.01.2024 r. okresowej kontroli przewodów kominowych wystawiony przez Spółdzielnię Pracy Kominiarzy ul. Bronowicka 7, 20-301 Lublin,
- protokół z przeglądu central wentylacyjnych z dnia 19.05.2023 r. wystawiony przez firmę Elektro- Serwis Grzegorz Włosek, Motycz 25C, 21-030 Motycz,
- pomiar poziomu wolnego chloru w niecce basenowej i brodziku do płukania stóp;
- pomiar temperatury w niecce basenowej;
- sprawozdania z badań Nr L/0/01/2024/460/FM/1 (cyrkulacja), Nr L/0/01/2024/460/FM/2 (niecka basenowa) z dnia 16.01.2024r., Nr L/0/01/2024/461/FM/1 (niecka basenowa) z dnia 30.01.2024 r., Nr L/0/01/2024/462/FM/1 (niecka basenowa) z dnia 12.02.2024 r., Nr L/0/01/2024/462/FM/2 (cyrkulacja) z dnia 16.02.2024 r., Nr L/0/01/2024/463/FM/1 (niecka basenowa) z dnia 22.02.2024 r., sporządzone przez Laboratoria Badawcze GBA POLSKA Sp. z o. o. Meber of GBA GROUP ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa,

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli

- harmonogram badań wody w ramach kontroli wewnętrznej na rok 2024;
- umowa na dostawę chemii basenowej zawarta w dniu 01.09.2022 r. z firmą KLINEX Marcin Pojenta, Moszna 14 A, 24-150 Nałęczów przez okres 01.09.2022 r. – 31.08.2025 r.,
- faktura nr 00627/2023/K z dnia 20.11.2023 r. wystawiona przez firmę KLINEX Marcin Pojenta, Moszna 14 A, 24-150 Nałęczów na zakup chemii basenowej,
- potwierdzenie odbioru zużytych opakowań po chemii basenowej nr MM-56/2024 z dnia 20.02.2024 r. wystawione przez firmę KLINEX Marcin Pojenta, Moszna 14 A, 24-150 Nałęczów,
- umowa Nr P-228/S z dnia 11.01.2008 r. na odbiór odpadów komunalnych z firmą PreZERO Recykling Wschód Sp. z o. o. ul. Ciepłownicza 6, 20-479 Lublin,
- informacja do umowy Nr P-228/S z firmą PreZERO Recykling Wschód Sp. z o. o. ul. Ciepłownicza 6, 20-479 Lublin,
- faktura nr 1520543535 z dnia 31.01.2024 r. za wywóz odpadów komunalnych wystawiona przez firmę PreZERO Recykling Wschód Sp. z o. o. ul. Ciepłownicza 6, 20-479 Lublin
- umowa z dnia 04.01.2024 r. GBA Polska Sp. z o. o. Member of GBA GROUP ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa na pobór i badanie wody basenowej i wody w natryskach obowiązująca do 31.12.2025 r.,
- faktura VAT nr FS-Ł/35/02/2024 z dnia 01.02.2024 r. za badania laboratoryjne wystawiona przez GBA Polska Sp. z o. o. Member of GBA GROUP ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa.

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*

- sprawozdania z badań Nr L/0/01/2024/460/FM/1 (cyrkulacja), Nr L/0/01/2024/460/FM/2 (niecka basenowa) z dnia 16.01.2024r., Nr L/0/01/2024/461/FM/1 (niecka basenowa) z dnia 30.01.2024 r., Nr L/0/01/2024/462/FM/1 (niecka basenowa) z dnia 12.02.2024 r., Nr L/0/01/2024/462/FM/2 (cyrkulacja) z dnia 16.02.2024 r., Nr L/0/01/2024/463/FM/1 (niecka basenowa) z dnia 22.02.2024 r., sporządzone przez Laboratoria Badawcze GBA POLSKA Sp. z o. o. Meber of GBA GROUP ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa,



13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr nie dotyczy

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Podmiot nie prowadzi działalności gospodarczej.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego.

Pływalnia kryta mieści się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Smyczkowej 3 w Lublinie. Budynek podłączony do miejskiej sieci wodno – kanalizacyjnej, oświetlenie pomieszczeń naturalne i elektryczne, wentylacja grawitacyjna, wspomagana wentylacją mechaniczną nawiewno - wywiewną w hali basenowej i szatniach, wentylacja mechaniczna wywiewna z nad lustro wody basenowej, wentylacja mechaniczna nawiewna i wywiewna w pomieszczeniach chemii basenowej, wentylacja mechaniczna wywiewna na zapleczu dla pracowników, ogrzewanie pomieszczeń i ciepła woda z miejskiej sieci.

Na pływalni wydzielone są następujące pomieszczenia, które objęto kontrolą:

- hala z basenem sportowym,
- szatnia z zapleczem szatniowo-sanitarnym damska,
- szatnia z zapleczem szatniowo-sanitarnym męska,
- szatnia na odzież wierzchnią dla osób korzystających z pływalni,
- pokój ratowników,
- 2 węzły sanitarne dla ratowników i nauczycieli prowadzących zajęcia na basenie,
- zaplecze szatniowo-sanitarne dla osób obsługujących urządzenia do uzdatniania wody basenowej,
- pomieszczenia szatniowo-sanitarne dla osób sprzątających,
- pomieszczenie gospodarcze,
- pomieszczenia pod basenem przeznaczone na aparaturę uzdatniającą jakość wody w nieszce basenowej (pomieszczenie dozowania środka do dezynfekcji wody basenowej, pomieszczenie dozowania korektora pH, pomieszczenie dozowania środka do koagulacji).

Objekt nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Maksymalna liczba osób przebywających na pływalni wynosi 30 osób, z pływalni korzysta średnio ok. 500 osoby dziennie. Z pływalni w godzinach od 7:30 do 16:45 korzystają uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 5, Szkoły Podstawowej w Jakubowicach Konińskich, gm. Niemce, po 16:45 na pływalni odbywają się zajęcia nauki pływania dla dzieci powyżej 6 roku życia, zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, aqua aerobik, AZS UMCS, Szkoła nauki pływania Od A do Z, nauka pływania 4 STYLE oraz SKS. Po godzinie 17:30 pływalnia udostępniana jest komercyjnie osobom prywatnym. Z pływalni nie korzystają dzieci do lat 3. Jeden raz w roku przewidziana jest przerwa technologiczna, przeznaczona na wymianę wody w nieszce basenowej, generalne mycie, dezynfekcję, przegląd urządzeń do uzdatniania wody basenowej. W 2023 roku miała ona miejsce od 15.07.2023 r. do 31.08.2023 r. Następną przerwę technologiczną planowana jest w miesiącach lipiec oraz sierpień bieżącego roku.

W widocznym miejscu przed wejściem na pływalnię wywieszony jest regulamin dla osób korzystających z pływalni oraz komunikat o jakości wody wraz z ostatnim sprawozdaniem z badań wody. Dodatkowo aktualne sprawozdania z badania wody umieszczone są na stronie internetowej szkoły. Na drzwiach wejściowych do budynku wywieszona jest informacja tekstowa i graficzna o zakazie palenia wyrobów tytoniowych. Przed wejściem na pływalnię wydzielona jest szatnia na odzież wierzchnią osób korzystających z pływalni. Szatnia wyposażona jest w wieszaki ściennie na odzież wierzchnią oraz szafki na obuwie. Ściany w szatni pomalowane farbą emulsyjną, podłoga wyłożona terakotą.

Pływalnia składa się z basenu sportowego o wymiarach niecki basenowej 25 m x 10 m, głębokość basenu wynosi 0,9 m do 1,8 m, objętość basenu 338 m³, wydzielonych jest 5 torów. W dniu kontroli woda w nieszce basenowej klarowna i przejrzysta, zmierzony Testem Chlorine poziom wolnego chloru w nieszce basenowej wynosił 0,4 mg/dm³, temperatura wody 29,1°C. Ściany w hali basenowej wyłożone glazurą do wysokości 3 m, powyżej pomalowane są farbą emulsyjną, nabrzeże wyłożone terakotą antypoślizgową z odpływem do krętek ściekowych. Ściany i dno niecki basenowej pokryte materiałem ze stali kwasoodpornej. Do mycia i dezynfekcji powierzchni nabrzeża stosowany jest środek APESIN SDR SAN (preparat z aktualnym terminem ważności o działaniu grzybobójczym i wirusobójczym). Na hali basenowej przechowywany jest w koszach

plastikowych, stelażach sprzęt do nauki pływania dostępny dla korzystających, na wyposażeniu hali basenowej dostępne są również 2 koła ratunkowe i 4 tyczki ratunkowe. W hali basenowej znajduje się tablica wyświetlająca aktualną godzinę, temperaturę powietrza i wody w niecce basenowej. W dniu kontroli na tablicy wyświetlana temp. powietrza wynosiła 28°C, temp. wody w niecce basenu 28°C.

Przed wejściem na halę basenową z zaplecza szatniowo-sanitarnego damskiego i męskiego znajduje się 1 brodzik do płukania stóp. Brodzik posiada własny obieg wody. Napełniany jest wodą uzdatnioną podchlorynem sodowym z terminem ważności do 06.05.2024 r. (w pomieszczeniu dozowania środka do dezynfekcji wody basenowej zamontowany jest oddzielny system chlorowania wody w brodziku). Woda w brodziku uzupełniana jest automatycznie w systemie ciągłym. Brodzik usytuowany jest w sposób uniemożliwiający jego ominięcie, ratownicy mają obowiązek zwracania uwagi na konieczność opłukania stóp w brodziku. Głębokość wody w brodziku wynosi ok. 10 cm. Pełna wymiana wody w brodziku odbywa się w ciągu 1 godziny lub częściej. Woda z brodzika odprowadzana jest do kanalizacji. Całkowite opróżnianie, czyszczenie i dezynfekcja brodzika odbywa się 1 raz dziennie po zakończonym dniu lub w miarę potrzeb w zależności od ilości osób korzystających z basenu w ciągu dnia. Zmierzony Testem Chlorine w dniu kontroli poziom wolnego chloru w brodziku do płukania stóp wynosił 1,0 mg/l.

Zaplecze szatniowo-sanitarne dla osób korzystających z pływalni w części damskiej i męskiej składa się z: szatni, 1 kabiny wc, pomieszczenia z 5 natryskami. Ściany w części szatniowej wyłożone glazurą do wysokości 2 m, w części z natryskami na całej wysokości glazura, podłogi stanowi terakota z odpływem do krętek ściekowych. Na wyposażeniu szatni znajdują się zamknięte szafki na rzeczy osobiste w ilości 30 szt., ławki do siedzenia, kosz na odpady komunalne, suszarki elektryczne do suszenia włosów (w części damskiej 5, w części męskiej 3), lustra. W kabinach toaletowych zapewniony papier toaletowy w podajnikach, przy punktach wodnych zapewnione mydło w płynie oraz ręczniki jednorazowego użytku w podajnikach ściennych. Do dezynfekcji powierzchni szatniowo-sanitarnych stosowany jest APESIN SDR SAN, do dezynfekcji toalet stosowany jest Tytan WC oraz środek czyszczący TapClean. Preparaty z aktualnymi datami ważności.

W pokoju ratowników znajdującym się przy hali basenowej zapewniony jest zestaw ratunkowy R1, apteczka pierwszej pomocy, wyposażona w podstawowe materiały opatrunkowe oraz odkażające z aktualnymi datami ważności. W pokoju ratowników ściany wyłożone glazurą do 2 m wysokości, podłoga wyłożona terakotą, na wyposażeniu zamknięte szafki, stolik, krzesło, umywalka do mycia rąk. Przy umywalce zapewnione mydło w płynie i ręczniki jednorazowego użytku w podajniku ściennym, kosz na odpady komunalne. Dla ratowników i nauczycieli prowadzących zajęcia na pływalni na poziomie -1 wydzielone są 2 węzły sanitarne z 1 natryskiem, umywalką do mycia rąk, 1 kabiną wc. W węzłach sanitarnych ściany wyłożone glazurą na całej wysokości, podłoga wyłożona terakotą, zapewniona umywalka do mycia rąk zaopatrzona w mydło w płynie oraz ręczniki jednorazowego użytku w podajnikach ściennych, w kabinach toaletowych zapewniony papier toaletowy w podajnikach.

Obieg wody w niecce odbywa się w systemie zamkniętym. Woda z basenu przelewa się do rynny przelewowej, skąd odprowadzana jest do zbiornika wyrównawczego. Ze zbiornika woda zasysana jest przez pompy obiegowe i tłoczona do 3 filtrów. Przed filtrami dozuje się koagulant. Na filtrach ciśnieniowych wypełnionych złożem piaszkowym zachodzi proces filtracji. Następnie woda przepływa rurociągiem tłocznym, gdzie przeprowadza się podgrzanie, korektę pH oraz dezynfekcję wody basenowej i woda doprowadzana jest do niecki basenowej. W systemie cyrkulacji wody basenowej zamontowane są 2 zawory: do pobrania wody powracającej do filtra i wody uzdatnionej wychodzącej do niecki basenowej po filtrze. Jakość wody w basenie kontrolowana jest automatycznie przez komputer. W dniu kontroli zapis komputerowy wskazywał na zawartość chloru w niecce basenowej na poziomie 0,57 mg/dm³ Cl₂, temperatura wody 29,1°C, pH – 7,12, redox - 720 mV, przepływ 52,0 l/h. Dozowanie odpowiednich reagentów w celu utrzymywania odpowiednich parametrów tj. poziom chloru, odczynu pH wody, potencjału redox, koagulantu odbywa się automatycznie. Do dezynfekcji wody w niecce basenowej stosowany jest podchloryn sodu stabilizowany – chlor STAB z terminem ważności 06.05.2024 r. Do usuwania zanieczyszczeń z wody basenowej stosowany jest środek Koagulant w płynie – środek na bazie zhydrolizowanego chlorku wodorotlenku glinu, termin ważności 14.02.2025 r., do regulacji pH stosowany jest środek – korektor pH minus 50% firmy Bassau z terminem ważności do 01.09.2024 r. Filtry basenowe płukane są systematycznie 1 filtr na dobę, łapacze włosów w miarę potrzeb. Środki do uzdatniania wody w niecce basenowej kupowane są w firmie KLINEX Marcin Pojenta, Moszna 14 A, 24-150 Nałęczów. W dniu kontroli do wglądu okazano umowę z dnia 01.09.2022 r. z firmą KLINEX na dostawę chemii basenowej obowiązująca przez okres 01.09.2022 r. – 31.08.2025 r oraz fakturę Vat nr 00627/2023/K z dnia 20.11.2023 r. za zakup chemii basenowej.



Do czyszczenia niecki basenowej na stanie odkurzacz wodny firmy HEXAGONE model Magellan HP używany po zakończonym dniu w godzinach nocnych. Osoby obsługujące urządzenia do uzdatniania wody basenowej oraz ratownicy prowadzą rejestr „raport dzienny o stanie wody” wyników pomiarów parametrów: pH wody, stężenia chloru wolnego, temperatury wody cztery razy w ciągu dnia (w soboty trzy razy dziennie) oraz poziomu chloru związanego 1 raz dziennie. Pomiary wykonywane są urządzeniem Lovibond PC Checkit (urządzenie do pomiaru chloru wolnego, całkowitego, pH, stabilizatora, alkaliczności).

Pomieszczenia do dozowania środków do uzdatniania wody basenowej tj. pomieszczenie dozowania środka do dezynfekcji wody basenowej, pomieszczenie dozowania korektora pH, pomieszczenie dozowania środka do koagulacji są zamykane, zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Przed wejściem załącza się wentylacja mechaniczna, która blokuje drzwi do momentu wywietrzenia pomieszczenia. Ściany w pomieszczeniach wyłożone na całej wysokości glazurą, podłogę stanowi terakota z odpływem do kratki ściekowej, w pomieszczeniach zapewniona wentylacja mechaniczna nawiewna i wywiewna, punkt wodny oraz natrysk ratunkowy z oczomyjką.

Dla osób obsługujących urządzenia do uzdatniania wody basenowej przy pomieszczeniach dozowania środków do uzdatniania wody basenowej zapewnione zaplecze socjalno-sanitarne. W części socjalnej zapewnione 2 punkty wodne, stolik, szafka, szafa na odzież osobistą i ochronną. Pomieszczenie posiada bezpośrednie połączenie z węzłem sanitarny, w przedsiönku zapewniona kabina z natryskiem, umywalka do mycia rąk oraz 1 kabina wc. Przy umywalce zapewnione mydło w płynie oraz ręczniki jednorazowego użytku w podajniku ściennym, kosz na odpady komunalne, w kabinie wc papier toaletowy w podajniku.

Sprzątaniem pomieszczeń basenowych zajmują się 4 osoby sprząające, pracujące na zmiany. Pracownicy sprząający mają zapewnione środki ochrony osobistej (odzież ochronną, rękawiczki). W dniu kontroli zapas środków higienicznych (papier toaletowy, mydło w płynie, worki na odpady komunalne), czystościowych i dezynfekcyjnych zapewniony. Na sprzęt porządkowy do utrzymania czystości pływalni i zespołów szatniowo-sanitarnych wydzielone jest pomieszczenie gospodarcze na poziomie -1, na wyposażeniu którego znajduje się umywalka do mycia rąk i zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej umieszczony pół metra od podłogi oraz podręczny składzik na parterze ze środkami czyszczącymi. Na wyposażeniu pływalni znajduje się również maszyna czyszcząca do powierzchni podłóg. Do mycia i dezynfekcji powierzchni stosowane są następujące preparaty:

- APESIN SDR SAN – środek dezynfekujący do czyszczenia powierzchni o działaniu grzybobójczym i wirusobójczym,
- Kliner C – czyszczenie i odkamienianie powierzchni w środowisku mokrym,
- Ecoflor – środek dezynfekujący czyszczący do podłóg,
- Avesta Cleaner 401 – do czyszczenia niecki basenowej,
- Glass Shine – płyn z alkoholem do mycia szyb i luster,
- Puracid – środek czyszczący do usuwania osadu wapnia i zabrudzeń z powierzchni,
- Ajax – środek myjąco-czyszczący,
- Cif professional – środek czyszczący zapobiegający osadzaniu się kamienia,
- Clin lemon - płyn do mycia szyb i luster,
- ProfiMax – preparat bakterio i grzybobójczy,
- Lavatio – mydło w płynie,
- Tytan wc cleaner - do dezynfekcji toalet,
- Domestos – do dezynfekcji toalet,
- TapClean – do czyszczenia/mycia kabin, brodzików, armatury sanitarnej.

Środki posiadają aktualne daty ważności.

Dla osób sprząających na poziomie - 1 zapewnione zaplecze socjalno-sanitarne. W części socjalnej zapewnione 2 punkty wodne, zamykane szafy na odzież osobistą i ochronną, zamykane szafki na rzeczy osobiste, 1 kabina natryskowa. Pomieszczenie posiada bezpośrednie połączenie z toaletą.

Odpady komunalne usuwane do koszy wyłożonych wkładami foliowymi, na wywóz odpadów komunalnych podpisana jest umowa z firmą PreZERO Recykling Wschód Sp. z o. o. ul. Ciepłownicza 6 w Lublinie z dnia 11.01.2008 r. nr P-228/S. Odbiór odpadów odbywa się minimum 2 razy w tygodniu. W dniu kontroli okazano do wglądu fakturę VAT nr 1520543535 z dnia 31.01.2024 r. za wywóz odpadów komunalnych.

W dniu kontroli okazano do wglądu protokół z przeglądu central wentylacyjnych z dnia 19.05.2023 r. sporządzony przez Firmę Elektro- Serwis Grzegorz Włosek, Motycz 25C, 21-030 Motycz – brak wykazanych nieprawidłowości.

Jakość wody basenowej nadzorowana jest przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublinie w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz przez zarządzającego w ramach kontroli wewnętrznej. Próbkę wody basenowej w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego pobierane są przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie, natomiast w ramach kontroli wewnętrznej przez pracowników laboratorium GBA Polska Sp. z o.o. Member of GBA GROUP z siedzibą w Warszawie ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa, według ustalonych harmonogramów badań wody na rok 2024. Pływalnia posiada harmonogram badań jakości wody z pływalni w ramach kontroli wewnętrznej zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie pismem z dnia 17.01.2024 r. znak: HK.9022.3.5.2024.MA na rok kalendarzowy 2024. W dniu kontroli okazano do wglądu umowę o wykonanie badań laboratoryjnych z GBA Polska Sp. z o. o. Member of GBA GROUP ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa. Ostatnie próbki badań wody w ramach kontroli wewnętrznej zostały pobrane w dniu 19.02.2024 r. W dniu kontroli okazano do wglądu sprawozdania z badań wody Nr L/0/01/2024/460/FM/1 (cyrkulacja), Nr L/0/01/2024/460/FM/2 (niecka basenowa) z dnia 16.01.2024r., Nr L/0/01/2024/461/FM/1 (niecka basenowa) z dnia 30.01.2024 r., Nr L/0/01/2024/462/FM/1 (niecka basenowa) z dnia 12.02.2024 r., Nr L/0/01/2024/462/FM/2 (cyrkulacja) z dnia 16.02.2024 r., Nr L/0/01/2024/463/FM/1 (niecka basenowa) z dnia 22.02.2024 r., sporządzone przez Laboratoria Badawcze GBA POLSKA Sp. z o. o. Meber of GBA GROUP ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa.

W ramach kontroli wewnętrznej raz do roku wykonywane jest badanie jakości wody w natryskach w zakresie parametru *Legionella sp.* W węzłach sanitarnych przy szatniach znajduje się 10 natrysków, kontrolnie jest wykonane badanie w jednym punkcie kontrolnym zgodnie z częstotliwością określoną w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. Pobór próbki wody ciepłej z natrysku odbył się 06.03.2023 r. (sprawozdanie z badań Nr L/0/03/2023/127/M/1 z dnia 17.03.2023 r.). Przedłożone podczas kontroli sanitarnej badania jakości wody odpowiadały wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. Następne badanie jakości wody w natryskach w zakresie parametru *Legionella sp.* zaplanowane jest na miesiąc wrzesień 2024 r.

Udzielono informacji na temat zagrożeń związanych z narażeniem na radon i przekazano materiały dotyczące radonu.

W dniu kontroli stan sanitarno – higieniczny skontrolowanych pomieszczeń i wyposażenia nie budził zastrzeżeń.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

Nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit -

nie nałożono/~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na-

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości - słownie -

(nr mandatu karnego) ... -

(podstawa prawna) ... -

5. Upoważnienie do nakładania grzywn w drodze mandatu karnego nr - z dnia -
wydane przez

-

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/~~nie skorzystała~~** nie dotyczy

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

nie dotyczy

(imię i nazwisko/adres)

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanego *RODO*, informujemy, że:

- 1) Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie, dalej zwany *Administratorem*, z siedzibą w Lublinie ul. Uniwersytecka 12, 20-029 Lublin;

Inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem e-mail: iod.psse.lublin@sanepid.gov.pl;

- 2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. h *RODO*, w związku z przepisami *Kodeksu postępowania administracyjnego*;
- 3) Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
- 4) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych;
- 5) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- 6) Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 - a) dostępu do danych osobowych Panią/Pana dotyczących,
 - b) sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 - c) żądania od *Administradora* ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 1 *RODO*;
- 7) Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
 - a) żądania usunięcia danych osobowych,
 - b) żądania przenoszenia danych osobowych,
 - c) wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych;
- 9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul Stawki 2;
- 10) Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również nie podlegają profilowaniu.

Niniejsze nie dotyczy przetwarzania danych osobowych dotyczących osób prawnych, w szczególności przedsiębiorstw będących osobami prawnymi, w tym danych o firmie i formie prawnej oraz danych kontaktowych osoby prawnej.




8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ **
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu nie dotyczy

Jarosław Trojak

Kierownik Gospodarczy

.....
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Młodszy asystent

mgr Artur Lagód
.....
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 22.02.2024 r.

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Marta Mianowana
.....
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
im. Króla Władysława Łokietka
20-844 Lublin, ul. Smyczkowa 3
tel./fax: 81 741-75-10; 443-80-16
REGON: 367557014

W trakcie kontroli ~~wykorzystano~~/nie wykorzystano formularze kontroli**
(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

