








**LEGENDA**

-  Optyczna czujka dymu DP 2061 z izolatorem zwarc DB 2016
-  Optyczna czujka dymu DP 2061 z izolatorem zwarc DB 2016 montowana nad sufitem podwieszanym
-  Termiczna czujka dymu DT 2061 z izolatorem zwarc DB 2016
-  Wskaźnik zadziałania czujki AI 672
-  ROP - Ręczny ostrzegacz pożarowy DM 2000
-  Moduł wejść/wyjść kontrolno-sterujących IO 2034
- 1/09 Adres - Nr linii/Nr elementu
-  Sygnalizator optyczno-akustyczny AS 266
-  YnTKSY 2x2x1,00mm
-  YnTKSY 1x2x1,00mm

Obiekt: Dom Pomocy Społecznej im. Wiktorii Michalisowej. 20-113 Lublin ul. Archidiakońska 5.	Nazwa rysunku: Schemat montażowy - piętro I. Bud. Nr 7.	Skala: 1:100.
Instalacja: SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU.	Projektował: Eligiusz LEŚNIAK	05.2009r.
	Opracował: Janusz STRZYŻEWSKI	05.2009r.
		Nr rys. 2.