





URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO



Polska

OT13.431. 5 339 .MH.2017

Lublin, 2 października 2017 r.



Dom Pomocy Społecznej
im. W. Micheliśowej
20-113 Lublin, ul. Archidiakońska 7

Dot.: wstępnej akceptacji dla dźwigu osobowego

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 15 września 2017r. Urząd Dozoru Technicznego uprzejmie informuje, że zgodnie z treścią § 20 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 811) wstępnie akceptuje zastosowanie innych odpowiednich środków pozwalających na uniknięcie ryzyka zgniecenia osób znajdujących się w szybie poza kabiną dźwigu, gdy kabina znajduje się w jednym z położań krańcowych.

Urząd Dozoru Technicznego wydając wstępną akceptację na zainstalowanie dźwigu elektrycznego ciernego o udźwigu 1550 kg w budynku zlokalizowanym w Lublinie przy ul. Archidiakońskiej 7, który nie spełnia wymagań norm PN-EN 81-20 dotyczących stref bezpieczeństwa informuję, że zastosowane przez instalatora środki, pozwalające na stworzenie tymczasowych stref bezpieczeństwa, powinny odpowiadać poziomowi bezpieczeństwa opisanemu w normie PN-EN 81-21+A1 lub innym równoważnym rozwiązaniom technicznym. Weryfikacja rozwiązań technicznych pozwalających na uniknięcie ww. ryzyka będzie przeprowadzona w ramach procedury oceny zgodności dźwigu zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2014/33/UE.

Kopię niniejszego dokumentu należy:

1. przekazać instalatorowi przeprowadzającemu ocenę zgodności dźwigu,
2. dołączyć do dokumentacji dźwigu składanej do organu właściwej jednostki dozoru technicznego wraz z wnioskiem o jego zarejestrowanie.

Z poważaniem

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
Dyrektor Oddziału w Lublinie

mgr inż. Stanisław Olek

Otrzymują:

- a/a – kierownik OT
- adresat