



AB 383

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15, tel. 81 532 42 81, fax 81 532 19 10
Centralne Laboratorium
20-245 Lublin, ul. Zawilcowa 10, tel. 81 746 03 24, tel/fax 81 746 30 83
e-mail: laboratorium@aqua.mpwik.lublin.pl http://www.mpwik.lublin.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 3366/20

Nazwa i adres klienta: KLINEX Marcin Pojenta
24-150 Nałęczów, Moszna 14 A

Zlecenie / umowa: zlecenie z dnia 17.09.2020 r.

Miejsce / pkt pobierania próbki: Lublin, ul. Podzamcze 9 - Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Olimpijczyków
Polskich / basen rekreacyjny - cyrkulacja- wg oświadczenia Zleceniodawcy

Badany obiekt: woda cyrkulacyjna z niecki basenowej (próbka wody) - wg oświadczenia

Opis próbki: Zleceniodawcy
próbka jednorazowa

Dane próbopobiercy: Zleceniodawca

Sposób pobierania próbki: Zleceniodawca

Data / godz. pobierania próbki: 17.09.2020 / 10.10

Stan próbki: prawidłowy

Data przyjęcia próbki: 17.09.2020

Data rozpoczęcia / zakończenia badań: 17.09.2020 / 19.09.2020

Identyfikacja obiektu badania: 3733/20

L.p.	Badany parametr	Jednostka miary	Wynik badania ¹⁾	Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze
Badanie mikrobiologiczne				
1	Obecność i liczba <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	A jtk/100 ml	0	PN-EN ISO 16266:2009
Badanie wykonane poza siedzibą Laboratorium				
2	Stężenie chloru wolnego	A mg/l	0.23±0.046	Metoda HACH 8021. Edycja 9 z 01/2014

Po uzgodnieniu z Klientem badanie stężenia chloru wolnego przeprowadzono w Centralnym Laboratorium MPWiK Sp.z o.o. w Lublinie.

A - badany parametr akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji (Nr akredytacji AB 383. Aktualny zakres akredytacji: www.pca.gov.pl)

¹⁾ Wyniki badań przedstawiono z niepewnością rozszerzoną przy poziomie ufności ok. 95% i współczynnika rozszerzenia k=2

Centralne Laboratorium nie odpowiada za pobieranie i transport próbek przeprowadzony przez Zleceniodawcę. Dane dotyczące pobierania próbki według oświadczenia Zleceniodawcy
jtk - jednostki tworzące kolonie



AB 383

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15, tel. 81 532 42 81, fax 81 532 19 10

Centralne Laboratorium

20-245 Lublin, ul. Zawilcowa 10, tel. 81 746 03 24, tel/fax 81 746 30 83

e-mail: laboratorium@aqua.mpwik.lublin.pl http://www.mpwik.lublin.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 3366/20

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. Bez pisemnej zgody Centralnego Laboratorium Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. sprawozdanie z badań nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.

21.09.2020

Data sporządzenia
sprawozdania

Z-CA KIEROWNIKA
Centralnego Laboratorium
Grażyna Nahuluk

KIEROWNIK
Pracowni Mikrobiologicznej

mgr Iwona Radziejewicz

Autoryzacja

Z-CA KIEROWNIKA
Centralnego Laboratorium

Grażyna Nahuluk

Kierownik Laboratorium

KONIEC