


Lublin, dnia 15. LIP. 2016



Szkoła Podstawowa Nr 27
im. Marii Montessori
ul. Kresowa 1
20-215 Lublin

Gmina Miasto Lublin Urząd Miasta Lublin
Wydział Oświaty i Wychowania
ul. Narutowicza 37/39
20-016 Lublin

DECYZJA

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1, art. 27 ust. 1, art. 37 Ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015r., poz. 1412),
- § 2, § 9 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.),
- art. 22 ust 1 ustawy z dnia 05 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013r., poz. 947 z późn. zm.),
- oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie,

po rozpatrzeniu protokołu z kontroli sanitarnej przeprowadzonej w dniu 09.06.2016r. w Szkole Podstawowej Nr 27 im. Marii Montessori ul. Kresowa 1, 20-215 Lublin

nakazuje

1. zapewnić wentylację zgodną z normą PN-83 B-03430 w następujących pomieszczeniach i przedstawić wyniki badań potwierdzające zapewnienie właściwej wentylacji:
 - a) w salach zajęć Nr 37, Nr 38, Nr 43, Nr 44, Nr 45, Nr 46, Nr 47, Nr 55, Nr 60, Nr 61, Nr 63, Nr 66, Nr 67 oraz Nr 68,
 - b) w świetlicy w sali Nr 19;
2. zapewnić w sali zajęć Nr 44 sufit czysty, pozbawiony zacieków.

Pkt. 1 i 2 w terminie do 30.09.2016r.

UZASADNIENIE

W dniu 09.06.2016r. przeprowadzono kontrolę sanitarną w Szkole Podstawowej Nr 27 im. Marii Montessori ul. Kresowa 1, 20-215 Lublin. Kontrolę przeprowadzono w obecności Pana Mateusza Prenagala – Kierownika Gospodarczego. Protokół kontroli otrzymała w dniu 09.06.2016r. Pani Krystyna Augustynowicz-Słoboda – Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 27 im. Marii Montessori. W trakcie kontroli stwierdzono następujące uchybienia:

1. Brak wentylacji w pomieszczeniach sal zajęć Nr 37, Nr 38, Nr 43, Nr 44, Nr 45, Nr 46, Nr 47, Nr 55, Nr 60, Nr 61, Nr 63, Nr 66, Nr 67, Nr 68 oraz w świetlicy w sali Nr 19. Nie ma możliwości zapewnienia odpowiedniej jakości środowiska wewnętrznego, w tym wymiany powietrza, zapewnienia jego czystości i możliwości usuwania powietrza zużytego, co stanowi


naruszenie § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) w myśl którego w pomieszczeniach szkoły i placówki zapewnia się właściwe oświetlenie, wentylację i ogrzewanie. Brak dokumentu potwierdzającego drożność i prawidłowość podłączenia wentylacji grawitacyjnej i jej skuteczność wydane przez uprawnioną jednostkę uniemożliwia weryfikację spełnienia wymagań zapewnienia właściwej wentylacji. Wskazać należy, iż wentylację właściwą dla pomieszczeń dydaktycznych określają postanowienia normy PN-83 B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.

2. W sali zajęć Nr 44 na I piętrze w segmencie I na suficie stwierdzono stary, poźółkły zaciek. Istniejący stan może wynikać z nieszczelności dachu i stwarza ryzyko rozwoju zagrzybienia, oraz uniemożliwia utrzymanie pomieszczenia w należytej czystości, sprzyja gromadzeniu i namnażaniu drobnoustrojów chorobotwórczych, co w rezultacie zwiększa ryzyko przenoszenia chorób zakaźnych. Stanowi to naruszenie art. 22 ust.1 ustawy z dnia 05 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013r., poz. 947 z późn. zm.), zgodnie z którym właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością jest zobowiązany utrzymać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym. W związku z powyższym nie zapewniono bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci i młodzieży w placówce, co stanowi naruszenie § 2 w/w rozporządzenia, w myśl którego dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce.

Mając powyższe na uwadze organ uznał, że termin wyznaczony na wykonanie określonych w decyzji nakazów jest wystarczający dla podjęcia niezbędnych działań w celu zapewnienia w placówce odpowiednich warunków dla młodzieży i pracowników. Jednocześnie organ uznał, że termin ten nie może być zbyt odległy, gdyż zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu i pracy powinno mieć charakter priorytetowy.

W wyniku stwierdzonego uchybienia orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji niniejszej przysługuje stronie odwołanie do Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lublinie

Irmina Nikiel

Otrzymują:

1. Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Marii Montessori ul. Kresowa 1, 20-215 Lublin
2. Gmina Miasto Lublin Urząd Miasta Lublin Wydział Oświaty i Wychowania ul. Narutowicza 37/39 20-016 Lublin
3. a/a