

22.05.2019

PROTOKÓŁ KONTROLI

BADANIA PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH

w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1

Kontrolę przeprowadzono w lokalu przy ul. Rodzyńska budynek nr 5 w Lublinie.

Nazwisko użytkownika lokalu: J. W.

W wyniku kontroli przewodów wentylacyjnych w/w lokalu stwierdzono co następuje:

całkowity przegląd przewodów wentylacyjnych
w budynkach segmentów A.B.C. Wentylacja grawitacyjna
czyszczone w Torzienkach wentylatory wentylacja
wymiana sprężadźcy nyciągów wentylacji na dachu
szkoly. Rechnia czyszczone wentylacje boczne
Wentylacja: kratki wentylacyjne. Dostęp do nyciągów
wentylacji dostępny. Wymiana powietrza w
pomieszczeniu od 12-30 m³ wynosi 0,31 - 0,66 m³/s
cała wentylacja sprawna wymiana powietrza
promiennika

- Są niesprawne i winny ulec naprawie, wymianie*

Stosownie do obowiązujących zasad naprawa wymiana* powinna być wykonana przez

użytkownika lokalu w terminie 7 dni, tj. do dnia.....

- zarządzającego budynkiem*.

DALSZE UŻYTKOWANIE WENTYLACJI ZAGRAŻA BEZPIECZEŃSTWU PUBLICZNEMU

O usunięciu nieszczelności należy powiadomić Administrację Osiedla.

Przyjąłem do wiadomości:.....

Kontrolę przeprowadził:.....

Andrzej Frąk
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer: 573/Lb/2002

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

*niepotrzebne skreślić

Andrzej Frąk
INSTALACJE SANITARNE I GAZOWE
20-144 Lublin, ul. Bazylianówka 95/14
tel. 601 395 484
nr upr. bud. 573/Lb/2002
upr. gaz. E III-55/E-63/14, D III-55/D-199/16