

22.05.2019r

PROTOKÓŁ KONTROLI

BADANIA SZCZELNOŚCI INSTALACJI GAZOWEJ

w Zespole Szkół Ogólnokształcących

Kontrolę przeprowadzono w lokalu przy ul. Radeyńskiego budynek nr 5 w Lublu

Nazwisko użytkownika lokalu: J. W.

W wyniku kontroli urządzeń gazowych w w/w lokalu stwierdzono co następuje:

- ✓ Instalacja gazowa całościowy przegląd instalacji gazowej  
od góromiennic na zewnątrz budynku (sł 2) do  
urządzeń gazowych. Sprawdzenie rozdzielnic  
przyjętych przez szkoły zewnętrzne i wewnętrzne (tuleje)
- ✓ Aparaty gazowe cała instalacja naddana i sprawna  
urządzenia gazowe Taborety gazowe jeden palnik  
sł 6 Tron gazowy 4 palnikowy sł 1 Kocioł
- ✓ Wentylacja na ręczny kondensat r111 Kuchnie gazowe  
ortwo palnikowy r1 4. Wyrzutki urządzeń
- ✓ Przewody spalinowe sprawne i szkieletne

- Są niesprawne i winny ulec naprawie, wymianie\*

Stosownie do obowiązujących zasad naprawa, wymiana\* powinna być wykonana przez

użytkownika lokalu w terminie 7 dni tj. do dnia:

zarządzającego budynkiem\*

DAJSZE UŻYTKOWANIE URZĄDZEŃ ZAGRAŻA BEZPIECZEŃSTWU PUBLICZNEMU.

O usunięciu nieszczelności należy powiadomić Administrację Osiedla.

- Przyjąłem do wiadomości:

- Kontrolę przeprowadził: 22.05.2019r

Andrzej Frąk  
UPRAWNIENIA BUDOWLANE  
numer: 573/Lb/2002  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,  
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,  
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

Andrzej Frąk  
INSTALACJE SANITARNE I GAZOWE  
20-144 Lublin, ul. Bazylianówka 95/14  
tel. 601 395 484  
nr upr. bud. 573/Lb/2002  
upr. gaz. E III-55/E-63/14, D III-55/D-199/16

**OBOWIĄZEK** przeprowadzenia okresowego  
przełgądu instalacji gazowej co najmniej raz w roku.  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane  
Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 art. 62