



LUBELSKI
PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY
W LUBLINIE

Egzemplarz Nr 2

Lublin, dnia

2019 - 11 - 19

20-708 Lublin, ul. Pielęgniarek 6
tel. (0-81) 743-42-72/73, fax. (0-81) 743-46-86
wsse.lublin@pis.gov.pl, <http://wsse.lublin.pis.gov.pl>

DNS – HK. 9011.3.399.2019

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
im. Zbigniewa Herberta w Lublinie
WPŁYNĘŁO

Dnia 22-11-2019

L. dz. 22/19 Zał.
Podpis.

Gmina Lublin
Plac Władysława Łokietka 1
20 - 109 Lublin

Decyzja 9012.1.77.2019

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust.1 i ust. 2, art. 37 ust.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 59)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1152);
- § 21 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294);
- art. 10 § 2, art. 104, art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.);
- art. 10 ust. 1 pkt 1 i 3 w związku z art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996)

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody ciepłej otrzymanymi z Działu Laboratoryjnego WSSE w Lublinie w dniu 18.11.2019 r., pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 05.11.2019 r. z wewnętrznej instalacji wody ciepłej w budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie, ul. Radzyńska 5, 20 - 850 Lublin

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie

1. **Stwierdza skolonizowanie sieci wody ciepłej pałeczkami Legionella sp. w stopniu średnim** w następującym punkcie poboru wody ciepłej z wewnętrznej instalacji wody ciepłej w budynku niniejszej placówki:
 - Segment E - WC damskie - parter;
2. **Nakazuje:**
 - a) przeprowadzenie przeglądu technicznego sieci ciepłej wody użytkowej w placówce, sprawdzenie temperatury wody oraz zredukowanie liczby bakterii do poziomu określonego w zał. 5 tabela A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294);
 - b) wykonanie czyszczenia i dezynfekcji systemu oraz kontrolnych badań wody ciepłej z wewnętrznej sieci ciepłej wody użytkowej w punkcie poboru próbek - Segment E - WC damskie – parter **po czterech tygodniach od czyszczenia i dezynfekcji sieci.**

Jeżeli wynik badania nie ulegnie zmianie ponownie należy przeprowadzić czyszczenie i dezynfekcję. Następnie powtórzyć badanie po tygodniu, a następnie po 1 roku od uzyskania pozytywnego wyniku badania.

Decyzji niniejszej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 § 1 Kpa z uwagi na ochronę zdrowia i życia ludzkiego.

Uzasadnienie

Wykonane w ramach kontroli wewnętrznej badania próbek wody ciepłej pobranej z wewnętrznej instalacji ciepłej wody w budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie, ul. Radzyńska 5, 20 - 850 Lublin wykazały na podstawie sprawozdania nr DL-PPP.9052.122.WD.148.2019.Z, że woda w jednym punkcie poboru nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 5 tabela A powołanego na wstępie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

Wyniki badania próbek wody ciepłej wykazały obecność pałeczek Legionella sp. w stopniu skażenia średnim w następującym punkcie poboru:

- Segment E - WC damskie - parter – 200 jtk/100ml (sprawozdanie nr: DL-PPP.9052.122.WD.148.2019.Z).

W pozostałych punktach poboru w budynku placówki:

- Łazienka - szatnia damska D-7 – 8 jtk/100ml (sprawozdanie nr DL-PPP.9052.122.WD.145.2019.Z);

- Łazienka – męska D-8 – I piętro – 38 jtk/100ml (sprawozdanie nr DL-PPP.9052.122.WD.146.2019.Z);

- Pokój Nauczycielski Wychowania Fizycznego D-6 – 72 jtk/100ml (sprawozdanie nr DL-PPP.9052.122.WD.147.2019.Z)

Stwierdzono skolonizowanie instalacji wody ciepłej pałeczkami Legionella sp. w stopniu znikomym.

Zgodnie z załącznikiem nr 5 tabela A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) liczba bakterii Legionella sp. powinna być niższa niż 100 jtk w próbce o objętości 100 ml.

Tym samym w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 4 niniejszego rozporządzenia Ministra Zdrowia „właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 10 ust. 1, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody, sprawozdań przekazywanych przez podmioty, o których mowa w § 6 – 8, z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego dla tych podmiotów harmonogramu oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty wykonujące badania jakości wody w laboratoriach, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy, wykonanych w punkcie zgodności stwierdza brak przydatności wody do spożycia – w przypadku przekroczenia parametrów mikrobiologicznych oraz w sytuacji, gdy woda jest niezdatna do użycia, a jej jakość zagraża zdrowiu konsumentów – z jednoczesnym

wskazaniem, po przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, czy woda może być wykorzystywana do innych celów niż do spożycia przez ludzi”.

Stosownie do art. 27 ust. 1 przywołanej na wstępie ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019, poz. 59) „w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień”.

W myśl art. 27 ust. 2 tejże samej ustawy, „ jeżeli naruszenie wymagań, o których mowa w ust. 1, spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, państwowy inspektor sanitarny nakazuje unieruchomienie zakładu pracy lub jego części (stanowiska pracy, maszyny lub innego urządzenia), zamknięcie obiektu użyteczności publicznej, wyłączenie z eksploatacji środka transportu, wycofanie z obrotu środka spożywczego, przedmiotu użytku, materiału i wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością, kosmetyku lub innego wyrobu mogącego mieć wpływ na zdrowie ludzi albo podjęcie lub zaprzestanie innych działań; decyzje w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu”.

Natomiast w oparciu o treść art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony. Z uwagi na ochronę zdrowia ludzkiego w związku ze stwierdzeniem przekroczenia dopuszczalnej liczby pałeczek *Legionella sp.* w badanych próbkach wody zasadnym było nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności niniejszej decyzji.

W okolicznościach niniejszej sprawy odstąpiono od zagwarantowania stronie czynnego udziału w postępowaniu, albowiem zachodzi konieczność podjęcia natychmiastowych działań ze względu na niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia – art. 10 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)

W związku z powyżej przedstawionymi wynikami analiz próbek wody należy wdrożyć procedury postępowania adekwatne do wyników badania.

Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie za pośrednictwem Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie. Z dniem doręczenia Lubelskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Lublinie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Na mocy przepisu art. 130 § 3 Kpa, niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu wniesienia odwołania.



Z upoważnienia
Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego
w Lublinie

KIEROWNIK
Działu Nadzoru Sanitarnego
Wioletta Buczak-Zeuschner

Otrzymują:

1. Egzemplarz Nr 1 - Gmina Lublin, Plac Władysława Łokietka 1, 20 - 109 Lublin;
2. Egzemplarz Nr 2 - Zespół Szkół Nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie, ul. Radzyńska 5, 20 - 850 Lublin;
3. Egzemplarz Nr 3 – Oddział HDiM WSSE w Lublinie;
4. Egzemplarz Nr 4 – aa.