

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr DNS-HDiM.9020.163.1.2017

Lublin, dnia 13.06.2017r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez:

- Ewa Koziejowska-Białecka, st. asystent w Oddziale Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Lublinie, upoważnienie do kontroli nr 26 z dnia 23.12.2016r.

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez

Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1412 z późn. zm.), w związku art. 67 § 1 w związku art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
im. K. K. Baczyńskiego
ul. Magnoliowa 8
20-143 Lublin
tel./fax 81 747-03-78
e-mail: poczta@lckziu.lublin.eu

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
im. K. K. Baczyńskiego
ul. Magnoliowa 8
20-143 Lublin
tel./fax 81 747-03-78
e-mail: poczta@lckziu.lublin.eu

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego im. K. K. Baczyńskiego

Miasto Lublin - Urząd Miasta Lublin

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

ul. Magnoliowa 8, 20-143 Lublin

Plac Władysława Łokietka, 20-109 Lublin

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP 946-11-52-304 REGON 00018825

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pan Jacek Misiuk – Dyrektor

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Pan Sławomir Dybała – Wicedyrektor

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Pan Waldemar Podstawka – Kierownik Gospodarczy

Pan Dariusz Janiszek – Starszy Specjalista BHP

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

- | | | |
|--|-----------------------|------------------------|
| 1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli | 06.06.2017r. | godz. 10 ⁴⁵ |
| 2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* | Nie dotyczy | |
| 3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: | Brak podstaw prawnych | |
| 4. Data i godzina zakończenia kontroli | 06.06.2017r. | godz. 14 ³⁰ |
| 5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* | | |
| – kontrola utrzymania należytego stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń dydaktycznych | 65 min. | |
| – kontrola utrzymania należytego stanu sanitarno-higienicznego biblioteki z multimedialnym centrum informacyjnym | 5 min. | |
| – kontrola utrzymania należytego stanu sanitarno-technicznego części sportowej, | 30 min. | |
| – kontrola utrzymania należytego stanu sanitarno-higienicznego szatni | 5 min. | |
| – kontrola utrzymania należytego stanu sanitarno-higienicznego ciągów komunikacyjnych | 15 min. | |

6. Zakres przedmiotowy kontroli

Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczących higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w placówce oświatowo-wychowawczej oraz utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości w obszarze:

- zapewnienia dokumentacji do celów sanitarno-epidemiologicznych,
- utrzymania należytego stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń dydaktycznych,
- utrzymania należytego stanu sanitarno-higienicznego auli,
- utrzymania należytego stanu sanitarno-higienicznego biblioteki z multimedialnym centrum informacyjnym
- utrzymanie należytego stanu sanitarno-technicznego części sportowej,
- utrzymania należytego stanu sanitarno-higienicznego ciągów komunikacyjnych,
- utrzymania należytego stanu sanitarno-higienicznego szatni,
- utrzymania należytego stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń sanitarnych oraz zapewnienia środków higieny osobistej,
- oceny tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych,
- zapewnienia systemu pierwszej pomocy,
- utrzymania należytego stanu sanitarno-higienicznego terenu urządzonego wokół placówki,
- utrzymania należytego stanu sanitarno-higienicznego miejsca gromadzenia odpadów stałych,
- zapewnienia certyfikatów/atestów na meble edukacyjne i sprzęt sportowy.

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*

Dalmierz laserowy DLE 70 Professional – SP/K/02/HDiM

(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**

– nr i nazwa protokołu/ów*

Nie dotyczy

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*

Nie dotyczy

10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów

Nie dotyczy

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli

- Plan zajęć lekcyjnych 5 oddziałów: 1TA, 1TC, 2TA, 2TC, 3TA.

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*

Nie dotyczy

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr F/HDM/04

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Organem prowadzącym Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. K. K. Baczyńskiego w Lublinie jest Miasto Lublin.

Postępowanie administracyjne wobec Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. K. K. Baczyńskiego w Lublinie jest prowadzone przez Państwową Inspekcję Pracy – Nakaz Nr rej. 080037-5317-K001-NK01/17 z dnia 31.01.2017r.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Typy szkół

Technikum Mechaniczne – 10 oddziałów, 234 uczniów.

Liczba uczniów ogółem 234, w tym 21 dziewcząt i 213 chłopców.

Szkoła pracuje w systemie jednozmianowym.

Zatrudnienie – w Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ogółem zatrudnione są 72 osoby, w tym 51 osób stanowiących personel pedagogiczny oraz 21 osób stanowiących personel administracyjno-gospodarczy.

Okazano do wglądu: aktualne książeczki zdrowia / orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych dla 51 pracowników oraz nieaktualne książeczki 5 pracowników (D. Janiszek, A. Zięba, M. Dymara, B. Dybała, M. Łoś). Nie okazano do wglądu dokumentacji do celów sanitarno-epidemiologicznych 4 pracowników (J. Misiuk, P. Łukasik, T. Pałka, P. Kajlewicz). Ponadto okazano skierowania na badania lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych dla pozostałych pracowników. Według oświadczenia Pana Sławomira Dybała, 1 osoba przebywa na urlopie macierzyńskim, 2 osoby przebywają na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, 3 osoby nie mają kontaktu z uczniami (konserwatorzy).

Budynek – Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego mieści się w wielokondygnacyjnym budynku z lat 70., budowanym na cele szkoły.

W pomieszczeniach zapewniona wentylacja z wyjątkiem sali nr 203, gdzie stwierdzono brak wentylacji.

Okazano do wglądu Protokół w Nr 1104 z okresowej kontroli przewodów kominowych przeprowadzonej w budynku Szkoły Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przez Spółdzielnię Pracy Kominiarzy, ul. Bronowicka 7, 20-301 Lublin, Mistrz Kominiarski Marek Cypriasiak Nr upr. 94/91, – Wynik prawidłowy.

Zaopatrzenie w wodę z wodociągu publicznego, ciepła woda zapewniona przez cały rok szkolny z sieci miejskiej.

Odprowadzanie ścieków do kanalizacji centralnej.

Okazano do wglądu Aneks Nr 2 z dnia 15.12.2016r. do Umowy Nr Z/08/WK 16243/00266 o dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków z dnia 11.07.2011 zawarty pomiędzy MPWiK w Lublinie Sp. z o. o. Al. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin a Gminą Lublin, Plac Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin działającą przez Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. k. K. Baczyńskiego w Lublinie, ul. Magnoliowa 8, 20-143 Lublin.

Ogrzewanie centralne z sieci ciepłowniczej.

Gromadzenie nieczystości stałych – 4 pojemniki plastikowe o pojemności 1100 l umieszczone na terenie utwardzonym, w odległości powyżej 10m od okien i drzwi budynku szkoły. W dniu kontroli miejsce usuwania nieczystości stałych utrzymane czysto. Okazano do wglądu:

- Umowę Nr 4131/265/98/P zawartą w dniu 30.11.2008 r. na odbiór odpadów stałych pomiędzy Lubelskim Centrum Edukacji Zawodowej, ul. Magnoliowa 8, 20-143 Lublin a MPO SITA Lublin Spółką Akcyjną, 20-479 Lublin, ul. Ciepłownicza 6.
- Aneks do umowy Nr 4131/265/98/P na odbiór odpadów stałych, zawarty w dniu 13.12.2016 r. pomiędzy Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. k. K. Baczyńskiego w Lublinie, ul. Magnoliowa 8, 20-143 Lublin a SUEZ WSCHÓD Sp. z o. o., 20-479 Lublin, ul. Ciepłownicza 6.

Teren szkoły ogrodzony, ogrodzenie w dobrym stanie technicznym.

Dyrektor szkoły dokonuje kontroli zapewnienia bezpiecznych warunków korzystania z obiektów należących do placówki. Okazano do wglądu Protokół z przeprowadzenia kontroli obiektów należących do Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z dnia 06.02.2017r.

Pod kątem sanitarno-higienicznym oceniono 20 sal dydaktycznych (w tym pracownię komputerową, pracownię pneumatyki, pracownię elektrotechniki i elektroniki, pracownię systemów mechatronicznych), bibliotekę z multimedialnym centrum informacyjnym, aulę, salę gimnastyczną dużą i małą, siłownię, przebieralnię, szatnię, pomieszczenia sanitarnohigieniczne oraz ciągi komunikacyjne.

Salę lekcyjną wyposażoną w meble edukacyjne w dobrym stanie technicznym, wentylacja grawitacyjna, oświetlenie jarzeniowe, na podłodze parkiet/terakota/panele. W salach nr 107, 111, 112, 201, 202, 205, 303, 304 oświetlenie jarzeniowe niekompletne, brak osłon na punktach świetlnych. W sali dydaktycznej nr 203 brak wentylacji.

Pracownia komputerowa nr 204 wyposażona w 14 stanowisk komputerowych, dostosowanych do zasad ergonomii. Odległość między sąsiadującymi monitorami zachowana, z jednego stanowiska komputerowego korzysta 1 uczeń. W pracowni istnieje możliwość ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem (rolety); wentylacja grawitacyjna, na podłodze parkiet, oświetlenie jarzeniowe niekompletne, brak osłon na punktach świetlnych. W pracowni znajduje się Regulamin pracowni komputerowej, Instrukcja BHP przy obsłudze drukarki i komputera.

Pracownia pneumatyki nr 03a wyposażona w 6 stanowisk komputerowych, 3 stanowiska laboratoryjne, umywalkę; oświetlenie jarzeniowe zabezpieczone osłonami, wentylacja grawitacyjna, na podłodze parkiet. W pracowni znajduje się apteczka z instrukcją udzielania pierwszej pomocy oraz Regulamin pracowni mechatroniki.

Pracownia elektrotechniki i elektroniki nr 02 wyposażona w 9 stanowisk komputerowych; wentylacja grawitacyjna, na podłodze parkiet, oświetlenie jarzeniowe niekompletne, brak osłon na punktach świetlnych.

W pracowni znajduje się Instrukcja BHP, Instrukcja pracowni elektrycznej, Regulamin pracowni elektrycznej i elektronicznej, na zapleczu apteczka z instrukcją udzielania pierwszej pomocy.

Pracownia systemów mechatronicznych nr 01 wyposażona w 8 stanowisk komputerowych; oświetlenie jarzeniowe zabezpieczone osłonami, wentylacja grawitacyjna, na podłodze parkiet.

W pracowni znajduje się Instrukcja BHP, Instrukcja pracowni elektrycznej, Regulamin pracowni elektrycznej i elektronicznej, na zapleczu apteczka z instrukcją udzielania pierwszej pomocy.

Aula wyposażona w ławki, krzesła; oświetlenie jarzeniowe, wentylacja grawitacyjna i nawiewniki w oknach, na podłodze terakota.

Biblioteka z multimedialnym centrum informacyjnym wyposażona w 5 stanowisk komputerowych, ławki, krzesła, regały z książkami; wentylacja grawitacyjna, na podłodze parkiet, oświetlenie jarzeniowe niekompletne, brak osłon na punktach świetlnych.

Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są na sali gimnastycznej dużej i małej oraz w siłowni. Boiska asfaltowe zostały wyłączone z użytkowania ze względu na złą nawierzchnię, plac użytkowany przez firmę zewnętrzną. W sąsiedztwie szkoły powstało boisko do rugby, ze względu na usterki techniczne nie dokonano odbioru boiska.

Sala gimnastyczna duża (o powierzchni 292,8²m) okna, punkty świetlne oraz grzejniki centralnego ogrzewania zabezpieczone, wentylacja grawitacyjna, oświetlenie halowe, na podłodze parkiet.

Sala gimnastyczna mała (o powierzchni 111,8²m) wyposażona w 4 stoły do tenisa stołowego, ławeczki; oświetlenie jarzeniowe, wentylacja grawitacyjna, na podłodze parkiet.

Siłownia wyposażona w sprzęt siłowy firmy HES: atlas wielostanowiskowy, ławeczki do wyciskania, 2 orbitreki, sztangi, ciężary oraz drabinki, materace, na ścianie lustra; wentylacja grawitacyjna, oświetlenie jarzeniowe, na podłodze wykładzina zmywalna. Brak osłon na punktach świetlnych. W widocznym miejscu Regulamin korzystania z siłowni szkolnej.

Przy sali gimnastycznej znajdują się 2 przebieralnie, przy każdej zaplecze sanitarne (łazienka, toaleta).

Przebiegalnia wyposażona w ławeczki z wieszakami; oświetlenie jarzeniowe, wentylacja grawitacyjna, na ścianach glazura, na podłodze płytki lastryko.

Łazienki, każda wyposażona w 3 natryski, 3 umywalki, brodzik do nóg.

Toalety, każda wyposażona w oczko ustępowe i umywalkę.

W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych ściany wyłożone glazurą, na podłodze terakota, wentylacja grawitacyjna, oświetlenie jarzeniowe. Zapewniono środki do utrzymania higieny osobistej (papier toaletowy, mydło w płynie, suszarki elektryczne do rąk).

Pomieszczenia sanitarnohigieniczne

Parter

Sanitariat męski wyposażony w 4 umywalki, 4 kabiny ustępowe; oświetlenie jarzeniowe, wentylacja mechaniczna.

Sanitariat dla osób niepełnosprawnych wyposażony w umywalkę, oczko ustępowe; oświetlenie jarzeniowe, wentylacja mechaniczna.

I piętro

Sanitariat damski wyposażony w 4 umywalki, 4 kabiny ustępowe; oświetlenie jarzeniowe, wentylacja grawitacyjna i mechaniczna.

Sanitariat męski wyposażony w 4 umywalki, 4 kabiny ustępowe; oświetlenie jarzeniowe, wentylacja mechaniczna.

II piętro

Sanitariat męski wyposażony w 4 umywalki, 4 kabiny ustępowe; oświetlenie jarzeniowe, wentylacja mechaniczna.

III piętro

Sanitariat damski wyposażony w 4 umywalki, 4 kabiny ustępowe; oświetlenie jarzeniowe, wentylacja mechaniczna.

Sanitariat męski wyposażony w 4 umywalki, 4 kabiny ustępowe; oświetlenie jarzeniowe, wentylacja mechaniczna.

W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych ściany wyłożone glazurą, na podłodze terakota. Zapewniono środki do utrzymania higieny osobistej (papier toaletowy, mydło w płynie, suszarki elektryczne do rąk).

Szatnia centralna zlokalizowana na parterze, wyposażona w zamykane boksy z wieszakami; oświetlenie jarzeniowe, wentylacja grawitacyjna, na podłodze lastryko. Brak osłon na punktach świetlnych.

Korytarze: ławeczki; oświetlenie jarzeniowe, na podłodze lastryko. W części korytarza na I piętrze oraz na korytarzach na II i III piętrze lampy jarzeniowe bez osłon, lampy niekompletne.

Certyfikaty – według oświadczenia Kierownika Gospodarczego, meble szkolne zostały zakupione przed 1997 r., 80 % sprzętu sportowego posiada certyfikaty, deklaracje, pozostały został zakupiony przed 1997 r.

Okazano do wglądu:

- Certyfikat Nr P/358/07 wydany przez Instytut Sportu Zespół Certyfikacji 01-982 Warszawa, ul. Trylogii 2 /16 na Zestaw sztang treningowych do ćwiczeń siłowych.
- Deklarację Zgodności Nr 750 PN-EN-957-2 firmy HES Spółka Cywilna Wyrób Urządzeń Sportowo-Rekreacyjnych Rehabilitacyjnych i Siłowych, 54-530 Wrocław, ul. W. i J. Wardzyńskich 1, że wyroby są zgodne z PN-EN-957-2.
- Deklarację Zgodności Nr 851 firmy HES Spółka Cywilna Wyrób Urządzeń Sportowo-Rekreacyjnych Rehabilitacyjnych i Siłowych, 54-530 Wrocław, ul. W. i J. Wardzyńskich 1, że wyroby są zgodne z Dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, Ustawą z dnia 12.12.2003 o ogólnym bezpieczeństwie produktów, Polskimi Normami PN-EN-957-1, PN-EN-957-2, PN-EN-957-4, PN-EN-957-5, PN-EN-957-6, PN-EN-957-7, PN-EN-957-8, PN-EN-957-9.

Pozostawianie podręczników – uczniowie mają możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych.

Rozkład zajęć lekcyjnych – oceniono plan zajęć lekcyjnych 5 oddziałów: 1TA, 1TC, 2TA, 2TC, 3TA. Plan uwzględnia równomierne obciążenie zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia.

Apteczki pierwszej pomocy odpowiednio wyposażone wraz z instrukcją udzielania pierwszej pomocy znajdują się w pokoju nauczycielskim, pokoju nauczycieli w-f, w pracowniach.

Wszyscy pracownicy szkoły zostali przeszkoleni z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej, okazano do wglądu Zaświadczenie o uczestniczeniu w programie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej zorganizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie z 29.08.2016r.

Gabinet profilaktycznej opieki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej czynny 1 raz w tygodniu. Profilaktyczna opieka medyczna sprawowana przez pielęgniarkę z NZOZ PROMED – 7 godzin tygodniowo.

Dożywianie – szkoła nie prowadzi dożywiania.

Tytoń - na terenie placówki obowiązuje zakaz palenia tytoniu, umieszczone są znaki informujące o zakazie palenia tytoniu. Zakaz jest przestrzegany.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

- a) W obszarze utrzymania należytego stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń dydaktycznych:
 - oświetlenie jarzeniowe niekompletne, brak osłon na punktach świetlnych w salach nr 107, 111, 112, 201, 202, 205, 303, 304, pracowni elektrotechniki i elektroniki nr 02 oraz w pracowni komputerowej nr 204,
 - brak wentylacji w sali dydaktycznej nr 203.
- b) W obszarze utrzymania należytego stanu sanitarno-higienicznego biblioteki z multimedialnym centrum informacyjnym:
 - oświetlenie jarzeniowe niekompletne, brak osłon na punktach świetlnych.
- c) W obszarze utrzymania należytego stanu sanitarno-higienicznego siłowni:
 - brak osłon na punktach świetlnych.
- d) W obszarze utrzymania należytego stanu sanitarno-higienicznego szatni:
 - brak osłon na punktach świetlnych.
- e) W obszarze utrzymania należytego stanu sanitarno-higienicznego ciągów komunikacyjnych:
 - brak osłon na punktach świetlnych w części korytarza na I piętrze oraz na korytarzach na II i III piętrze.

Nieprawidłowości stanowią naruszenie przepisów:

- § 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 23).
- § 51 w związku z § 147 ust. 1 i 2, § 72 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j.t. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).
- § 2, § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).
- § 28a Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).

1. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

Nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/~~dziennika budowy~~**

Wyniki kontroli omówiono z Panem Sławomirem Dybała - Wicedyrektorem

- ✓ 2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.nie nałożono/nałożono**
grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości

słownie

(nr mandatu karnego)

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr

z dnia

wydane przez

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczona o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~** ✓

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

✓ *Sybała*
Włodzisław Pochlany *Kamionka G. Dariusz Jasiński*
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Ewa Dzięgielowska - Biłocha
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu *19.06.2017* ✓

✓ *Joach Miron*
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

Lubelskie Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
im. K.K. Baczyńskiego
20-143 Lublin, ul. Magnoliowa 8
tel./fax (81) 747-03-78
000188825

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli**

Ocena stanu sanitarnego szkoły F/HDM/04
(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

