

## PROTOKÓŁ KONTROLI

DNS-HDiM.9020.188.2.2015

Lublin, dnia 22.06.2015 r.

(Miejscowość i data)

przeprowadzonej przez:

- Małgorzatę Kostera, st. asystent w Oddziale Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Lublinie, upoważnienie do kontroli nr 25 z dnia 24.12.2014 r.
- Annę Romaniuk, st. asystent w Oddziale Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Lublinie, upoważnienie do kontroli nr 27 z dnia 24.12.2014 r.

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).

### I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU/ OBIEKTU

#### I.1. Zakład/obiekt kontrolowany: (pełna nazwa, adres, telefon, faks):

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 szkoła

Al. Spółdzielczości Pracy 65

20-147 Lublin

tel. 81 747-66-68 fax 81 747-66-66 wew.11

e-mail: [poczta@sosw1.lublin.eu](mailto:poczta@sosw1.lublin.eu)

#### I.2. Właściciel /osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1

Al. Spółdzielczości Pracy 65

20-147 Lublin

tel. 81 747-66-68 fax 81 747-66-66 wew.11

e-mail: [poczta@sosw1.lublin.eu](mailto:poczta@sosw1.lublin.eu)

(imię i nazwisko / pełna nazwa / inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników )  
(adres zamieszkania / adres siedziby /w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników / telefon / faks )

I.3. NIP 946-17-76-660

REGON 0001022624

PESEL

#### I.4. Kierujący zakładem/obiektem kontrolowanym: (imię i nazwisko, stanowisko)

Pan Andrzej Berbeć – Dyrektor

#### I.5. Przedstawiciel zakładu/obiekту w obecności, którego przeprowadzono kontrolę\* (imię i nazwisko, stanowisko)

Pan Jarosław Sidorczyk – Kierownik Administracji

#### I.6. Inne osoby w obecności, których przeprowadzono kontrolę\* (imię i nazwisko, ewentualnie adres):

Nie dotyczy

### II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

II.1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 16.06.2015 r. godz. 10<sup>30</sup>

#### II.2. Zakres przedmiotowy kontroli:

Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w placówce oświatowo-wychowawczej oraz utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości.



### III. WYNIKI KONTROLI:

**III.1. Informacje o kontrolowanym zakładzie/obiekcie** (stan formalno-prawny, nr wpisu do KRS, informacje o toczącym się aktualnie postępowaniu administracyjnego-egzekucyjnym w stosunku do kontrolowanego podmiotu, informacje dotyczące ustaleń pokontrolnych innych kontroli, legalność działania, inne informacje istotne dla ustaleń kontroli, itp):

**Organem prowadzącym** Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Lublinie jest Miasto Lublin, miasto na prawach powiatu.

**Postępowanie administracyjne** - wobec Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Lublinie nie jest prowadzone. Ostatnia kontrola sanitarna placówki, przeprowadzona 20.05.2010r. przez upoważnionych przedstawicieli Lubelskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie nie wykazała nieprawidłowości.

W placówce przeprowadzane są kontrole pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków użytkowania obiektów. Ostatni protokół z dnia 29.08.2014r.

**Budynek** - placówka mieści się w obiekcie murowanym oddanym do użytku w 1992 roku, budowanym na cele ośrodka, zmodernizowanym w 2010 roku.

**Zaopatrzenie w wodę** z wodociągu publicznego, ciepła woda zapewniona przez cały rok szkolny.

**Odprowadzanie ścieków** do kanalizacji centralnej.

**Ogrzewanie** centralne z sieci ciepłowniczej.

**Gromadzenie nieczystości stałych** – 2 wiaty śmietnikowe, ustawione na utwardzonym terenie oddalone od budynku ponad 10 m, w każdej 5 pojemników na śmieci zmieszane i 1 pojemnik na frakcję suchą. Pojemniki w dniu kontroli nie przepełnione, miejsce usuwania nieczystości stałych utrzymane czysto.

**Teren** ogrodzony, ogrodzenie w dobrym stanie technicznym, nawierzchnia dróg, przejść równa i utwardzona, studzienki i inne zagłębienia trwale zabezpieczone.

Na terenie ośrodka znajduje się boisko trawiaste, bieżnia okólna oraz wyłączone z użytkowania boisko z nawierzchnią asfaltową (Zarządzenie Nr 2/2012 Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Lublinie z dnia 08.05.2012r.).

**Zatrudnienie** – 156 osób, w tym 111 - personel pedagogiczny i 45 - personel administracyjno-gospodarczy.

**Dokumentacja pracowników do celów sanitarno-epidemiologicznych** – w dniu 22.06.2015r. przedstawiono do wglądu zaświadczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych z dnia 18.06.2015r.: 20 nauczycieli zawodu, intendenta oraz 2 osób sprzątających.

**Liczba uczniów** – do szkoły uczęszcza 260 uczniów, w tym 124 dziewczęta i 136 chłopców.

Nauka prowadzona jest w systemie jednozmianowym, w 28 oddziałach.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 15 Specjalna – 187 uczniów (16 oddziałów)

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy – 73 uczniów (12 oddziałów)

### SEGMENT SZKOŁY

Pod względem sanitarnohigienicznym oceniono 14 sal dydaktycznych, 2 pracownie komputerowe, salę do nauczania indywidualnego, pomieszczenia sanitarnohigieniczne, blok sportowy, salę rehabilitacyjną, czytelnię oraz salę konferencyjną.

**Salę dydaktyczne (nr 1, 2, 3, 5, 11, 15, 16, 21, 22, 25, 26, A-1, A-2, A-3)** wyposażone w certyfikowane stoliki i krzesła, tablice; stolarka okienna i drzwiowa w dobrym stanie technicznym, oświetlenie jarzeniowe, wentylacja grawitacyjna, na podłodze wykładzina zmywalna. Brak osłon na grzejnikach w salach.

**Pracownie komputerowe (nr 12, 23)** – wyposażone w rzutniki multimedialne, stanowiska komputerowe (10/14) dostosowane do zasad ergonomii, odległość między sąsiadującymi monitorami zachowana. W pracowniach istnieje możliwość ochrony przed nasłonecznieniem (rolety, verticale), w widocznym



miejscu znajdują się regulaminy pracowni komputerowych. W pomieszczeniach wentylacja grawitacyjna, oświetlenie jarzeniowe, na podłodze wykładzina zmywalna. Brak osłon na grzejnikach centralnego ogrzewania.

**Sala do nauczania indywidualnego nr 4** wyposażona w 3 stanowiska komputerowe, stoliki, krzesła, regał z półkami; oświetlenie jarzeniowe, na podłodze wykładzina zmywalna. Brak osłony na grzejniku centralnego ogrzewania.

**Sala gimnastyczna** o wymiarach 23,7 x 11,3 x 7,9 m wyposażona w bramki, drabinki gimnastyczne, stół do tenisa stołowego, materace, ławeczki gimnastyczne; wentylacja mechaniczna i grawitacyjna, na podłodze sportowa wykładzina antypoślizgowa. Okna, kaloryfery i punkty świetlne zabezpieczone. Sprzęt gimnastyczny przechowywany w magazynku przy sali gimnastycznej.

**Siłownia** o wymiarach 5,7 x 6,6 x 3,1 m, wyposażona w sprzęt siłowy sprzed 1997r., drabinki gimnastyczne, materac, lustro; wentylacja grawitacyjna, oświetlenie jarzeniowe, na podłodze wykładzina dywanowa.

W miejscach przeznaczonych do ćwiczeń umieszczone są regulaminy bezpiecznego korzystania z obiektów i urządzeń sportowych.

**Przebieralnie (2)** wyposażone w ławeczki, wieszaki ściennie; wentylacja grawitacyjna, oświetlenie jarzeniowe, na ścianach glazura, na podłodze terakota.

Przy każdej przebieralni zaplecze sanitarne (oczko ustępowe, umywalka, natryski); wentylacja grawitacyjna, oświetlenie jarzeniowe, na ścianach glazura, na podłodze terakota. Zapewnione są środki do utrzymania higieny osobistej (papier toaletowy, mydło w płynie).

Natryski używane przez uczniów po dodatkowych zajęciach sportowych.

**Sala rehabilitacyjna** wyposażona w 3 bieżnie, 4 rowerki stacjonarne, 3 steppery, stół do tenisa stołowego, materace, ławeczkę gimnastyczną; oświetlenie jarzeniowe, nawiewniki w oknach, na podłodze wykładzina zmywalna. Brak osłon na grzejnikach centralnego ogrzewania.

**Certyfikaty** - 100% mebli posiada certyfikaty, sprzęt sportowy zakupiony przed 1997 r. bez certyfikatów.

**Czytelnia** przy bibliotece wyposażona w 4 stanowiska komputerowe, stoliki, krzesła, telewizor, regały z półkami; wentylacja grawitacyjna, oświetlenie jarzeniowe, na podłodze wykładzina zmywalna. Brak osłon na grzejnikach centralnego ogrzewania.

**Sala konferencyjna** (o wymiarach 10,9 x 5,7 m) wyposażona w stoliki, krzesła, pianino; wentylacja grawitacyjna, oświetlenie jarzeniowe, na podłodze wykładzina zmywalna. Brak osłon na grzejnikach centralnego ogrzewania. Uczniowie sporadycznie korzystają z sali konferencyjnej.

**Korytarze i klatki schodowe** - na korytarzach oświetlenie jarzeniowe, na podłodze wykładzina zmywalna/terakota, stopnie schodów równe, poręcze zabezpieczone przed zsuwaniem się po nich uczniów.

**Pomieszczenia sanitarne** na każdej kondygnacji oddzielne dla dziewcząt i chłopców

Sanitariaty damskie (3) każdy wyposażony w 3 umywalki, 2 kabiny ustępowe.

Sanitariaty męskie (3) każdy wyposażony w 3 umywalki, 1 kabinę ustępową i 1 pisuar.

Przy sali A3 sanitariat dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażony w oczko ustępowe, umywalkę.

W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych ściany wyłożone glazurą, na terakota, wentylacja grawitacyjna, oświetlenie żarowe. Zapewnione są środki do utrzymania higieny osobistej (papier toaletowy, mydło w płynie, ręczniki papierowe).



**Szatnia centralna** zlokalizowana w podpiwniczeniu, odzież wydawana uczniom przez pracownika szkoły.

Placówka została wpisana do rejestru PIS.

**Gabinet profilaktycznej opieki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej** wyposażony w punkt poboru ciepłej i zimnej wody. Środki myjąco-dezynfekcyjne: do dezynfekcji rąk stosowany preparat Desderman Pure, do dezynfekcji powierzchni Mikrozid.

Profilaktyczna opieka medyczna sprawowana przez pielęgniarkę z NZOZ TERMED ul. Staszica 22, w Lublinie w wymiarze 37 godzin 30 minut tygodniowo.

**Apteczki pierwszej pomocy** odpowiednio wyposażone wraz z instrukcją udzielania pierwszej pomocy znajdują się na korytarzu przy gabinecie Wicedyrektora oraz w pokoju nauczycieli wychowania fizycznego.

**Dożywianie** – w ośrodku funkcjonuje stołówka, z dożywiania korzysta 196 uczniów, w tym 73 uczniów korzysta z posiłków dofinansowanych.

Na korytarzu na parterze przy głównym wejściu znajduje się automat do sprzedaży napojów zimnych.

**Tytoń** - na terenie placówki obowiązuje zakaz palenia tytoniu, umieszczone są znaki informujące o zakazie palenia tytoniu. Zakaz jest przestrzegany.

**Stan sanitarnohigieniczny** pomieszczeń oraz otoczenia w dniu kontroli nie budził zastrzeżeń.

### **III.2. Wyposażenie użyte podczas kontroli\*:**

Dalmierz laserowy DLE 70 Professional – SP/K/01/HDiM

### **III.3. Podczas kontroli do badań laboratoryjnych pobrano próbki – nr protokołu/ów\***

Nie dotyczy

### **III.4. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów:**

Nie dotyczy

### **III.5. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:**

- Dokumentacja medyczna pracowników do celów sanitarno-epidemiologicznych (23 zaświadczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych).
- Protokół kontroli obiektów pod kątem bezpieczeństwa i użytkowania z dnia 29.08.2014r.
- Umowa Nr 4131/20/2014 zawarta w dniu 12.09.2014r. pomiędzy Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym, Al. Spółdzielczości Pracy 65, 20-147 Lublin a SITA WSCHÓD sp. z o. o. ul. Ciepłownicza 6, 20-479 Lublin na odbiór odpadów.
- Umowa o dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków Nr T/08/WK 19263/00157 zawarta w dniu 11.05.2009r. pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. , al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin a Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym, Al. Spółdzielczości Pracy 65, 20-147 Lublin.
- Protokół Nr 364/2014 z okresowej kontroli przewodów kominowych z dnia 03.11.2014r. Usługowy Zakład Kominiarsko-Gazowniczy Sławomir Mączka 20-538 Lublin, ul. Watykańska 8/8. Mistrz Kominiarski Sławomir Mączka Upr Nr 29367.
- Zarządzenie Nr 2/2012 Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Lublinie z dnia 08.05.2012r. w sprawie bezpieczeństwa pobytu na boisku szkolnym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Lublinie.
- Certyfikat zgodności Nr 158/11 COBRABiD-BBC Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o. o., wydany na stoły szkolne KUBUŚ.



- Certyfikat zgodności Nr 219/13 COBRABiD-BBC Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o. o., wydany na krzesło szkolne LOLEK.
- Certyfikat zgodności Nr 218/13 COBRABiD-BBC Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o. o., wydany na system biurka Kasia.

**IV. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\*:**

1. Brak osłon na grzejnikach centralnego ogrzewania w pomieszczeniach przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci i osób niepełnosprawnych: w salach dydaktycznych (nr 1, 2, 3, 5, 11, 15, 16, 21, 22, 25, 26, A-1, A-2, A-3), pracowniach komputerowych (nr 12, 23).
2. Brak dokumentacji do celów sanitarno-epidemiologicznych nauczycieli oraz personelu administracyjno-gospodarczego mającego kontakt z uczniami.

Nieprawidłowości stanowią naruszenie przepisów:

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 grudnia 2010 r. w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 23);
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).
- Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008r. (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 947 z późn. zm.).

**V. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu\***

Pismo z dnia 18.06.2015r. dot. parametrów pracy instalacji c.o. oraz węzła ciepłowniczego Ośrodka.

**VI. Uwagi i zastrzeżenia osób uczestniczących w kontroli.**

**Wnoszę/nie wnoszę\*\*** uwagi i zastrzeżenia do opisanego w protokole stanu faktycznego:

**VII. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w pkt. .... nie nałożono/ nałożono\*\***

mandat karny na

w wysokości

(nr mandatu karnego)

na podstawie art.

(imię i nazwisko, stanowisko)

(podstawa prawna)

Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia

nr

**Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie naniesiono\*\***

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

**Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, a następnie po odczytaniu i omówieniu został podpisany/odmówiono podpisania\*\*.**

**W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu.**

**Dokonano/nie dokonano\*\*** wpisu w książce kontroli sanitarnej i książce kontroli\*\*  
**Wydano/nie wydano\*\*** na podstawie art. 31. §1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej doraźne  
zalecenia, uwagi i wnioski, które wpisano w książkę kontroli sanitarnej \*\*

**Data i godz. zakończenia kontroli:** 16.06.2015r. godz. 12<sup>00</sup> **Łączny czas kontroli:** 1 godz. 30 min.

.....  
(podpis i/lub pieczęć strony /przedstawiciela kontrolowanego zakładu)

✓  
Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży

*Małgorzata Kostera*  
mgr inż. Małgorzata Kostera

.....  
(podpis osób obecnych podczas kontroli)

Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży

*Anna Romaniuk*  
mgr Anna Romaniuk

.....  
(podpis i /lub pieczęć osoby(osób)kontrolującej(ych))

### POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU PRZEZ STRONĘ

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem (-am) w dniu .....

.....  
(podpis i pieczęć osoby odbierającej protokół)

**POUCZENIE:** Strona/osoba upoważniona w terminie **7 dni** od daty doręczenia niniejszego protokołu może zgłosić zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego zakładu/obiektu w czasie i miejscu trwania kontroli.  
Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie Stacji.

\* - w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”  
\*\*- właściwie zakreślić