

## D E C Y Z J A

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009r. Nr 12, poz. 68 ze zmianami), art. 104 i art. 107 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) w związku z uchybieniami naruszającymi przepisy przeciwpożarowe opisanymi w protokole z czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w dniach 21, 22 i 23 maja 2013 r. przez mł. bryg. Marka Fiutkę z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie w obiektach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Lublinie zlokalizowanego przy Alejach Spółdzielczości Pracy 65

**nakazuje się Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu Nr 1 w Lublinie, Al. Spółdzielczości Pracy 65, 20-147 Lublin**

wykonanie w ustalonym terminie niżej wymienionych obowiązków:

1. Zapewnić dla strefy pożarowej ZL V (*intemat*) oraz strefy ZL III (*obejmującej segmenty: sali gimnastycznej, warsztatów krawiecko-dziewiarskich, a także warsztatów stolarsko-tapicerskich w zakresie hydrantu usytuowanego w części północnej budynku przy pracowniach ogrodniczych*) hydranty wewnętrzne z węzami półsztywnymi o nominalnej średnicy węża 25 mm spełniające wymagania Polskich Norm dotyczących tych urządzeń zgodnie z postanowieniami § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 709).

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2a i 2b rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 709).

**Termin wykonania: 31 sierpnia 2014 r.**

2. Zapewnić zasięg hydrantów wewnętrznych w poziomie obejmujący całą powierzchnię chronionego budynku administracyjno-żywieniowego oraz dydaktycznego (szkoła).

Podstawa prawna: § 20 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

**Termin wykonania: 31 sierpnia 2014 r.**

3. Zapewnić minimalną wymaganą wydajność poboru wody mierzoną na wylocie prądownic hydrantów wewnętrznych występujących w budynkach kontrolowanego ośrodka.

Podstawa prawna: § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

**Termin wykonania: 31 sierpnia 2014 r.**



## **Uzasadnienie**

*Ilekość w decyzji jest mowa o:*

- 1) ustawie o ochronie przeciwpożarowej - należy rozumieć przez to ustawę z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst: Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 ze zmianami),
- 2) rozporządzeniu MI - należy rozumieć przez to rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 ze zmianami),
- 3) rozporządzeniu MSWiA - należy rozumieć przez to rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).

Kontrolowane budynki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Lublinie z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania oraz podział na trzy strefy pożarowe zakwalifikowane zostały do dwóch kategorii zagrożenia ludzi: ZL V – obejmująca internat z łącznikiem południowym o łącznej powierzchni 3267,15 m<sup>2</sup>, ZL III – obejmująca segment administracyjno-żywieniowy, dydaktyczny, łącznik zachodni i północny oraz salę gimnastyczną o powierzchni 38,79,42 m<sup>2</sup>, ZL III – obejmująca segment krawiecko-dziewiąrski i stolarsko-tapicerski o powierzchni 6039,30 m<sup>2</sup>.

Podczas czynności kontrolnych stwierdzono odstępstwa od obowiązujących przepisów przeciwpożarowych wpływające na obniżenie ogólnie pojętego bezpieczeństwa przebywających w obiekcie osób, a w szczególności bezpieczeństwa pożarowego.

Postanowieniami artykułu 3 ustawy o ochronie przeciwpożarowej osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystające ze środowiska, budynku, obiektu lub terenu są obowiązane zabezpieczyć je przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem. Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, a także podmioty, o których mowa powyżej, ponoszą odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych, w trybie i na zasadach określonych w innych przepisach.

Natomiast właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany art. 4 ww. ustawy:

- 1) przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
- 2) wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
- 3) zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,
- 4) zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,
- 5) przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,
- 6) zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,
- 7) ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

**Ad. 1.** Zgodnie z normą § 18 rozporządzenia MSWiA w budynkach należy stosować różne - w zależności od ich przeznaczenia - rodzaje punktów poboru wody, a w szczególności hydranty wewnętrzne z węzłem półsztywnym o nominalnej średnicy węża 25 mm określane zamiennie „hydrantami 25”. Podczas czynności



ustalono, że w niektórych częściach kontrolowanego ośrodka występują hydranty 25 wyposażone w wąż płaskoskładany. Jest to niezgodne ze wskazaniami rozporządzenia, które obliguje do zapewnienia w tego typu budynkach hydrantów 25 z węzami półsztywnymi.

**Ad. 2.** Zasięg hydrantów w poziomie powinien obejmować całą powierzchnię chronionego budynku oraz znajdować się na każdej kondygnacji. Podczas czynności stwierdzono brak zasięgu hydrantów wewnętrznych w poziomie w budynku administracyjno-żywieniowym oraz dydaktycznym. Brak zasięgu wynika przede wszystkim z występowania tylko jednego hydrantu 52 na kondygnacjach, gdzie stwierdzono nieprawidłowości.

Zasięg hydrantów wewnętrznych w poziomie powinien obejmować całą powierzchnię chronionego budynku, strefy pożarowej lub pomieszczenia, z uwzględnieniem:

- A. długości odcinka węża hydrantu wewnętrznego określonej w normach,
- B. efektywnego zasięgu rzutu prądów gaśniczych tj.: 3 m - w strefach pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL, znajdujących się w budynkach o więcej niż jednej kondygnacji nadziemnej - przyjmowanego dla prądów rozproszonych stożkowych oraz 10 m - w pozostałych budynkach.

**Ad. 3.** Minimalna wydajność poboru wody na wylocie prądownicy powinna wynosić dla hydrantu 52 – 2,5 dm<sup>3</sup>/s, natomiast dla hydrantu 25 – 1 dm<sup>3</sup>/s. Ciśnienie na zaworze odcinającym hydrantów wewnętrznych 52 i 25 powinno zapewniać wyżej określoną wydajność i być nie mniejsze niż 0,2 MPa. Na podstawie przedstawionych dokumentów potwierdzających przeprowadzenie przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych instalacja wodociągowa przeciwpożarowa nie spełnia wymagań w zakresie parametrów technicznych: wydajności i ciśnienia hydrodynamicznego. Brak zapewnienia powyższych wymagań skutkuje niesprawnością urządzeń przeciwpożarowych służących do zwalczania zagrożenia pożarowego w pierwszej fazie jego rozwoju.

Mając na uwadze zaniżony poziom bezpieczeństwa oraz działając w trosce o osoby przebywające w obiekcie informuję o pełnej konsekwencji osób odpowiedzialnych za występujący stan w budynku oraz naruszenie przepisów prawa. Określone w niniejszej decyzji terminy wykonania obowiązków nie zawieszają odpowiedzialności oraz nie przenoszą jej na osoby trzecie. Jedynie są okresem, którego przekroczenie spowoduje wprowadzenie trybu egzekucji nakazowej z wszelkimi jej konsekwencjami.

Przedstawione podstawy prawne nakładają obowiązek wykonania zaleceń wynikających z przedstawionych przepisów prawnych w celu poprawy stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku. Wyeliminowanie wyżej wymienionych nieprawidłowości przyczyni się w wydatnym stopniu do poprawy zabezpieczenia przeciwpożarowego kontrolowanego obiektu.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, ul. Strażacka 7 za pośrednictwem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, ul. Szczerbowskiego 6 (20-012 Lublin) **w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.**



KOMENDANT MIEJSKI  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

st. bryg. mgr inż. Mirosław Hales