



Urząd Miasta Lublin



ISO 9001:2008
FS 583555

Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego

ul. Lipowa 27, 20-020 Lublin, tel.: 81 466 1700, fax: 81 466 1701

e-mail: bezpieczenstwo@lublin.eu, ePUAP: /UMLublin/skrytka, www.um.lublin.eu

BM-BP-III.255.27.1.2015

Lublin, dnia 10 listopada 2015 r.

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy Nr 1
w Lublinie

18.11.2015
WPŁYNEŁO
L.dz. 2653 Podpis *[signature]*

Pan Andrzej Berbeć

Dyrektor

Specjalnego Ośrodka

Szkolno-Wychowawczego Nr 1

Al. Spółdzielczości Pracy 65

20-147 Lublin

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 procedury wykonywania czynności kontrolno-rozpoznawczych¹ pracownik Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin – inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej Stanisław Bartko przeprowadził w kierowanym przez Pana Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 przy al. Spółdzielczości Pracy w Lublinie kontrolę w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Szczegółowe ustalenia kontroli zawarto w protokole z czynności kontrolno-rozpoznawczych podpisanym przez Pana w dniu 6.11.2015 r.

Zgodnie z § 16 ust. 5 ww. procedury przekazuję Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych obejmował:

1. Kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.
2. Ocenę zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym.
3. Rozpoznanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.

¹ Procedura wykonywania czynności kontrolno-rozpoznawczych przez Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego, dotyczących przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w budynkach i lokalach Urzędu Miasta Lublin administrowanych przez Wydział Organizacji Urzędu oraz budynkach, obiektach i na terenach Miasta Lublin administrowanych przez jednostki organizacyjne Miasta Lublin, stanowiąca załącznik do zarządzenia nr 60/2014 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 25.09.2014 r. w sprawie wprowadzenia procedury wykonywania czynności kontrolno-rozpoznawczych przez Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego, dotyczących przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w budynkach i lokalach Urzędu Miasta Lublin administrowanych przez Wydział Organizacji Urzędu oraz budynkach, obiektach i na terenach Miasta Lublin administrowanych przez jednostki organizacyjne Miasta Lublin.



Wyniki kontroli ujawniły pewne nieprawidłowości badanych obszarów, w związku z powyższym polecam:

1. Dokonać przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych przeciwpożarowego wyłącznika prądu.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).
2. Dokonać aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów ośrodka.
Podstawa prawna: § 6 ust. 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Należy zaznaczyć, że Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie wydał decyzję z dnia 9 lipca 2013 r. (nr MZ.5580.34.5.2013) w zakresie realizacji obowiązków określonych poniżej:

- 1) zapewnić dla strefy pożarowej ZLV (internat) oraz strefy ZL III (obejmujące segmenty; sali gimnastycznej, warsztatów krawiecko-dziewiąrskich, a także warsztatów stolarsko-tapicerskich w zakresie hydrantu usytuowanego w części północnej budynku przy pracowniach ogrodniczych) hydranty wewnętrzne z węzami półsztywnymi o nominalnej średnicy węża 25 mm spełniające wymagania Polskich Norm dotyczących tych urządzeń zgodnie z postanowieniami § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).
- 2) zapewnić zasięg hydrantów wewnętrznych w poziomie obejmujący całą powierzchnię chronionego budynku administracyjno-żywieniowego oraz dydaktycznego (szkoła).
- 3) zapewnić minimalną wymaganą wydajność poboru wody mierzoną na wylocie prądownic hydrantów wewnętrznych występujących w budynkach kontrolowanego ośrodka.

Decyzją z dnia 20 kwietnia 2015 r. (nr MZ.5580.34.1.2015) Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przedłużył do dnia 30.06. 2016 r. termin realizacji ww. obowiązków.

Uzasadnienie

Ad. 1. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) jest urządzeniem przeciwpożarowym.

Urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych, w dokumentacji techniczno-



ruchowej oraz w instrukcji obsługi, opracowanych przez ich producentów. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Ad. 2. Właściciel, zarządzający lub użytkownik obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji m. in. użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, zawierającą informacje określone w § 6 ust. 1 pkt 1-9 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Aktualizacji instrukcji może dokonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje – uprawnienia do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej określone w art. 4 ust. 2, 2a i 2b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.).

Proszę w terminie do dnia 31 marca 2016 r. złożyć sprawozdanie z realizacji powyższych zaleceń według wzoru określonego w załączniku nr 4 do wymienionej na wstępie procedury wykonywania czynności kontrolno- rozpoznawczych¹.

DYREKTOR
Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców
i Zarządzania Kryzysowego
Urzędu Miasta Lublin
Jerzy Ostrowski

Sporządzono w 3-ch egzemplarzach:

1. Jednostka kontrolowana
2. Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin
3. a/a