

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lublinie
20-029 Lublin
ul. Uniwersytecka 12
Tel. 081 533 00 61

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.H-762/5/2018

Lublin, 04.02.2019r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Magdalenę Helińską-Gurba Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych Nr K.0122.15.2019

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika upoważnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r., poz. 59) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany:

Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, 20 – 016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39, tel. 81 466 39 00, faks 81 466 39 01 do 03, e-mail: oswiata@lublin.eu
Szkoła Podstawowa nr 16 im. Fryderyka Chopina ul. Poturzyńska 2, 20-853 Lublin, tel./faks 81 741 59 92, tel./faks 81 443 85 30, e-mail: szkola@g16-lublin.eu
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu:

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Fryderyka Chopina ul. Poturzyńska 2, 20-853 Lublin, tel./faks 81 741 59 92, tel./faks 81 443 85 30, e-mail: szkola@g16-lublin.eu – placówka prowadzi działalność oświatową
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

20 – 016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39, tel. 81 466 39 00, faks 81 466 39 01 do 03, e-mail: oswiata@lublin.eu

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP 946-257-58-11 REGON 431030533

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Ewa Barszcz – Dyrektor szkoły
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Nie dotyczy
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Pan Piotr Wójcik – kierownik gospodarczy
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 04.02.2019r. godz. 10⁴⁰

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* Nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: placówka nie prowadzi działalności gospodarczej – brak wymogu prawnego

4. Data i godzina zakończenia kontroli: 04.02.2019r. godz. 12¹⁰
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* *Nie dotyczy*
6. Zakres przedmiotowy kontroli:
Kontrola w zakresie sprawdzenie wykonania nakazów zawartych w pkt 1, pkt 2, pkt 4 i pkt 6 decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie znak HDM.H-762/5/2018 z dnia 30.05.2018r., zmienionej w zakresie pkt 5 decyzją z dnia 13.07.2018r. z terminem wykonania pkt 1, pkt 2, pkt 4 i pkt 6 do dnia 31.12.2018r., pkt 5 do dnia 31.08.2019r. i pkt 7 od dnia 01.09.2019r.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
Komputer SK/S/K/09-162/HDM
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów* *Nie dotyczy*
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* *Nie dotyczy*
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów:
 - Sprawozdanie z pomiarów skuteczności wentylacji Szkoła Podstawowa Nr 16 ul. Poturzyńska 2, 20-853 Lublin. Instalacja wentylacji mechanicznej szatnie, zaplecze sanitarne z dnia 30.07.2018r. sporządzony przez Grzegorza Włoska upr. E1/3197/15, D1/2189/207/15, E2/3211/207/15, D2/2211/207/15 z firmy Elektro-Serwis Grzegorz Włosek 20-538 Lublin, ul. Różana 7/94. Pomiary dotyczą szatni 015, zaplecza sanitarnego nr 59 i nr 63. Wnioski : rzeczywiste wyniki wykonanych pomiarów dla instalacji wentylacji nie przekraczają granic dopuszczalnej tolerancji 20% normy PN-EN 12599:2002.
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli: *Nie dotyczy*
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*: *Nie dotyczy*
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli: *Nie dotyczy*

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli
Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za przestrzeganie wymagań jest Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania. Postępowanie administracyjne jest prowadzone w formie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie znak HDM.H-762/5/2018 z dnia 30.05.2018r., zmienionej w zakresie pkt 5 decyzją z dnia 13.07.2018r. Zaleceń pokontrolnych innych organów kontroli nie było.
2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego
Postępowanie administracyjne jest prowadzone w formie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie znak HDM.H-762/5/2018 z dnia 30.05.2018r., zmienionej w zakresie pkt 5 decyzją z dnia 13.07.2018r.
Decyzja:
 1. Nakazywała zapewnić wentylację zgodną z normą PN-83 B-03430 i przedstawić wyniki badań potwierdzające zapewnienie właściwej wentylacji w pomieszczeniu szatni P015, z boksami szatniowymi, przeznaczonymi dla klas IV i V.
 2. Nakazywała zapewnić wentylację mechaniczną o działaniu ciągłym lub włączaną automatycznie, zgodną z normą PN-83 B-03430 i przedstawić wyniki badań potwierdzające zapewnienie właściwej wentylacji w ustępach bez okien na zapleczu sanitarnym przy dużej sali gimnastycznej.
 3. Nakazywała zapewnić lustra szklane posiadające atest bezpieczeństwa na ścianach w siłowni w segmencie sportowo-dydaktycznym.
 4. Nakazywała zapewnić meble posiadające certyfikaty, wielorozmiarowe, dostosowane do zasad ergonomii:
 - a. w sali konferencyjnej;

b. w czytelnicy.

5. Nakazywała zabezpieczyć grzejniki centralnego ogrzewania osłonami ochraniającymi przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym w:

- a. sali edukacji wczesnoszkolnej P1,
- b. sali edukacji wczesnoszkolnej P2,
- c. świetlicy Nr P3,
- d. świetlicy Nr P4,
- e. świetlicy Nr 21.

6. Nakazywała zapewnić nauczycielowi pracującemu z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i ich mieszaninami natrysk ratunkowy, zgodnie z zaleceniami zawartymi w kartach charakterystyk tych produktów.

7. Zakazywała użytkowania na cele dydaktyczne sali lekcyjnej Nr 04 w podpiwniczeniu, na kondygnacji całkowicie zagłębionej w stosunku do terenu urządzonego przy budynku.

Termin wykonania pkt 1, pkt 2, pkt 4 i pkt 6 ustalono do dnia 31.12.2018r., pkt 5 do dnia 31.08.2019r. i pkt 7 od dnia 01.09.2019r. Punkt 3 ww. decyzji został wykonany.

W dniu kontroli stwierdzono:

Pkt 1. W pomieszczeniu szatni 015 (w decyzji określone P015), z boksami szatniowymi zapewniono wentylację mechaniczną. Na ścianach widoczne kanały wentylacyjne z otworami zabezpieczonymi osłonami.

Pkt 2. W ustępach bez okien na zapleczu sanitarnym przy dużej sali gimnastycznej zapewniona została wentylacja mechaniczna uruchamiana włącznikiem oświetlenia.

Strona przedłożyła Sprawozdanie z pomiarów skuteczności wentylacji mechanicznej z dnia 30.07.2018r. sporządzone przez Grzegorza Włoska upr. E1/3197/15, D1/2189/207/15, E2/3211/207/15, D2/2211/207/15 z firmy Elektro-Serwis Grzegorz Włosek 20-538 Lublin, ul. Różana 7/94. Pomiary dotyczą szatni 015, zaplecza sanitarnego nr 59 i nr 63. Zgodnie z przedłożonym Sprawozdaniem rzeczywiste wyniki wykonanych pomiarów dla instalacji wentylacji nie przekraczają granic dopuszczalnej tolerancji 20% normy PN-EN 12599:2002 oraz spełniają wymagania PN-83 B-03430.

Pkt 4. W pomieszczeniach:

- a. sali konferencyjnej;
- b. czytelnicy

zapewniono meble wielorozmiarowe, dostosowane do zasad ergonomii, posiadające certyfikaty:

- Certyfikat Zgodności Nr 151M/98 na stół uczniowski 2-os. Żak. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-ISO 5970:1994, PN-90/F-06009.
- Certyfikat Zgodności Nr 3/07 na stoły szkolne STOLBRZEG.
- Certyfikat Zgodności Nr 5/07 na krzesło szkolne i przedszkolne STOLBRZEG.
- Certyfikat Zgodności Nr 18/06 na krzesło szkolne uczniowskie SB-bis.

Wyroby spełniają wymagania zawarte w: PN-ISO 5970:1994, PN-F-06009:2001.

Pkt 6. W pracowni chemicznej na punkcie wodnym przy umywalce zamontowano myjkę do oczu. Dla zamontowanego urządzenia przedłożono deklarację Zgodności Grabexim z dnia 02.01.2017r. na prysznice bezpieczeństwa i myjki do oczu serii Gxx oraz Atest higieniczny PZH nr HK/W/0869/01/2016 na myjki do oczu, prysznice bezpieczeństwa, zestawy kombinowane, ręczne prysznice z wężem wydany dla Grabexim. W związku z powyższym nakazy zawarte w pkt 1, pkt 2, pkt 4 i pkt 6 ww. decyzji należy uznać za wykonane.

8. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

Nie dotyczy

9. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski* *Nie dotyczy*

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/ ~~dziennika budowy~~**

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. nie nałożono/ ~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na

Nie dotyczy
(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości Nie dotyczy słownie Nie dotyczy

(nr mandatu karnego) Nie dotyczy

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr Nie dotyczy z dnia Nie dotyczy
wydane przez Nie dotyczy

.....
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu: Nie dotyczy
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**


7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu: Nie dotyczy (imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach


9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

Kierownik gospodarczy


mgr Piotr Wójcik

.....
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)


.....
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu: 04.02.2019r.

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Fryderyka Chopina
ul. Poturzyńska 2, 20-853 Lublin
tel. 81-7415992, tel./fax 81-4438530

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Ewa Barszcz

.....
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularzy kontroli**
(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić