

Lublin, dnia 18.11.2016

Szkoła Podstawowa Nr 23
im. Olimpijczyków Polskich
ul. Podzamecze 9
20-126 Lublin

Gmina Lublin
Urząd Miasta Lublin
Wydział Oświaty i Wychowania
ul. Narutowicza 37/39
20-016 Lublin

DECYZJA

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1, art. 27 ust. 1, art. 37 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015r., poz. 1412 z późn. zm.),
- § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.),
- § 302 ust.3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422)
- oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie,

po rozpatrzeniu protokołu z kontroli sanitarnej przeprowadzonej w dniu 06.10.2016r. w Szkole Podstawowej Nr 23 im. Olimpijczyków Polskich ul. Podzamecze 9, 20-126 Lublin

nakazuje:

zabezpieczyć grzejniki centralnego ogrzewania osłonami ochraniającymi przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym:

- a. w salach lekcyjnych,
- b. w salach oddziałów „0” na parterze budynku,
- c. w pomieszczeniach świetlic,
- d. w sali wielosprawnościowej,

w terminie do 31.08.2017r.

UZASADNIENIE

W dniu 06.10.2016r. przeprowadzono kontrolę sanitarną w Szkole Podstawowej Nr 23 im. Olimpijczyków Polskich ul. Podzamecze 9, 20-126 Lublin. Kontrolę przeprowadzono w obecności Pana Marcina Stec – Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 23 im. Olimpijczyków Polskich ul. Podzamecze 9, 20-126 Lublin, Pana Włodzisława Tybiszewskiego – Wicedyrektora Szkoły Podstawowej Nr 23 w Lublinie oraz Pani Elżbiety Stępniewskiej – kierownika gospodarczego Szkoły Podstawowej Nr 23 w Lublinie.


W trakcie kontroli stwierdzono następujące uchybienie:

Na grzejnikach centralnego ogrzewania w salach lekcyjnych, salach oddziałów „0” na parterze budynku, pomieszczeniach świetlic i w sali wielospawnościowej brak osłon ochraniających od bezpośredniego kontaktu z elementem grzejnym. Brak osłon stwarza ryzyko obrażeń mechanicznych i oparzeń. Stanowi to naruszenie przepisów § 302 ust.3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422) w myśl którego w pomieszczeniu przeznaczonym na zbiorowy pobyt dzieci oraz osób niepełnosprawnych na grzejnikach centralnego ogrzewania należy umieszczać osłony, ochraniające od bezpośredniego kontaktu z elementem grzejnym. Ponadto zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek.

Mając powyższe na uwadze organ uznał, że termin wyznaczony na wykonanie określonego w decyzji nakazu jest wystarczający dla podjęcia niezbędnych działań w celu zapewnienia w placówce odpowiednich warunków dla dzieci i pracowników. Jednocześnie organ uznał, że termin ten nie może być zbyt odległy, gdyż zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu i pracy powinno mieć charakter priorytetowy.

W wyniku stwierdzonego uchybienia orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji niniejszej przysługuje stronie odwołanie do Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lublinie


Bożena Kess

Otrzymują:

1. Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Olimpijczyków Polskich ul. Podzamcze 9, 20-126 Lublin
2. Gmina Lublin Urząd Miasta Lublin Wydział Oświaty i Wychowania ul. Narutowicza 37/39 20-016 Lublin
3. aa.