

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.H-762/59/2016

Lublin, 06.10.2016r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Magdalenę Helińską-Gurba Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K-0160/56/2016

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika upoważnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015r., poz. 1412 z późn. zm.) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany:

2. Gmina Miasto Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświat i Wychowania, 20 – 016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39, tel. 81 466 39 00, fax. 81 466 39 01 do 03 e-mail oswiata@lublin.eu – Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Olimpijczyków Polskich ul. Podzamcze 9, 20-126 Lublin tel./fax. 81 444 44 08, e-mail: poczta@sp23.lublin.eu

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

3. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu:

Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Olimpijczyków Polskich ul. Podzamcze 9, 20-126 Lublin tel./fax. 81 444 44 08, e-mail: poczta@sp23.lublin.eu – placówka prowadzi działalność oświatową

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

4. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Gmina Miasto Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświat i Wychowania

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

20 – 016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

5. NIP 946-183-88-98

REGON 000218213

6. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pan Marcin Stec – dyrektor szkoły

(imię i nazwisko/stanowisko)

7. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Pan Włodzisław Tybiszewski - wicedyrektor – wynika z zakresu obowiązków

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

8. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Pani Elżbieta Stępniewska – kierownik gospodarczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 06.10.2016r. godz. 10⁴⁵

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*

Nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: placówka nie prowadzi działalności gospodarczej – brak wymogu prawnego

4. Data i godzina zakończenia kontroli: 06.10.2016r. godz. 15²⁰
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* 3 godz.
- Utrzymanie należytego stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń dydaktycznych, świetlicowych i sal sportowych w zakresie bezpieczeństwa – brak osłon na grzejnikach centralnego ogrzewania – 3 godziny
6. Zakres przedmiotowy kontroli: kontrola warunków higieniczno-sanitarnych pomieszczeń, procesów nauczania, wymagań w stosunku dla sprzętu używanego w placówce, utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości oraz w związku z interwencją dotyczącą nieprawidłowości w zakresie spożywania obiadów i organizacji zajęć szkolnych.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
- Komputer SK/S/K/09-162/HDM, przymiar wstępowy PP/K/01-05/HDM, przymiar wstępowy PP/K/01-09/HDM termometr PP/S/K/03-04/HDM, termometr PP/S/K/03-09/HDM
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*
- pomiar odległości miejsca gromadzenia nieczystości stałych od okien i drzwi budynku,
 - pomiary wysokości dzieci w oddziale II f w sali lekcyjnej nr 5 oraz pomiar mebli (stolików i krzeseł) w celu oceny dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii,
 - pomiar temperatury ciepłej wody w strumieniu.
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* *Nie dotyczy*
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów:
- Protokół Nr 48/9/15 z okresowej kontroli przewodów kominowych z dnia 30.09.2015 r. przeprowadzonej przez Mistrza Kominarskiego Andrzeja Fularskiego zatrudnionego w „FULKOM” ul. Przyjaźni 10, 20-314 Lublin. Objęte kontrolą przewody kominowe oraz inne elementy urządzeń kominowych odpowiadają przepisom ustawy Prawo Budowlane. Wykonane konstrukcje i ich elementy mieszczą się w obowiązujących normach.
 - Protokół Nr 01/01/2015 z pomiarów natężenia oświetlenia eksploatacyjnego miejsc pracy z marca 2015 r. sporządzone przez PUH "FIRE-VOLT" s.c. Jolanta i Zbigniew Krzyżanowscy 20-515 Lublin, Zemborzyce Podleśne 39 A – oświetlenie spełnia wymagania normy PN-EN 12464-1:2011
 - Sprawozdanie z badań wody Nr 3748/15 z dnia 25.08.2015r. wykonane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o., Centralne Laboratorium, ul. Zawilcowa 10, 20-245 Lublin. Woda nadaje się do spożycia przez ludzi.
 - Protokół kontroli szczelności urządzenia chłodniczego z dnia 16.06.2016r. sporządzony Piotra Boryga upr. Do naprawy i obsługi urządzeń zawierających substancje kontrolowane nr 78061804110-044R14 z firmy KLIMAX Piotr Boryga Krężnica Jara 542, 20-515 Lublin. Stan urządzenia w normie. Brak zauważonych usterek w funkcjonowaniu.

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

Dokonano oceny higienicznego rozkładu zajęć lekcyjnych w 26 oddziałach. W wyniku oceny stwierdzono, że zajęcia nie rozpoczynają się o stałej porze, uczniowie klas I - III uczęszczają do szkoły na dwie zmiany, różnica pomiędzy dniami nie jest większa niż 1 godzina w odniesieniu do zajęć podstawowych, uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych. Zajęcia lekcyjne w szkole trwają od godziny 8⁰⁰ do godziny 16¹⁵. W szkole jest za mała liczba sal lekcyjnych w stosunku do liczby uczniów.

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*:

Nie dotyczy

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli: „Ocena stanu sanitarnego szkoły” F/HDM/04, „Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii” F/HDM/05

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za przestrzeganie wymagań jest Gmina Miasto Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświat i Wychowania. Postępowanie administracyjne nie jest prowadzone. Ustaień pokontrolnych innych inspekcji nie było.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Szkoła funkcjonuje od 1967 roku w budynku trzykondygnacyjnym, podłączonym do sieci wodnej i kanalizacyjnej miejskiej, ogrzewanie centralne z sieci miejskiej. Oświetlenie naturalne i elektryczne, sprawne. Zapewniona wentylacja grawitacyjna i wentylacja wspomagana mechanicznie w bloku sportowym oraz we wszystkich pomieszczeniach sanitarno – higienicznych, w obiektach sportowych i świetlicach klimatyzacja. Brak osłon na grzejnikach centralnego ogrzewania, w sali gimnastycznej grzejniki osłonięte za pomocą drabinek gimnastycznych przyściennych. Grzejniki centralnego ogrzewania typu płytowego, umieszczone pod parapetami, w salach lekcyjnych zastawione ławkami. Teren szkoły ogrodzony – ogrodzenie kompletne w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Nawierzchnia dróg i przejść równa i utwardzona kostką betonową. Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (dźwig osobowy, 2 pomieszczenia sanitarne, podjazd).

Gromadzenie odpadów stałych odbywa się do dwóch plastikowych, zamykanych pojemników, wolnostojących na utwardzonej nawierzchni. Miejsce gromadzenia odpadów oddalone ponad 10 m od okien i drzwi budynku szkoły. Nieczystości stałe odbierane są na podstawie umowy Nr 14008/O/12 zawartej w dniu 28.12.2012 r. pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 23 im. Olimpijczyków Polskich ul. Podzamcze 9, 20-126 Lublin a KOM-EKO S.A ul. Wojenna 3, 20-424 Lublin. Nieczystości odbierane 2 razy w tygodniu, ostatni odbiór nieczystości odbył się dnia 06.10.2016r.

Szkoła pracuje w systemie dwuzmianowym. Do szkoły uczęszcza 652 uczniów (w tym 334 dziewczęta i 318 chłopców) w 28 oddziałach – włącznie z 2 oddziałami „0”, do których zapisanych jest 49 dzieci. Zatrudnione są 108 osoby personelu, w tym 63 osoby personelu pedagogicznego oraz 45 osób personelu administracyjno – gospodarczego. Przedstawiono do wglądu zaświadczenia lekarskie wszystkich pracowników o braku przeciwwskazań do wykonywanej pracy.

Plac zabaw. Szkoła posiada plac zabaw zorganizowany w ramach programu „Radosna Szkoła”. Na placu zabaw nie ma piaskownicy. Z informacji uzyskanych podczas kontroli od Pani Elżbiety Stępniewskiej – kierownika gospodarczego urządzenia zamontowane na placu zabaw posiadają w 100% certyfikaty bezpieczeństwa:

- Deklaracja Zgodności Nr P/011/2012/II na zestaw zabawowy (5106). Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1176-1/2009, PN-EN 1176-3/2009.
- Deklaracja Zgodności Nr P/012/2012/II na huśtawka na sprężynie 4171. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1176-1/2009, PN-EN 1176-6/2009.
- Deklaracja Zgodności Nr P/005/2012/II na huśtawka wahadłowa 4142. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1176-1/2009, PN-EN 1176-2/2009.
- Deklaracja Zgodności Nr P/009/2012/II na huśtawka wagowa 4102. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1176-1/2009, PN-EN 1176-6/2009.

Wszystkie urządzenia zamontowane są na stałe do podłoża, w dniu kontroli w dobrym stanie technicznym, powierzchnie drewniane równe, bez ubytków drewna i farby.

Ciągi komunikacyjne. W korytarzach ściany malowane jasnymi farbami bez ubytków tynku i farby z zaznaczeniem lamperii łatwo zmywalnej – olejnej lub z tynku ozdobnego typu marmolit. Na podłogach terakota z uwzględnieniem cokołów przypodłogowych w dobrym stanie sanitarno – technicznym.

Klatka schodowa. Stopnie schodów równe i nie śliskie, poręcze zabezpieczone przed zsuwaniem się po nich uczniów za pomocą gałek zamontowanych na poręczach.

Szatnia. Szatnia zlokalizowana w wydzielonej części korytarza na parterze budynku. Ściany w szatni malowane farbami bez ubytków tynku i farby z zaznaczeniem lamperii łatwo zmywalnej na podłodze terakota z uwzględnieniem cokołów przypodłogowych w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Szatnia wspólna dla wszystkich oddziałów, podzielona na boksy z metalowej siatki – jeden boks wydzielony dla dwóch oddziałów. Szatnia wyposażona w wieszaki przyściennie oraz ławeczki do zmiany obuwia. Liczba wieszaków wystarczająca. Pomieszczenie szatni utrzymane czysto.

Sal lekcyjne. W szkole jest 20 sal lekcyjnych. Ściany w salach malowane jasnymi farbami z zaznaczeniem lamperii łatwozmywalnej – olejnej, bez ubytków farby i tynku, na podłogach wykładzina termozgrzewalna, parkiet, lub terakota. W klasach I-III oraz salach oddziałów „0” dywany do zajęć ruchowych w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Zapewniona ochrona przed nadmiernym nasłonecznieniem, w oknach zamontowane rolety.

Z informacji uzyskanych od Pani Elżbiety Stępniewskiej – kierownika gospodarczego meble – stoliki i krzeselka w 100% posiadają certyfikaty bezpieczeństwa:

Certyfikat zgodności nr 160/04 na krzesło szkolne i przedszkolne KRZYŚ, Certyfikat zgodności nr 27/07 na krzesło szkolne P-612, Certyfikat zgodności nr 70/06 na krzesło szkolne LECH, Certyfikat zgodności nr 210/06 na krzesło szkolne i przedszkolne OK 1, Certyfikat zgodności nr 210/06 na krzesło szkolne BOLEK, Certyfikat zgodności nr 71/06 na stół szkolny 2 – osobowy, Certyfikat zgodności nr 211/06 na stół szkolny OS, Certyfikat zgodności nr 107/05 na stół szkolny FILIP, Certyfikat zgodności nr 71/06 na stół szkolny LECH. Certyfikat zgodności nr 8/05 na stół szkolny 2 osobowy DANIEL, Certyfikat zgodności nr 9/05 na stół szkolny 1 osobowy DANIEL. Wyroby spełniają wymagania zawarte w PN-ISO 5970:1994, PN-F-06009:2001.

Dokonano oceny dostosowania mebli szkolnych do wymagań ergonomii w klasie 2f w sali nr 5, zmierzono wysokość 19 uczniów. Stwierdzono że uczniowie siedzą w meblach prawidłowo zestawionych i dostosowanych do zasad ergonomii. Wszyscy uczniowie mają możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych w salach lekcyjnych na wyznaczonych półkach w regałach.

W dniu 20.09.2016r. do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie za pośrednictwem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie wpłynęła interwencja znak ORG.1411.116.2016 dotycząca nieprawidłowości dotyczących spożywania obiadów i organizacji zajęć szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 23 w Lublinie.

Osoba wnosząca interwencję wskazywała, że z uwagi na rozkład zajęć dzieci nie mają możliwości spożywania obiadów w dniach, kiedy przerwa obiadowa wypada pomiędzy zajęciami wychowania fizycznego i basenem. Z informacji uzyskanych podczas kontroli od Pana Marcina Steca - Dyrektora Szkoły dzieci mogą jeść obiad w godzinach od 11³⁰ do 13⁴⁵, istnieje również możliwość indywidualnego ustalenia obiadu w godzinach późniejszych. W dniu kontroli dokonano higienicznej oceny rozkładów zajęć lekcyjnych w 29 oddziałach. W wyniku oceny stwierdzono, że zajęcia nie rozpoczynają się o stałej porze (uczniowie klas I - III uczęszczają do szkoły na dwie zmiany), różnica pomiędzy dniami nie jest większa niż 1 godzina w odniesieniu do zajęć podstawowych, uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych. Zajęcia w szkole trwają od godziny 8⁰⁰ do godziny 16¹⁵. W szkole jest za mała liczba sal lekcyjnych w stosunku do liczby uczniów.

Pracownia komputerowa. Ściany w pracowni komputerowej malowane jasnymi farbami z zaznaczeniem lamperii łatwowymywalnej. Na podłodze wykładzina termozgrzewalna, antystatyczna z kołnierzem. Pracownia komputerowa wyposażona jest w 27 stanowisk z laptopami dla dzieci oraz stanowisko dla nauczyciela, rzutnik i tablicę multimedialną. W pomieszczeniu jest możliwość ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem – w oknach zamontowane wertykale. Regulamin bhp znajdują się w widocznym i łatwo dostępnym miejscu – umieszczony na ścianie. Nie oceniono dostosowania mebli do zasad ergonomii w pracowni komputerowej. Pracownia utrzymana w bieżącej czystości.

Pomieszczenia świetlicowe. Świetlice funkcjonują w godzinach 6³⁰ – 17⁰⁰. Dzieci korzystają z 2 pomieszczeń świetlicowych, zlokalizowanych w części bloku sportowego i posiadają powierzchnię 49,55 m² oraz 117,56 m². Do świetlicy zapisanych jest 321 uczniów, nad którymi opiekę sprawuje 10 nauczycieli. W świetlicach jednocześnie przebywa maksymalnie do 110 uczniów. W celu zmniejszenia zagęszczenia uczniów w świetlicy zajęcia dla uczniów organizowane są również w sali wielosportowości, na boisku szkolnym i placu zabaw oraz w salach lekcyjnych.

Ściany w pomieszczeniach świetlicowych malowane jasnymi farbami z zaznaczeniem lamperii łatwo zmywalnej, na podłogach wykładzina dywanowa lub terakota z uwzględnieniem cokołów przypodłogowych w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Świetlice wyposażone w stoliki i krzeselka, regały na pomoce dydaktyczne, sprzęt RTV, gry. W oknach zamontowane wertykale. W pomieszczeniach świetlic klimatyzacja, serwisowana na podstawie umowy nr 01/04/2014 z dnia 02.04.2014r. zawartej z firmą KLIMAX Piotr Boryga Krężnica Jara 542, 20-515 Lublin. Pomieszczenia świetlic utrzymane w czystości.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Pomieszczenia zlokalizowane na każdej kondygnacji, z podziałem dla dziewcząt i chłopców. Łącznie dla dziewcząt zapewniono 11 oczek ustępowych i 11 umywalk, dla chłopców 11 oczek i 12 umywalk. Na parterze wydzielone jest pomieszczenie sanitarne dla dziewcząt (4 kabiny ustępowe, 4 umywalki) oraz pomieszczenie dla chłopców (4 kabiny ustępowe, 4 umywalki). Z pomieszczeń korzystają dzieci uczęszczające do oddziałów „0” – w pomieszczeniach zamontowano urządzenia sanitarne o zmniejszonych wymiarach (1 oczko ustępowe i 1 umywalka zainstalowana na obniżonej wysokości). Na I piętrze budynku wydzielone jest pomieszczenie sanitarne dla dziewcząt (3 kabiny ustępowe, 3 umywalki) oraz pomieszczenie dla chłopców (3 kabiny ustępowe, 4 umywalki). Na II piętrze budynku wydzielone jest pomieszczenie sanitarne dla dziewcząt wyposażone w 4 kabiny ustępowe oraz 4 umywalki oraz pomieszczenie sanitarne dla chłopców wyposażone w 4 kabiny

ustępowe oraz 4 umywalki. W pomieszczeniach ściany wyłożone glazurą do pełnej wysokości, na podłogach terakota w dniu kontroli w dobrym stanie sanitarno – technicznym.

Do utrzymania higieny osobistej uczniów we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych zapewnione jest mydło w płynie w podajnikach naściennych, papier toaletowy oraz suszarki do rąk. Podczas kontroli dokonano pomiaru temperatury ciepłej wody w strumieniu przy 2 umywalkach w 2 pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. Pomiary wskazały wartości 38,4°C i 39°C. Pomieszczenia utrzymane w bieżącej czystości, dezynfekowane.

Pomieszczenia porządkowe. W placówce wydzielono dwa pomieszczenia na parterze i II piętrze budynku na przechowywanie środków czystościowych, dezynfekcyjnych oraz sprzętu do sprzątania. Ściany wyłożone glazurą do wysokości 2,2 m, na podłodze terakota w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Pomieszczenia wyposażone w zlewy gospodarcze o obniżonej wysokości, odkurzacze, regały na przechowywanie środków czystościowych oraz wieszaki na sprzęt porządkowy. Mopy i szczotki wydzielone i oznakowane do sal i pomieszczeń sanitarnych. Zapas środków czystościowych i dezynfekcyjnych wystarczający. Do utrzymania higieny stosuje się następujące środki: Ecofloor, Turbo – Strip, Laminet, Alcodor, Klinex, Puracid, ProsanSave, Tapi Wash, Barlosept – środek do szybkiej dezynfekcji powierzchni gładkich. Wszystkie środki posiadają aktualne terminy ważności. Pomieszczenia utrzymane w czystości.

Warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i rekreacji. Szkoła posiada basen, 2 boiska oraz blok sportowy z zapleczem sanitarnym, oddany do użytku w 2010 r.

Blok sportowy wyposażony jest w dużą salę gimnastyczną o powierzchni 255,58 m² oraz salę wielosprawnościową 189 m². Duża sala gimnastyczna wyposażona w drabinki przyściennie, ławeczki gimnastyczne, bramki, kosze. Punkty świetlne i okna zabezpieczone przed stłuczeniem, osłonięte. Grzejniki centralnego ogrzewania osłonięte za pomocą drabinek.

Sala wielosprawnościowa wyposażona w drabinki przyściennie, w sali odbywają się zajęcia gimnastyki i sportów walki. W sali grzejniki centralnego ogrzewania typu płytowego bez osłon, umieszczone pod oknami.

Ściany w salach malowane farbami łatwo zmywalnymi, czyste i gładkie. Na podłodze w sali gimnastycznej system podłogi sportowej „PULASTIC 2000 na ruszcie drewnianym” – wyrób spełnia wymagania określone w normie EN 14904:2006 dla podłóg sportowych powierzchniowo – elastycznych typu A4 oraz wymagania określone w normie DIN 18032-2:2001 dla podłóg sportowych powierzchniowo – elastycznych. Na podłodze w sali wielosprawnościowej – mata elastyczna SportTec Color.

Zaplecze sanitarne wyposażone jest w szatnie dla dziewcząt i chłopców oraz pomieszczenia sanitarne wydzielone dla dziewcząt i chłopców.

Pomieszczenia szatni malowane jasnymi farbami z zaznaczeniem lamperii łatwo zmywalnej, na podłogach terakota w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Szatnie wyposażone w wieszaki przyściennie na odzież wierzchnią oraz ławki do zmiany obuwia. Pomieszczenia utrzymane w czystości.

Pomieszczenia sanitarne wydzielone dla dziewcząt i chłopców. Ściany wyłożone glazurą do wysokości 2m, na podłogach terakota w dniu kontroli w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Dziewczęta korzystają z 2 kabin ustępowych, 1 umywalki oraz z 7 pryszniców, chłopcy również korzystają z 2 kabin ustępowych, 1 umywalki oraz z 7 pryszniców (z pryszniców korzystają uczniowie po dodatkowych zajęciach sportowych). Uczniowie dodatkowo w bloku sportowym mogą korzystać z 2 pomieszczeń sanitarnych dla dziewcząt (4 kabiny ustępowe, 2 umywalki) i 2 dla chłopców (2 kabiny ustępowe, 2 umywalki, 4 pisuary). Do utrzymania higieny osobistej uczniów we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych przy bloku sportowym zapewnione jest mydło w płynie, papier toaletowy oraz suszarki do rąk. Z informacji uzyskanych podczas kontroli od Pani Elżbiety Stępniewskiej – kierownika gospodarczego wyposażenie sal w 100 % posiada certyfikaty bezpieczeństwa:

- Certyfikat nr P/596/09 na sprzęt do piłki ręcznej. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 749:2006.
- Certyfikat Zgodności Nr 100/08 na bramki do piłki ręcznej. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 913:1999, PN-EN 749:2006.
- Certyfikat nr P/615/09 na sprzęt do koszykówki. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1270:2006.
- Certyfikat Zgodności Nr 77/09 na drabiny gimnastyczne. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 12346:2001, PN-EN 913:2008.
- Certyfikat Zgodności Nr 225/09 na drążek składany na drabinę gimnastyczną. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 913:2008, ZN-95/ZSS-BB-119, PN-EN 12197:2000.
- Certyfikat Zgodności Nr 78/09 na ławki gimnastyczne. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 913:2008, PN- N 97-063:1996.

Boiska. Placówka posiada boisko do piłki nożnej o nawierzchni sztucznej trawy oraz boisko o nawierzchni poliuretanowej do piłki koszykowej. Wyposażenie boisk posiada certyfikaty bezpieczeństwa:

- Certyfikat Nr P/615/09 na sprzęt do koszykówki. Stojak dwusłupowy z regulacją wysokości. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1270:2005.
- Certyfikat zgodności Nr 100/08 na Bramkę do piłki ręcznej aluminiową SPORT TRANSFER Profesjonalną. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 913:1999, PN-EN 749:2006.
- Certyfikat Nr 596/09 na Sprzęt do piłki ręcznej ; siatki do bramki. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 749:2006.

Żywnienie. Dzieci w oddziałach przedszkolnych korzystają z wyżywienia w postaci śniadań, obiadów i podwieczorków, z posiłków korzysta 49 dzieci, w tym 4 z wyżywienia dofinansowanego. Uczniowie klas I – VI korzystają z żywienia w formie obiadu dwudaniowego. Z obiadów korzysta 337 uczniów. Z dofinansowanych (MOPR) obiadów korzysta 19 uczniów. Posiłki przygotowywane są na miejscu w kuchni oraz dowożone są wyroby garmazeryjne przez firmę P.P.W.G „Pyza” 21-025 Niemce, Rudka Kozłowiecka 107. Zakład produkcyjny 21-025 Niemce, Wola Niemiecka 70a na podstawie Umowy zawartej w dniu 01.09.2016r. Dzieci spożywają posiłki w stołówce szkolnej. Placówka została wpisana do rejestru zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej wpisem do rejestru 1032/0309/2007.

Apteczki pierwszej pomocy znajdujące się w sekretariacie, pokoju nauczycielskim oraz pokoju nauczycieli wychowania fizycznego wyposażone są w niezbędne środki opatrunkowe (mieszczące się w terminie ważności), instrukcje udzielania pierwszej pomocy oraz wykaz osób uprawnionych do jej udzielania.

Szkoła posiada gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Opiekę medyczną w szkole sprawuje NZOZ Ośrodek Medycyny Szkolnej „PROMED” w Lublinie, ul. Staszica 22 – pielęgniarka pracuje 3 x w tygodniu (poniedziałek, środa, czwartek) w godzinach od 8⁰⁰ do 15⁰⁰. Gabinet będzie przedmiotem odrębnej kontroli.

W szkole przestrzegany jest zakaz palenia tytoniu, wywieszony znak słowny i graficzny.

Pozostawiono materiały oświatowe do wykorzystania przez nauczycieli i uczniów dotyczące profilaktyki zatruc pokarmowych, chorób pasożytniczych, wszawicy, świerzbu i inwazyjnej choroby meningokokowej.

W dniu kontroli wszystkie pomieszczenia: szatnia, ciągi komunikacyjne, sale lekcyjne, pomieszczenia higieniczno - sanitarne utrzymane są w bieżącej czystości.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

Na grzejnikach centralnego ogrzewania w salach lekcyjnych, salach oddziałów „0” na parterze budynku, pomieszczeniach świetlic i w sali wielosprawnościowej brak osłon ochraniających od bezpośredniego kontaktu z elementem grzejnym.

Stwierdzona nieprawidłowość stanowi naruszenie:

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 1422);
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

Nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**
2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości

Nie dotyczy

słownie

Nie dotyczy

(nr mandatu karnego)

Nie dotyczy

(podstawa prawna)

Nie dotyczy

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr Nie dotyczy z dnia Nie dotyczy wydane przez Nie dotyczy

.....
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu: Nie dotyczy
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu: Nie dotyczy (imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie-zapoznano się **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

.....
Włodzisław Rybiszewski

.....
Elżbieta Stępniewska

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Młodszy Asystent

.....
mgr Magdalena Helińska-Gurba

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu: 06.10.2016r.

DYREKTOR
.....
mgr Marcin Stec

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
im. Olimpijczyków Polskich
20-126 Lublin, ul. Podzamcze 9
tel./fax 81 444 44 08
NIP 946-183-88-98, REGON 000218213

.....
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** „Ocena stanu sanitarnego szkoły” F/HDM/04, „Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii” F/HDM/05
(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić