

Nr rej. 080225-53-K019-Nk01/22



220714090547884080225

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IM. JÓZEFA
IGNACEGO KRASZEWSKIEGO W LUBLINIE
UL. ZDROWA 1
20-383 LUBLIN

NAKAZ

Na podstawie art. 11 pkt 1, 6, 6a^(*) w związku z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 623), po przeprowadzeniu kontroli w dniu(-ach): 3,8.06; 4,5,6,7,8.07.2022 r.

nakazuję:

1. Skierować pracowników pracowników szkoły nie posiadających szkolenia w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, na odpowiedni kurs w tym zakresie.

Termin wykonania: 30.09.2022

Podstawa prawna:

- art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1251 ze zm. oraz z 2022 r. poz. 755),
- art.207§2ust.1; art.207^{1§1ust.3a;} art. 209^{1§1ust.2b} ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zmianami oraz z 2022 r. poz. 655),
- §44ust.3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami oraz z 2021 r. poz. 2088),
- §21 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1604),

2. Przeprowadzić aktualizację oceny ryzyka zawodowego wiążącego się z wykonywaną pracą dla stanowisk pracy: sprzątaczk/woźna i kucharz/pomoc kuchenna, identyfikując wszystkie zagrożenia środowiska pracy, których źródłem są występujące czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe, w tym substancje i preparaty chemiczne ogólnego stosowania wykorzystywane do mycia, czyszczenia i dezynfekcji.

Termin wykonania: 30.09.2022

Podstawa prawna:

- art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1251 ze zm. oraz z 2022 r. poz. 755),
- art.226 pkt.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zmianami oraz z 2022 r. poz. 655),
- § 39a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami oraz z 2021 r. poz. 2088),

Uzasadnienie:

W przypadku stanowisk pracy: sprzątaczk/woźna, kucharz/pomoc kuchenna, nie uwzględniono wszystkich zagrożeń, których źródłem są niebezpieczne substancje i preparaty chemiczne

ogólnego stosowania, wykorzystywane do czyszczenia i dezynfekcji – ocena nie wymienia, jakie konkretnie stosowane są chemikalia oraz jakie powodują zagrożenia określone w kartach ich charakterystyk.

3. Dokonać uzupełniającej oceny i udokumentowania ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy w szkole, uwzględniając:
 - występujący czynnik biologiczny - wirus CoVid-19, szacowanie ryzyka z nim związanego, sposób jego przenoszenia oraz zagrożenia jakie stwarza,
 - podjęte działania profilaktyczne mające na celu zmniejszenie zagrożenia, wynikające z obecności wirusa CoVid-19.

Termin wykonania: 30.09.2022

Podstawa prawna:

- art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1251 ze zm. oraz z 2022 r. poz. 755),
- art. 226 pkt 1 oraz 207 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zmianami oraz z 2022 r. poz. 655),
- § 39a ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami oraz z 2021 r. poz. 2088),
- § 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynn. biologicznych dla zdrowia w środ. pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U. Nr 81, poz. 716 ze zm. i 2020 r. poz. 2234),

4. Zapewnić pełną ochronę odgromową dla obiektu szkoły, potwierdzoną dokumentacją z wykonanych badań skuteczności działania tej ochrony.

Termin wykonania: 31.08.2022

Podstawa prawna:

- art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1251 ze zm. oraz z 2022 r. poz. 755),
- art. 207 § 2 ust. 1; ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zmianami oraz z 2022 r. poz. 655),
- art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zmianami z 2022 r. poz. 88),
- § 53 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 ze zmianami oraz z 2022 r. poz. 248),

Uzasadnienie:

Ocena techniczna stanu instalacji odgromowej na budynku szkoły została przeprowadzona w styczniu 2022 roku. Stwierdzono wówczas nieprawidłowości z konkluzją: instalacja piorunochronna jest niezgodna z obowiązującymi przepisami (uwagi zawarto w protokołach z pomiarów). Zarządca obiektu szkoły nie udokumentował podczas kontroli czy nieprawidłowości usunięto i przeprowadzono pomiary sprawdzające skuteczność działania instalacji.

5. Oznakować widocznymi barwami lub znakami bezpieczeństwa, umieszczonymi odpowiednio do linii wzroku, wejście w strefę z niskim stropem, prowadzącą do pomieszczenia magazynku sprzętów.

Termin wykonania: 31.08.2022

Podstawa prawna:

- art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1251 ze zm. oraz z 2022 r. poz. 755),
- art. 207 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zmianami oraz z 2022 r. poz. 655),

- § 6 ust. 1 i ust. 4 w zw. z §4 i § 9 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami oraz z 2021 r. poz. 2088),

6. Dostosować wysokości balustrad wzdłuż biegów schodów łączących kondygnacje wewnątrz budynku szkoły, do wymogów obowiązujących przepisów dla budynków oświaty i wychowania.

Termin wykonania: 31.12.2022

Podstawa prawna:

- art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1251 ze zm. oraz z 2022 r. poz. 755),
- art. 214§2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zmianami oraz z 2022 r. poz. 655),
- §21ust.4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami oraz z 2021 r. poz. 2088),
- §296 i § 298 pkt.2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 ze zmianami oraz z 2022 r. poz. 248),

Uzasadnienie:

Podczas kontroli stwierdzono, że wysokość balustrad z poręczami przy schodach łączących kondygnacje wewnątrz budynku szkoły wynosi ok. 96 cm. Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, schody zewnętrzne i wewnętrzne, w budynku użyteczności publicznej, służące do pokonania wysokości przekraczającej 0,5m, powinny mieć balustrady lub inne zabezpieczenia od strony przestrzeni otwartej. Minimalna wysokość balustrady mierzona do wierzchu poręczy winna wynosić 1,1m.

7. Wykonać poręcz przyścienną wzdłuż biegu schodów wewnętrznych prowadzących z łącznika przy sali gimnastycznej do węzła ciepłego i sali ćwiczeń siłowych.

Termin wykonania: 30.09.2022

Podstawa prawna:

- art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1251 ze zm. oraz z 2022 r. poz. 755),
- art. 214 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zmianami oraz z 2022 r. poz. 655),
- § 21 ust.4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami oraz z 2021 r. poz. 2088),
- § 16 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1604),
- § 296 ust.3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 ze zmianami oraz z 2022 r. poz. 248),

Uzasadnienie:

Podczas kontroli stwierdzono brak poręczy przyściennej przy schodach zewnętrznych prowadzących do kotłowni centralnego ogrzewania. Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, schody zewnętrzne i wewnętrzne, w budynku użyteczności publicznej powinny mieć balustrady lub poręcze przyścienne, umożliwiające lewo- i prawostronne ich użytkowanie.

8. Oznakować w widoczny sposób odcieniem, barwą, fakturą lub zastosować inne rozwiązania techniczne, plastyczne bądź sygnalizujące zmianę poziomu podłoża występującą w wejściu do pomieszczeń kotłowni centralnego ogrzewania.

Termin wykonania: 31.08.2022

Podstawa prawna:

- art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1251 ze zm. oraz z 2022 r. poz. 755),
- art. 207§ 2 ust.1 i art. 214§ 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zmianami oraz z 2022 r. poz. 655),
- §6 ust.1 i ust.4 oraz załącznik nr 1 § 4 i § 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami oraz z 2021 r. poz. 2088),
- § 306 ust.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 ze zmianami oraz z 2022 r. poz. 248),

Uzasadnienie:

W wejściu do pomieszczeń kotłowni centralnego ogrzewania występuje różnica poziomów podłoża połączona stopniem schodowym. Brak oznakowania w widoczny sposób lub zastosowania innych rozwiązań sygnalizujących ten fakt. Stwarza to potencjalne zagrożenie wypadkowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w budynku użyteczności publicznej, w miejscach, w których następuje zmiana poziomu podłogi, należy zastosować rozwiązania techniczne, plastyczne lub inne sygnalizujące tę różnicę.

9. Oznakować w widoczny sposób odcieniem, barwą, fakturą lub zastosować inne rozwiązania techniczne, plastyczne bądź sygnalizujące zmianę poziomu podłoża występującą w kotłowni centralnego ogrzewania, przy wejściu do pomieszczenia z tablicą z wyłącznikami różnicowoprądowymi.

Termin wykonania: 31.08.2022

Podstawa prawna:

- art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1251 ze zm. oraz z 2022 r. poz. 755),
- art. 207§ 2 ust.1 i art. 214§ 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zmianami oraz z 2022 r. poz. 655),
- §6 ust.1 i ust.4 oraz załącznik nr 1 § 4 i § 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami oraz z 2021 r. poz. 2088),
- § 306 ust.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 ze zmianami oraz z 2022 r. poz. 248),

Uzasadnienie:

W pomieszczeniu kotłowni centralnego ogrzewania występuje różnica poziomów podłoża przy wejściu do pomieszczenia z tablicą z wyłącznikami różnicowoprądowymi. Brak oznakowania w widoczny sposób lub zastosowania innych rozwiązań sygnalizujących ten fakt. Stwarza to potencjalne zagrożenie wypadkowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w budynku użyteczności publicznej, w miejscach, w których następuje zmiana poziomu podłogi, należy zastosować rozwiązania techniczne, plastyczne lub inne sygnalizujące tę różnicę.

10. Przeprowadzić na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe, ocenę warunków pracy w aspekcie: organizacji stanowisk, w tym rozmieszczenia elementów wyposażenia i ich stanu, obciążenia narządu wzroku oraz układu mięśniowo-szkieletowego pracowników, obciążenia pracowników czynnikami fizycznymi (w tym oświetlenie) oraz obciążenia psychicznego pracowników.

Termin wykonania: 31.12.2022

Podstawa prawna:

- art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1251 ze zm. oraz z 2022 r. poz. 755),
- art.207§2 ust.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zmianami oraz z 2022 r. poz. 655),

- § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973),

Pouczenie:

Od decyzji podmiotowi kontrolowanemu przysługuje odwołanie do Okręgowego Inspektora Pracy w Lublinie adres: 20-011 Lublin, Al. Piłsudskiego 13

Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od daty otrzymania nakazu (art. 34 ust. 5 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy), za pośrednictwem inspektora pracy, który wydał nakaz (art. 129 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec inspektora pracy, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego).

Wniesienie odwołania od zawartych w nakazie decyzji, którym został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, nie wstrzymuje obowiązku ich wykonania (art. 130 § 3 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego).

O realizacji decyzji zawartych w nakazie należy z upływem określonych w decyzjach terminów powiadomić inspektora pracy (art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy).

Winny niewykonania nakazu inspektora pracy podlega karze grzywny.

Niewykonanie nakazu inspektora pracy spowoduje zastosowanie środków egzekucyjnych w trybie określonym w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201, z późn. zm.).

[KS]

(*) – niepotrzebne skreślić

NADINSPEKTOR PRACY
(podpis i pieczęć)