



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie
ul. Dąbrowska 15, 20-471 Lublin
tel. 81 445 21 00, faks 81 445 21 33

ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	
w LUBLINIE	
2019 -06- 05	
Nr rejestru
L. dz.
Zaś.

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
tel. 81 445 21 23, 81 445 22 48
lublin@psgaz.pl

Zarząd Dróg i Mostów
w Lublinie
SSP ds. realizacji inwestycji
przy udziale mieszkańców
ul. Krochmalna 13J
20-401 Lublin

Wasz znak: DR-IR-UM.052.1.2019.3
Nasz znak: PSGLU.ZMDZ.763.019R.1.19

Lublin, 04.06.2019 r.

Dot.: planowanej inwestycji drogowej pn.: „Budowa ulicy Sławinkowskiej 63-63K (aktualna nazwa – ul. Szafranowa) w Lublinie”. *Potwierdzenie aktualności warunków technicznych przebudowy sieci gazowej.*

W odpowiedzi na Państwa pismo/prośbę w sprawie podtrzymania ważności wydanych przez nas w 2011 r. warunków technicznych przebudowy sieci gazowej w związku z realizacją przedsięwzięcia drogowego pn.: „Budowa ulicy Sławinkowskiej 63-63K (aktualna nazwa – ul. Szafranowa) w Lublinie”, biorąc pod uwagę uzyskaną prawomocną decyzję ZRID dla tego zadania, PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie informuje, iż potwierdzamy aktualność warunków technicznych nr KSGIV/OTE/68a/36/11 z dnia 12.07.2011 oraz uzgodnienie dokumentacji projektowej przebudowy sieci nr TE/058/12 z dnia 02.04.2012 po uwzględnieniu poniższych uwag:

1. Realizacja inwestycji, tzn. zblżenia i skrzyżowania z siecią gazową, winny być wykonane w sposób bezkolizyjny w stosunku do istniejącej infrastruktury gazowniczej ze szczególnym uwzględnieniem zapisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie” (Dz. U. 2013.640 z dnia 04.06.2013 r.).
2. Sieć wykonać z rur w kolorze pomarańczowym zgodnie z normą PN-EN 1555-2. Należy zastosować rury PE-100 RC (typ 2 – dwuwarstwowa) typoszerogu 11.
3. Oznakowanie trasy gazociągów winno być wykonane zgodnie ze Standardami Izby Gospodarczej Gazownictwa ST-IGG-1001 do 1004:2015.
4. Przed rozpoczęciem robót związanych z przebudową sieci gazowej wymagane jest spisanie porozumienia, określającego zasady współpracy i warunki udostępnienia Inwestorowi obcemu gazociągowi będącego własnością



PSG sp. z o.o., w celu usunięcia kolizji w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji przez Inwestora.

Pozostała treść warunków oraz projektu budowlano-wykonawczego przebudowy sieci gazowej pozostaje aktualna i ważna.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Piotrem Tomaszewskim – tel. 81 44 52 248 lub piotr.tomaszewski@psgaz.pl.

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Technicznych
Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie
Paweł Motyka

Do wiadomości:

- Gazownia w Lublinie w.e.
- ZMDZ a/a

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tamów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas.

