

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5710, fax: 81 466 5701
e-mail: zamowienia@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

ZP-PS.221.1.26.2019

Lublin, dnia 09.09.2019 r.

Do zainteresowanych

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **budowę ul. Szafranowej w Lublinie**.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania. Poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami.

1. Zwracamy się z prośbą o załączenie SST dotyczącej budowy ogrodzenia z siatki.

Odpowiedź nr 1

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający w uzupełnieniu do materiałów przetargowych przekazuje SST dotyczącą budowy ogrodzenia z siatki.

2. Prosimy o podanie parametrów i lokalizacji regulatora przepływu HydroVotrex (poz. 25 przedmiaru kanalizacji deszczowej) oraz wymiarów i zagłębienia studni, w której ma się znajdować.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający informuje, że regulator przepływu model wirowy HydroVortex zamontować należy w studni D9, wymiary i zagłębienie studni zgodnie z załączoną dokumentacją. Parametry regulatora to przepływ 29 l/s, wysokość spiętrzenia - 1.5 m (np. model VUH 03015 lub równoważny).

3. Prosimy o uzupełnienie kosztorysu kanalizacji deszczowej o pozycje dotyczące monitoringu sieci i przykanalików.

Odpowiedź nr 3

Koszty monitoringu sieci i przykanalików kanalizacji deszczowej Wykonawca winien skalkulować w kosztach ogólnych. Zgodnie z pkt 16.4. SIWZ koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia, których w kosztorysie ofertowym nie ujęto w odrębnych pozycjach, należy ująć w cenach jednostkowych pozycji opisanych w kosztorysie ofertowym.

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Załączniki:

1. SST dotycząca budowy ogrodzenia z siatki.