



LEGENDA / UWAGI:

1. Niniejszy rysunek rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją.
2. Integrując częściową dokumentację jest opis techniczny.
3. Przed przystąpieniem do robót w miejscach włączeń i skrzyżowań, z istn. sieciami wykonano przekopu kontrolne celem ustalenia średnicy i głębokości ich posiadawienia.

Wszelkie prace w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego wykonywać ręcznie i pod nadzorem Gestora danej sieci.

- _____ – teren projektowany
- _____ – teren istniejący
- _____ – odcinki kanałów, których przykrycie wynosi mniej niż 1,4 m należy ocieplić 20cm warstwą keramzytu z zabezpieczyci folią PVC.

[illegible]