



# Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin

www.mpwik.lublin.pl

kretariat  
81 532 37 56  
81 532 19 10

ntrala  
81 532 42 81

ro  
slugi Klienta  
J. Piłsudskiego 15  
20-407 Lublin  
/fax 81 532 01 80

gotowie Wod.-Kan.  
81 534 19 94  
994

za Zemborzycka  
Zemborzycka 114a  
20-445 Lublin  
81 744 36 41  
81 744 32 80

zyszczałnia  
ieków "Hajdów"  
tagiewnicka 5  
228 Lublin  
81 746 01 01  
81 746 03 33

ntraine  
boratorium  
Zawilcowa 10  
20-245 Lublin  
81 746 03 24  
81 746 30 83

ial Zamówień  
blicznych  
81 532 42 81  
www.288

KT/4004/774/2019

Lublin, 30.09.2019

**Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie**  
Wydział Realizacji Inwestycji  
ul. Krochmalna 13J  
**20-401 Lublin**

Dotyczy: **warunków technicznych wod.-kan. w związku z budową przedłużenia  
ul. Zelwerowicza do ul. Sławinkowskiej w Lublinie.**

Odpowiadając na wystąpienie w sprawie jw. informujemy, że przy budowie ww. układu drogowego należy uwzględnić poniższe warunki techniczne wod.-kan.

## I. Odwodnienie

1. Zgodnie z Koncepcją ogólną kanalizacji deszczowej dla m. Lublina" (Lemtech Consulting Sp. z o. o., Kraków; 2013r.) odwodnienie projektowanej ulicy, oprócz kanalizacji w samej drodze, wymaga budowy ponad 400m kolektora  $\phi$  1,0m oraz ponad 360m  $\phi$  0,6m z włączeniem do kolektora  $\phi$  0,1m w rejonie ul. Bohaterów Września.
2. Na kanalizacji deszczowej stosować wpusty deszczowe z osadnikiem oraz z zawiasem i rygłem oraz włązy z zamknięciem ryglowym.

## II. Budowa układu drogowego

1. W planowanej do realizacji ulicy brak pełnego uzbrojenia wod. – kan., w związku z powyższym należy zaprojektować:
  - odcinek ok. 1200m sieci wodociągowej  $\phi$  300mm łączący istniejący wodociąg  $\phi$  300mm (żel. sf.) w ul. Bohaterów Września i projektowany wg PB uzg. MPWiK znak KT/335/19 dla obsługi zespołu budynków ImmoBilia Polska Sp. z o. o. Od projektowanej sieci przewidzieć odejścia w kierunku ulic i nieruchomości wynikających z planu zagospodarowania przestrzennego
  - sieć kanalizacji sanitarnej (ok. 700m w ul. Zelwerowicza o średnicy  $\phi$  0,2m oraz ok. 800m kol. AP o średnicy  $\phi$  0,4m i ok. 200m  $\phi$  0,25-0,3m w dolinie w oparciu o Wycinkowy program ogólny dla rejonu ul. Poligonowej oprac. SANITGAZ 2001) z wykorzystaniem istniejącego fragmentu kolektora AP  $\phi$  0,4m w rejonie ul. Bohaterów Września.
2. Koszty związane z projektowaniem i realizacją sieci pokryje MPWiK. Ponadto z uwagi na konieczność realizacji sieci przed wykonaniem nawierzchni drogi proponujemy też wspólną realizację robót budowlanych. Zasady współpracy i finansowania ww. zakresów zostaną określone w porozumieniu o wspólnej realizacji inwestycji.
3. Rzędna linii ciśnień w sieci wodociągowej w rozpatrywanym rejonie wynosi aktualnie ok. 244-247 m n.p.m. - w warunkach normalnej eksploatacji i bezawaryjnej pracy miejskiego systemu wodociągowego.
4. Należy dokonać analizy zagłębień istniejącego uzbrojenia pod projektowaną drogą oraz jego bezkolizyjnego usytuowania względem elementów zagospodarowania



kapitał zakładowy, stan na dzień 21.08.2019 r.: 254.448.000,00 PLN

KRS 0000017728, SR LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE  
Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI Wł Gosp. KRS  
REGON 430981982 NIP 712-015-02-95

PeKaO S.A. III O/Lublin 28 1240 2382 1111 0010 0273 1404

projektowanego pasa drogowego. W przypadku kolizji należy je rozwiązać na etapie projektu budowlanego.

5. Naziemne elementy uzbrojenia wod.-kan. należy dostosować do projektowanej geometrii i niwelety ulicy. W dokumentacji przedkładanej do uzgodnienia w MPWiK przedstawić rozwiązania w tym zakresie
6. Projektowane i pozostające w rejonie objętym projektowaniem studnie w pasie drogowym należy dostosować do planowanego obciążenia ruchem (min. 40t).

### **III. Dodatkowe wymagania i informacje**

1. MPWiK zastrzega sobie prawo zamiany lub uszczegółowienia warunków wod.-kan. po przedstawieniu rozwiązań drogowych.
2. Przy projektowaniu uwzględnić wymagania zawarte w „Wytycznych technicznych do projektowania i realizacji sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych” (dostępnych na stronie internetowej [www.mpwik.lublin.pl](http://www.mpwik.lublin.pl) lub w Biurze Obsługi Klienta).
3. Lokalizacja sieci i przyłączy wod.-kan. podlega opiniowaniu przez Zespół ds. Koordynacji Dokumentacji Projektowej UM Lublin.
4. Projekt podlega uzgodnieniu w MPWiK.
5. Niniejsze warunki pozostają aktualne przez okres dwóch lat od daty ich wydania i należy je załączyć do projektu przedstawianego do uzgodnienia.
6. W sprawach dotyczących warunków technicznych można kontaktować się z Działem Technicznym MPWiK Sp. z o. o. Lublin, al. Piłsudskiego 15, budynek B, pokój nr 123 (tel. 81-53-68-207).

#### **Otrzymują:**

1. Adresat
2. IP
3. KT a/a

PROKURENT  
Dyrektor Techniczny  
i Obsługi Klienta  
*mgr inż. Jolanta Trznadel*

PREZES ZARZADU  
*Sławomir Matyjaszczyk*