

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5710
e-mail: zamowienia@zdm.lublin.eu, <https://biuletyn.lublin.eu/zdm>

ZP-PS.221.1.10.2020

Lublin, dnia 19.02.2020 r.

Do zainteresowanych

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zadanie I: Budowa dróg gminnych ul. Leszka i ul. Ziemowita w Lublinie wraz z infrastrukturą oraz przebudową kolizji uzbrojenia podziemnego.

Zadanie II: Budowa odcinków: sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Leszka w Lublinie.

Zadanie III: Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Światowida oraz z ul. Leszka w Lublinie.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania. Poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami.

1. Prosimy o uzupełnienie pozycji 112 kosztorysu Zad 1 - KO ul. Leszka kable nN o ilość- w zamieszczonym kosztorysie wynosi ona 0.

Odpowiedź nr 1

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający w załączeniu przekazuje skorygowany kosztorys ofertowy branży elektrycznej - przebudowa sieci nn w powyższym zakresie. **Aktualny i obowiązujący kosztorys w załączeniu.**

2. Prosimy o złagodzenie wymagań odnośnie wskaźnika piaskowego w warstwie Podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej (SST D-04.04.02B i D-04.04.02A). Obecne w SST wymagania (SE ≥ 45) są bardzo rygorystyczne. wnioskujemy o złagodzenie wymagań do SE ≥ 35- są to wymagania powszechnie występujące w tego typu kontraktach.

Odpowiedź nr 2

Wymagania dotyczące wskaźnika piaskowego SE wynikają z wymagań technicznych WT-4 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. Wymagania techniczne są zalecone do stosowania w specyfikacji technicznej na roboty budowlane na drogach krajowych wg zarządzenia nr 102 GDDKiA z dnia 19.11.2010 r. Nie ma podstawy do złagodzenia wymagań wskaźnika piaskowego SE. Wskaźnik piaskowy SE podany w SST jest wartością minimalną, którą należy spełnić. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Ponadto działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający dokonuje zmian zapisów SIWZ w następującym zakresie:

1) Kosztorys ofertowy branży drogowej – zmieniono jednostki miary w pozycjach 18, 19, wykreślono pozycję 84 - **aktualny i obowiązujący kosztorys ofertowy branży drogowej w załączeniu.**

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

2) Pkt 19.5.2. SIWZ otrzymuje brzmienie:

„19.5.2. **Zadanie II i III** – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Spółka z o. o., al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin.”

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.