

*p. K. E. E.*

# Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

## Wydział Utrzymania Oświetlenia i Sygnalizacji

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701  
e-mail: [drogi@zdm.lublin.eu](mailto:drogi@zdm.lublin.eu), [www.zdm.lublin.eu](http://www.zdm.lublin.eu)

OS-OS.7012.62.2012

Lublin, dnia 20.09.2012r.

## Wydział Przygotowania Inwestycji w / m

Dot. przebudowy ulicy Rataja.

Wydział Utrzymania Oświetlenia i Sygnalizacji Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie informuje, że ulica Rataja na odcinku planowanym do przebudowy, tj. od ul. Chemicznej do ul. Grygowej jest nieoświetlona.

Prosimy zatem o uwzględnienie i zaprojektowanie oświetlenia drogowego, które winno spełniać następujące warunki :

1. zakres oświetlenia winien obejmować wyłącznie tereny które są ( będą ) w zarządzie miasta.
2. oświetlenie projektować w oparciu o wymogi PN-EN 13201 „oświetlenie dróg”, przyjmując dla ulicy Rataja klasę oświetleniową **ME 3c ( CE 3 )**,
3. stosować słupy o wysokości zbliżonej do szerokości jezdni, aluminiowe anodowane elektrolitycznie,
4. stosować oprawy ze źródłami światła o temperaturze barwowej  $T_c < 3500 \text{ K}$  ( sodowe wysokoprężne lub LED ) w II klasie izolacji.
5. w przypadku konieczności zaprojektowania nowych ( lub wymiany istniejących ) szafek oświetleniowych należy zastosować szafki sterujące z funkcją redukcji mocy, załączane i wyłączane kaskadą, z zabezpieczeniem przedlicznikowym max. 63 A.

Dokumentację projektową ( opracowaną w oparciu o techniczne warunki podłączenia określone przez PGE Dystrybucja SA, O / Lublin, Rejon Energetyczny Lublin – Miasto ) należy złożyć w tut. Wydziale ( w 2 egz. ) celem uzgodnienia.

NACZELNIK  
Wydziału Utrzymania Oświetlenia i Sygnalizacji  
*mgr inż. Stanisław Wąsiel*