

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

Wydział Utrzymania Oświetlenia i Sygnalizacji

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

OS-OS.7012.67.2012

Lublin, dnia 05.10.2012r.

Wydział Przygotowania Inwestycji w / m

Dot. budowy ulicy Wapiennej.

W związku z planowaną budową ulicy Wapiennej (na odcinkach od zjazdu na parking Politechniki Lubelskiej do skrzyżowania z ul. Nadbystrzycką oraz w stronę wału nad rzeką Bystrzycą) Wydział Utrzymania Oświetlenia i Sygnalizacji informuje, że ulica Wapienna na w/w odcinkach jest obecnie częściowo oświetlona, jednak istniejące oświetlenie zainstalowane na słupach napowietrznej abonenckiej linii nn nie spełnia wymogów w zakresie planowanej ulicy klasy KDD.

Tut. Wydział zgłasza zatem potrzebę przebudowy i budowy oświetlenia, które winno spełniać następujące warunki :

1. zakres oświetlenia winien obejmować wyłącznie tereny które są (będą) w zarządzie miasta.
2. oświetlenie projektować w oparciu o wymogi PN-EN 13201 „oświetlenie dróg”, przyjmując klasę oświetleniową **ME 5** (CE 5),
3. stosować słupy o wysokości zbliżonej do szerokości jezdni, aluminiowe anodowane elektrolitycznie, ze stopą zabezpieczoną elastomerem poliuretanowym.
4. stosować oprawy ze źródłami światła o temperaturze barwowej $T_c < 3500$ K (sodowe wysokoprężne lub LED) w II klasie izolacji.
5. w przypadku konieczności zaprojektowania nowych (lub wymiany istniejących) szafek oświetleniowych należy zastosować szafki sterujące z funkcją redukcji mocy, załączane i wyłączane kaskadą, z zabezpieczeniem przedlicznikowym max. 63 A.


Informujemy jednocześnie, że w rejonie domów studenckich Politechniki fragment ulicy Wapiennej (od ulicy Nadbystrzyckiej do zjazdu na parking Politechniki) jest nieoświetlony. Na odcinku tym znajdują się elementy starego, zdegradowanego i nieczynnego oświetlenia (w tym 7 słupów) którego dysponentem i właścicielem jest Politechnika Lubelska.

Powyższe słupy powinny zostać zdemonstowane i zastąpione oświetleniem które winno spełniać warunki jak dla pozostałej części ulicy Wapiennej.

Demontaż słupów został uzgodniony z Kanclerzem Politechniki Lubelskiej - w załączeniu kopia pisma zn. TT/32/2011 z dnia 01.12.2011r.

Dokumentację projektową (opracowaną w oparciu o techniczne warunki podłączenia określone przez PGE Dystrybucja SA, O / Lublin, Rejon Energetyczny Lublin – Miasto) należy złożyć w tut. Wydziale (w 2 egz.) celem uzgodnienia.

NACZELNIK
Wydziału Utrzymania Oświetlenia i Sygnalizacji
mgr inż. Stanisław Wąsiciel



POLITECHNIKA LUBELSKA
LUBLIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38D

tel. (+48 81) 53 84 103, fax (+48 81) 53 84 695, <http://www.pollub.pl>, e-mail: kanclerz@pollub.pl

TT/32/2011

Lublin 01.12.2011r.

P. A. OLSOŃ
20.12.03

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Wydział Utrzymania i Remontów
Ul. Wieniawska 4 20-071 Lublin

Dot. oświetlenia ul. Wapiennej

W nawiązaniu do pisma UR-OS-I.7021.110.2011 z dnia 14.11.2011r. Politechnika Lubelska wyraża zgodę na zdemontowanie 7-miu nieczynnych słupów oświetleniowych przy ul. Wapiennej. Zdemontowane słupy należy złożyć w miejscu wskazanym przez PL. W tym celu proszę o kontakt telefoniczny z kierownikiem Działu Technicznego – inż. Andrzejem Kiecaną – tel. (81) 53 84 145 lub 53 84 148. Miejsce to znajduje się w bezpośredniej bliskości ul. Wapiennej i tu słupy zostaną zlikwidowane fizycznie przez pracowników Działu Technicznego.

Informuję również, że w chwili obecnej słupy i cała instalacja je zasilająca są trwale i bezpiecznie odłączone od napięcia. Pracownicy demontujący słupy, przed przystąpieniem do robót, mogą skontaktować się z kier. Działu Tech. w celu upewnienia się o tym stanie.

Z wyrazami szacunku

[Signature]
KANCLERZ
Mgr inż. Mieczysław Hasiak

