

Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie
Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie
ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin
tel. 081 445 21 00, faks 081 445 21 33

BIURO PROJEKTÓW
BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. z o.o.
w Lublinie 13 LUT. 2012
WPRZYNYŁO DZIAŁ _____

Dział Eksploatacji
tel. 081 445 22 48, 445 22 15
faks 081 445 22 50

**Biuro Projektów Budownictwa
Komunalnego sp. z o.o.**
ul. Hutnicza 7
20-218 Lublin

Wasz znak: S/z-9/1089/34/12
S/z-9/1089/45/12
Nasz znak: KSGIV/OTE/68b/005/12

Lublin, 09.02.2012 r.

Dot.: warunków technicznych zabezpieczenia lub przebudowy istniejącej infrastruktury gazowniczej w związku z planowaną przebudową chodników przy ul. Urzędowskiej i Łukowskiej w Lublinie.

W odpowiedzi na pisma S/z-9/1089/34/12 z dnia 25.01.2012 oraz S/z-9/1089/45/12 z dnia 03.02.2012 w sprawie wydania warunków technicznych zabezpieczenia lub przebudowy istniejącej infrastruktury gazowniczej w związku z planowaną inwestycją przebudowy chodników w rejonie jw. KSG sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie informuje, iż:

1. W rejonie planowanej inwestycji zlokalizowane są gazociągi niskiego ciśnienia – sieci Dn100+150 stal oraz przyłącza do budynków Dn50 stal.
2. Uzgadniamy lokalizację projektowanych chodników. Jednakże zastrzegamy sobie bezwzględne prawo do rozebrania nawierzchni nad gazociągami w przypadku prowadzenia prac eksploatacyjnych, włączeniowych i awaryjnych lub stwierdzenia jakiegokolwiek nieszczelności.
3. Należy zachować istniejące przykrycie, oznakowanie sieci gazowej (słupki znacznikowe, tabliczki). Skrzynki uliczne (od sączków wężowych i armatury) dostosować do projektowanej niwelety terenu.
4. Brak jednoznacznych informacji na temat zagłębienia przedmiotowych gazociągów w rejonie posesji nr 7 i nr 33 przy ul. Urzędowskiej oraz w rejonie skrzyżowań ul. Urzędowskiej z ul. Łukowską - istnieje podejrzenie miejscowego wypłymania gazociągów w czterech miejscach.
5. W związku z powyższym oraz dużymi trudnościami ewentualnej przebudowy (miejscowego zagłębienia) tych gazociągów decyzję co do sposobu ich zabezpieczenia/przebudowy podejmiemy na etapie realizacji robót budowlanych. Wykonawca chodnika winien odkryć te gazociągi, które po sprawdzeniu faktycznego i projektowanego zagłębienia oraz stanu izolacji zostaną odpowiednio zabezpieczone lub przebudowane przez pracowników RDG.
6. Na 7 dni przed rozpoczęciem robót należy bezwzględnie powiadomić w formie pisemnej Rejon Dystrybucji Gazu w Lublinie.
7. Podczas prowadzenia prac ziemnych w pobliżu istniejącej infrastruktury gazowniczej zachować szczególną ostrożność, a w bezpośredniej bliskości prace prowadzić ręcznie pod nadzorem RDG Lublin.


Do wiadomości:

- RDG Lublin w.e.
- OTE a/a

Z poważaniem:

DYREKTOR

Grzegorz Staniszewski

Przygotował: Piotr Tomaszewski