

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

Wydział Utrzymania Oświetlenia i Sygnalizacji

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

OS-OS. 4330. *14* .2013 .*1*,

Lublin, dnia 22-04-2013

Wydział Przygotowania Inwestycji w/m

Dot. przebudowy oświetlenia drogowego ul. Podwale w Lublinie

Wydział Utrzymania Oświetlenia i Sygnalizacji informuje, że ul. Podwale jest obecnie oświetlona, jednak istniejące oświetlenie nie spełnia wymogów w zakresie planowanej ulicy (strefa konserwatorska).

Wydział tuż. zgłasza zatem potrzebę przebudowy oświetlenia, które winno być przyłączone do miejskiej sieci oświetlenia drogowego oraz spełniać następujące warunki :

- zakres oświetlenia winien obejmować wyłącznie tereny które są (będą) w zarządzie miasta,
- typy stosowanych słupów, wysięgników i opraw oświetleniowych uzgodnić ze służbami konserwacji zabytków,
- nie przebudowywać latarni objętej ochroną konserwatorską typu „Pastorał” zlokalizowanej przy ul. Podwale w rej. wiaduktu ul. Zamkowej,
- pozostawić niezmienioną lokalizację nowych latarni (względem istniejących podlegających demontażowi, a posiadających zamontowane reflektory do iluminacji Bazyliki O.O. Dominikanów). Na nowych latarniach ponownie zamontować w/w reflektory oraz przewidzieć ich zasilanie,
- oświetlenie projektować w oparciu o wymogi normy PN – EN 13201 „oświetlenie dróg” przyjmując dla ulicy Podwale klasę oświetlenia ME3b (CE3),
- na skrzyżowaniach ulic zwiększyć parametry fotometryczne stosując współczynnik 1,5,
- w przypadku konieczności projektowania nowych (lub wymiany istniejących) szafek oświetlenia drogowego, stosować nowoczesne szafki sterujące z funkcją redukcji mocy, załączane i wyłączane kaskadą,
- w szafkach stosować zabezpieczenia przedlicznikowe w zakresie do 63A włącznie,
- zwrócić szczególną uwagę na prowadzenie optyczne opraw,
- stosowane materiały jak również lokalizacja urządzeń oświetlenia drogowego winny zapewnić zachowanie aspektów środowiskowych, a także estetycznych tj. wyglądu oświetlenia w ciągu dnia i w nocy.

Dokumentację projektową (opracowaną w oparciu o techniczne warunki przyłączenia określone przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin, Rejon Energetyczny Lublin - Miasto) oraz powyższe wytyczne, należy złożyć w tuż. Wydziale (w 2 egz.) celem zaopiniowania.

NACZELNIK
Wydziału Utrzymania Oświetlenia i Sygnalizacji

mgr inż. Stanisław Wasiel