

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

Wydział Utrzymania Oświetlenia i Sygnalizacji

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

OS-OS. 4330. 53 .2013

Lublin, dnia 06-11-2013

Wydział Przygotowania Inwestycji w/m

Dot. budowy oświetlenia drogowego ul. Dziubińskiej i ul. Dojazdowej w Lublinie

Wydział Utrzymania Oświetlenia i Sygnalizacji informuje niniejszym, że wyraża zgodę na włączenie planowanego oświetlenia ul. Dojazdowej do miejskiej sieci oświetlenia drogowego przy jednoczesnym spełnieniu poniższych warunków :

- zakres oświetlenia winien obejmować wyłącznie tereny które są (będą) w zarządzie miasta,
- oświetlenie projektować w oparciu o wymogi normy PN – EN 13201 „oświetlenie dróg” przyjmując dla w/w ulicy klasę oświetlenia ME5,
- na skrzyżowaniach ulic zwiększyć parametry fotometryczne stosując współczynnik 1,5,
- stosować słupy aluminiowe anodowane elektrolitycznie, ze stopą zabezpieczoną elastomerem poliuretanowym oraz wysokością zbliżone do szerokości ulicy,
- stosować oprawy LED o następujących parametrach :
 - II klasa izolacji, IP 66,
 - korpus oprawy oraz obudowa wykonana z ciśnieniowego aluminium,
 - temperatura barwowa < 4000 K, wskaźnik oddawania barw Ra > 70,
 - montaż opraw pod kątem max 5 °,
 - oprawy winny posiadać certyfikat ENEC,
 - nie stosować opraw konwencjonalnych do lamp wyładowczych przystosowanych do źródeł LED,
- w przypadku konieczności projektowania nowych (lub wymiany istniejących) szafek oświetlenia drogowego, stosować nowoczesne szafki sterujące z funkcją redukcji mocy, załączane i wyłączane kaskadą,
- w szafkach stosować zabezpieczenia przedlicznikowe w zakresie do 63A włącznie,
- zwrócić szczególną uwagę na prowadzenie optyczne opraw,
- stosowane materiały jak również lokalizacja urządzeń oświetlenia drogowego winny zapewnić zachowanie aspektów środowiskowych, a także estetycznych tj. wyglądu oświetlenia w ciągu dnia i w nocy.

Informujemy ponadto, że ul. H. Dziubińskiej jest oświetlona. Oświetlenie to wykonane jest jako podwieszone na istniejącej abonenckiej sieci elektroenergetycznej. W przypadku podjęcia decyzji o kompleksowej przebudowie oświetlenia (podyktowanej chociażby względami estetycznymi realizowanej inwestycji oraz poprawą wizerunku - ujednoliceniem oświetlenia), projektować go wg tych samych wytycznych co ul. Dojazdową.

Dokumentację projektową (opracowaną w oparciu o **techniczne warunki przyłączenia** określone przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin, Rejon Energetyczny Lublin - Miasto) oraz powyższe wytyczne, należy złożyć w tut. Wydziale (w 2 egz.) celem zaopiniowania.

NACZELNIK
Wydziału Utrzymania Oświetlenia i Sygnalizacji

mgr inż. Stanisław Wójcik
Strona 1 z 1