

c.d. uwag i zaleceń ze strony 1

GD-DP.6630.1584.2014

12 W miejscach skrzyżowań projektowanych sieci (przyłączy)
K.d. z istniejącymi kablami energetycznymi
 kable zabezpieczyć rurami osłonowymi zgodnie z PN 76/E-05125.
 Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez R.E. *Lublin. Miasto*

13 W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do istniejącej sieci gazowej (do 2m)
 prace ziemne prowadzić wyłącznie ręcznie, ze szczególną ostrożnością
 Podlegają one zgłoszeniu do Rejonu Dystrybucji Gazu w Lublinie
 ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin, tel. 81 445 21 02, faks 81 445 21 06,
 który dokona protokolarnego odbioru robót
 przy czynnej sieci gazowej.

Przedstawiciele Zespołu obecni na naradzie koordynacyjnej w dniu28.11.2014.....

L.p.	INSTYTUCJA	Imię i nazwisko	Podpis	Uwagi
1	Wydział Architektury i Budownictwa U.M. Lublin	Anna Rybak-Krasnodębska		—
2	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Lublin	Zbigniew Jalkowski		—
3	Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie	Arkadiusz Niezgoda		—
4	NETIA S.A. w Lublinie	Waldemar Tofilski		—
5	PGE Dystrybucja SA Oddział Lublin Rejon Energetyczny Lublin – Miasto.	Wiesław Sławek		—
6	PSG Sp. z o.o. w Warszawie Oddział w Tarnowie Zakład w Lublinie	Tomasz Życzyński		—
7	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.	Joanna Bąkowska		—
8	Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. w Lublinie	Dariusz Szabatkiewicz		—
9	U.M. Lublin Wydział Ochrony Środowiska.	Magdalena Rygalik		—
10	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Lublinie Sp. z o.o.	Cezary Gneciak		—
				—
				—

Przewodniczący narady koordynacyjnej m. LublinZ upr. PREZYDENTA MIASTA

mgr Joanna Werykowska
 Kierownik Referatu
 ds. koordynacji dokumentacji projektowej