

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

OS-OS.4330.1.57.2015

Lublin, dnia 25.09.2015 r.

SSP ds. realizacji inwestycji przy udziale mieszkańców w/m

Dot. usunięcia kolizji sieci oświetleniowej

W odpowiedzi na otrzymane od Państwa w dniu 25.09.2015 pismo, Wydział Utrzymania Oświetlenia i Sygnalizacji podaje niniejszym warunki przebudowy - usunięcia kolizji urządzeń oświetlenia drogowego w ul. Św. Wojciecha w Lublinie w związku z realizacją drogi:

1. opracować dokumentację projektową na mapie z uzgodnioną geometrią drogową,
 2. linie kablowe oświetlenia drogowego przebiegające pod wjazdami i drogami nie mogą ;
 - posiadać załamania,
 - znajdować się w podbudowie wjazdów i dróg,
 3. kable układać na całej długości w rurach osłonowych o średnicy 75 mm, a w przypadku ich przebiegu pod drogami i wjazdami, chronić dodatkowo rurą grubościenną o średnicy min. 100 mm,
 4. w przypadku wystąpienia kolizji przebudowywanego oświetlenia z linią napowietrzną NN, stosować tzw. słupy „łamane”,
 5. w przypadku konieczności zmiany lokalizacji latarni oświetleniowych :
 - zapewnić właściwe (wymagane normą PKN-CEN/TR 13201-1) parametry fotometryczne oświetlenia, dla ul. Św. Wojciecha klasę oświetlenia ME 5 (CE 5),
 - stosować urządzenia oświetleniowe tego samego typu co istniejące – przeznaczone do przebudowy, lub inne wizualnie do nich zbliżone o takich samych parametrach technicznych lub wyższych,
 6. nie mufować odcinków kabli pomiędzy latarniami. Stosować całe przełoty,
 7. dokumentację projektową opracowaną w oparciu o powyższe wytyczne uzgodnić w Wydziale Opinii i Uzgodnień, a w przypadku dokonania zmian w lokalizacji latarni, również w Wydziale Utrzymania Oświetlenia i Sygnalizacji tut. Zarządu,
 8. dokonać odbioru robót zanikowych z udziałem pracownika tut. Wydziału.
- Informujemy ponadto, że w/w warunki dotyczą tylko miejskiej sieci oświetleniowej będącej własnością Gminy Lublin. W przypadku urządzeń oświetleniowych będących własnością PGE Dystrybucja S.A. należy zwrócić się do w/w instytucji celem wydania odrębnych warunków usunięcia kolizji.

NACZELNIK
Wydziału Utrzymania Oświetlenia i Sygnalizacji

mgr inż. Stanisław Wąsiel