



Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin

www.mpwik.lublin.pl

Sekretariat

tel. 81 532 37 56
fax 81 532 19 10

Centrala

tel. 81 532 42 81

Biuro

Obsługa Klienta

al. J. Piłsudskiego 15
20-407 Lublin
tel./fax 81 532 01 80

Pogotowie Wod.-Kan.

tel. 81 534 19 94
tel. 994

Baza Zemborzyska

ul. Zemborzyska 114a
20-445 Lublin
tel. 81 744 36 41
fax 81 744 32 80

Oczyszczalnia Ścieków "Hajdów"

ul. Hajdowska 5
20-228 Lublin
tel. 81 746 01 01
fax 81 746 03 33

Centralne Laboratorium

ul. Zawilcowa 10
20-245 Lublin
tel. 81 746 03 24
fax 81 746 30 83

Dział Zamówień Publicznych

tel. 81 532 42 81
wew. 288



EMAS
Zweryfikowany
system zarządzania
środowiskowego
REG.NO. PL-2.06-002-33



AB 383

KT/5004-375/2016

Lublin, 19.05.2016

Zarząd Dróg i Mostów
ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin

9813.2016.DG

Wzłotyło dn. 19-05-2016
Przyjęto przez:
Iwona Oleksiewicz



0710000DG

**Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
SSP ds. realizacji inwestycji przy
udziale mieszkańców**
ul. Krochmalna 13j
20-401 Lublin

**Dotyczy: warunków technicznych odprowadzania wód deszczowych z
projektowanego parkingu przy ul. Wiklinowej w Lublinie.**

Odpowiadając na wystąpienie w sprawie jw. informujemy, że odwodnienie planowanych parkingów należy projektować w oparciu o poniższe warunki:


1. Miejsce włączenia – istniejący kanał deszczowy ϕ 0,3m (bet.) w ul. Wiklinowej.
2. Ilość odprowadzanych ścieków deszczowych z terenu inwestycji należy ograniczyć do wielkości wynikającej ze współczynnika spływu $\psi=0,5$.
3. Dla odwodnienia terenu projektować wpusty deszczowe z osadnikami.
4. Skład odprowadzanych ścieków deszczowych powinien spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z 18.11.2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014.1800).
5. Nie wyrażamy zgody na odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej.

Uwagi:

1. Lokalizacja sieci i przyłączy wod.-kan. podlega opiniowaniu przez Zespół ds. Koordynacji Dokumentacji Projektowej UM Lublin.
2. Projekt podlega uzgodnieniu w MPWiK.
3. Niniejsze warunki pozostają aktualne przez okres jednego roku od daty ich wydania i należy je załączyć do projektu przedstawianego do uzgodnienia.
4. W sprawach dotyczących warunków technicznych można kontaktować się z Działem Technicznym MPWiK Sp. z o. o. Lublin, al. Piłsudskiego 15, budynek B, pokój nr 123 (tel. 81-53-68-207, Marek Lisiewicz).

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a



kapitał zakładowy, stan na dzień 10.09.2015 r.: 279.969.000,00 PLN

KRS 0000017728, SR LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE

Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI W-I Gosp. KRS

REGON 430981982

NIP 712-015-02-95

PeKaO S.A. III O/Lublin 28 1240 2382 1111 0010 0273 1404