

# Załącznik nr 8 do programu funkcjonalno-użytkowego

## Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin

www.mpwik.lublin.pl



**Sekretariat**  
tel. 81 532 37 56  
fax 81 532 19 10

**Centrala**  
tel. 81 532 42 81

**Biuro**  
**Obsługi Klienta**  
al. J. Piłsudskiego 15  
20-407 Lublin  
tel./fax 81 532 01 80

**Pogotowie Wod.-Kan.**  
tel. 81 534 19 94  
tel. 994

**Baza Zemborzyska**  
ul. Zemborzyska 114a  
20-445 Lublin  
tel. 81 744 36 41  
fax 81 744 32 80

**Oczyszczalnia**  
**Ścieków "Hajdów"**  
ul. Tagiewnicka 5  
20-228 Lublin  
tel. 81 746 01 01  
fax 81 746 03 33

**Centralne**  
**Laboratorium**  
ul. Zawilcowa 10  
20-245 Lublin  
tel. 81 746 03 24  
fax 81 746 30 83

**Dział Zamówień**  
**Publicznych**  
fax 81 532 42 81  
wew. 288




NC-1999/2



NC-1999/1



Zweryfikowany  
system zarządzania  
środowiskowego  
REG. NO. PL-2.06-002-33



NC-1999/3



AB 383

KT/4004-115/2018

Lublin, 26.02.2018r.

dot. sprawy IP-PI.530.2.2018

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie,  
ul. Krochmalna 13j; 20-401 Li

**6371.2018.DG**  
Wpłynęło dn. 05-03-2018  
Przyjęto przez:  
Karolina Kobiałka



07100137CT

**Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie**  
**Wydział Przygotowania Inwestycji**  
ul. Krochmalna 13j  
20-401 Lublin

**ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW**  
**w LUBLINIE**

**2018 -03- 05**

Dotyczy: **warunków technicznych wod.-kan. w związku z planowaną budową**  
**ul. Wapowskiego na odcinku od ul. Samsonowicza do ul. Domeyki.**

Odpowiadając na wystąpienie w sprawie jw., uwzględniając informację, że w przypadku wprowadzenia do budżetu budowy ul. Uhorzaka, wykonany z uwzględnieniem niniejszych warunków wod.-kan. odcinek ul. Wapowskiego zostanie przebudowany podajemy warunki techniczne wod.-kan. związane z aktualną budową ww. zakresu.

### I. Odwodnienie ulicy

1. Odwodnienie projektowanego odcinka drogi projektować do istniejącego kanału deszczowego  $\phi 500\text{mm}$ – $\phi 600\text{mm}$  (PP) i kanału  $\phi 300\text{mm}$  (bet.) w ul. Wapowskiego. Należy skoordynować prace projektowe z projektowaniem ul. Samsonowicza.
2. Na kanalizacji deszczowej stosować włązy z zamknięciem ryglowym oraz wpusty deszczowe z osadnikiem oraz z zawiasem i rygłem.
3. Nie wyrażamy zgody na odprowadzanie wód deszczowych do sieci kanalizacji sanitarnej.

### II. Budowa drogi – infrastruktura wod.-kan.

1. Należy dokonać analizy usytuowania miejskich sieci wod.-kan. względem elementów zagospodarowania pasa drogowego i normatywnego przykrycia. W przypadku kolizji lub nienormatywnego przykrycia należy je rozwiązać na etapie projektu budowlanego.
2. Naziemne elementy uzbrojenia wod.-kan. należy dostosować do projektowanej geometrii i niwelety ulicy. W dokumentacji przedkładanej do uzgodnienia w MPWiK przedstawić rozwiązania w tym zakresie.
3. Projektowane i pozostające w rejonie objętym projektowaniem stropy i włązy studni w pasie drogowym należy dostosować do planowanego obciążenia ruchem (min. 40t).

### III. Dodatkowe wymagania i informacje

1. Przy projektowaniu uwzględnić wymagania zawarte w „Wytycznych technicznych do projektowania i realizacji sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych” (dostępnych na stronie internetowej [www.mpwik.lublin.pl](http://www.mpwik.lublin.pl) lub w Biurze Obsługi Klienta).
2. Przy opracowywaniu dokumentacji projektant zobowiązany jest do:
  - skorzystania z materiałów archiwalnych dotyczących istniejącego i projektowanego uzbrojenia wod.-kan. w rejonie objętym projektowaniem, znajdujących się w archiwum technicznym MPWiK Sp. z o.o.
  - inwentaryzacji stanu istniejącego na podstawie wizji lokalnej w terenie.
3. Lokalizacja sieci i przyłączy wod.-kan. podlega opiniowaniu przez Zespół ds. Koordynacji Dokumentacji Projektowej UM Lublin.

kapitał zakładowy, stan na dzień 05.01.2017 r.: 283.447.800,00 PLN

KRS 0000017728, SR LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE  
Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI W-I Gosp. KRS  
REGION 430981982 NIP 712-015-02-95

PeKaO S.A. III O/Lublin 28 1240 2382 1111 0010 0273 1404

4. Projekt budowlany podlega uzgodnieniu z MPWiK Sp. z o.o.
5. Niniejsze warunki pozostają aktualne przez okres jednego roku od daty ich wydania i należy je załączyć do projektu przedstawianego do uzgodnienia.
6. W sprawach dotyczących warunków technicznych można kontaktować się z Działem Technicznym MPWiK Sp. z o. o. Lublin, al. Piłsudskiego 15, budynek B, pokój nr 124, tel. 81-532-42-81 wew. 206.

Otrzymują:

1. Adresat
2. TSK
3. TSW
4. KT a/a

  
KIEROWNIK  
Działu Technicznego  
mgr inż. Joanna Bąkowska