



**UWAGA.**

1. Instalacja oświetleniowa w pomieszczeniach sanitarnych - utożyć nową instalację.  
Obwody oświetleniowe wykonać przewodami YDYżo 3x1,5mm<sup>2</sup> p/t.
2. W sanitariatach zainstalować gniazda wtykowe dla zasilania podgrzewaczy elektrycznych ciepłej wody. Projektowane gniazda zasilić z istniejących obwodów gniazd wtykowych w toaletach. Obwody gniazd wtykowych wykonać przewodami YDYżo 3x2,5mm<sup>2</sup> p/t.
3. Istniejące taczniki instalacyjne przenieść w miejsca zgodnie z nowym podziałem pomieszczeń.
4. Oprawy oświetleniowe typu LED według uznania Inwestora.
5. Wentylator załączany tacznikami oświetlenia pomieszczeń łazienek.

**Układ sieci - TN-S**

Rzut przyziemia

Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w pomieszczeniach ZOW w budynku przy ul. Nałkowskich 108 w Lublinie, 20-470 Lublin Inwestor: Zespół Ośrodków Wsparcia, ul. Lwowska 28, 20-128 Lublin		
Projektował:	mgr inż. Czesław Kowalczyk upr. nr LUB/0205/ZOOE/06	
Plan instalacji elektrycznych w przebudowywanych pomieszczeniach	branża elektryczna	05.2019 r.
	Skala 1:50	Rys. nr E-01