


Lublin, dnia 30.01.2015 r.

Nr rej. 08037-5317-K002-Nk01/15



ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12 W LUBLINIE  
UL. SŁAWINKOWSKA 50  
20-810 LUBLIN

## NAKAZ

Na podstawie art. 11 pkt 1, 6, 6a<sup>(\*)</sup> w związku z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2012r. poz. 404, z późn. zm.), po przeprowadzeniu kontroli w dniu(ach): 5.12.2014 r.; 22,26,27.01.2015 r.

### nakazuję:

1. Przeprowadzić aktualizację oceny ryzyka zawodowego wiążącego się z wykonywaną pracą z uwagi na zmiany warunków pracy w szkole, w szczególności poprzez weryfikację zidentyfikowanych zagrożeń na poszczególnych stanowiskach pracy w oparciu o przyjętą matrycę oraz zaplanowanie zadań korygujących lub/i zapobiegawczych po wyznaczeniu dopuszczalności ryzyka, w celu jego zmniejszenia lub utrzymania na określonym poziomie.

**Termin wykonania:** 31.03.2015

**Podstawa prawna:**

- art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2012r. poz. 404 ze zmianami oraz z 2014r. poz. 768),
- art.226 pkt.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458),
- § 39a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami oraz z 2011 r. Nr 173, poz. 1034),

2. Powierzyć wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole, pracownikowi posiadającemu odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie.

**Termin wykonania:** 28.02.2015

**Podstawa prawna:**

- art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2012r. poz. 404 ze zmianami oraz z 2014r. poz. 768),
- art.237<sup>11</sup> ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zmianami z 2014 r. Dz. U. poz. 1502),
- §4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704, ze zmianami z 2004 r. Nr 246, poz. 2468 oraz wynikające z 2005 r. Nr 117, poz. 986),

3. Wyznaczyć do bieżącej kontroli stanu kotłowni gazowej operatora urządzeń ciepłowniczych posiadającego uprawnienia typu E, w zakresie eksploatacji urządzeń energetycznych - kotły na paliwo gazowe.

**Termin wykonania:** 28.02.2015

**Podstawa prawna:**

- art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2012r. poz. 404 ze zmianami oraz z 2014r. poz. 768),

- art.237<sup>3</sup> § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458),
- § 5 pkt.1 ust.1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 ze zmianami oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189),

4. Wykonać zabezpieczenie elementów grzewczych przy grzejnikach centralnego ogrzewania, zamontowanych w segmencie E, w małej sali gimnastycznej.

**Termin wykonania:** 31.03.2015

**Podstawa prawna:**

- art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2012r. poz. 404 ze zmianami oraz z 2014r. poz. 768),
- art.207§2ust.1 i art.214§2 ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zmianami z 2014 r. Dz. U. poz. 1502),
- §3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami oraz z 2011 r. Nr 173, poz. 1034),
- §302ust.3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 ze zmianami oraz z 2013r. poz. 926),

**Uzasadnienie:**

Podczas kontroli segmentu E budynku szkoły stwierdzono, że znajdujące się w małej sali gimnastycznej grzejniki centralnego ogrzewania nie są właściwie osłonięte, stwarzając zarówno zagrożenie urazowe, jak i narażając na kontakt z elementami grzewczymi.. Przepisy wymagają aby w pomieszczeniu przeznaczonym m.in. na zbiorowy pobyt dzieci, na grzejnikach centralnego ogrzewania umieszczać osłony, ochraniające od bezpośredniego kontaktu z elementem grzejnym.

5. Wykonać zabezpieczenie siatką lub w inny skuteczny sposób, otwartej przestrzeni pomiędzy biegami schodów na klatkach schodowych wewnątrz budynku.

**Termin wykonania:** 31.03.2015

**Podstawa prawna:**

- art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2012r. poz. 404 ze zmianami oraz z 2014r. poz. 768),
- art. 214 § 2 ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zmianami z 2014 r. Dz. U. poz. 1502),
- § 16 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zmianami oraz z 2011 r. Nr 161, poz. 968),

**Uzasadnienie:**

Kontrola obiektu szkolnego wykazała, że na klatkach schodowych w budynku szkoły znajdują się otwarte, niezabezpieczone przestrzenie pomiędzy biegami schodów, co stwarza ewentualność zagrożenia upadku z wysokości. Przepis rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.12.2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach wymaga, aby otwarta przestrzeń pomiędzy biegami schodów zabezpieczona była siatką lub w inny skuteczny sposób.

6. Założyć i prowadzić na bieżąco dziennik ruchu (zeszyt raportowy) kotłowni gazowej, odnotowując w nim wskazania przyrządów pomiarowych oraz wszelkie uwagi dotyczące nieprawidłowości w pracy poszczególnych urządzeń, ich awarii oraz dokonanych napraw.

**Termin wykonania:** 28.02.2015

**Podstawa prawna:**

- art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2012r. poz. 404 ze zmianami oraz z 2014r. poz. 768),
- art.207§2pkt.1 ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zmianami z 2014 r. Dz. U. poz. 1502),
- §40pkt.1 w związku z DTR producenta rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami oraz z 2011 r. Nr 173, poz. 1034),

**Uzasadnienie:**

Praca kotłowni gazowej wymaga bieżącej kontroli jej działania - zgodnie z instrukcją producenta - pkt. 3.2. Stwierdzono brak założonej i prowadzonej książki pracy kotłowni centralnego ogrzewania, w której winny być odnotowywane okresowe kontrole kotłów i instalacji centralnego ogrzewania -temperatura, poziom wody w kotle, nieszczelności instalacji gazowej – sygnalizowane optycznie i akustycznie (wymóg określony w pkt. 4 instrukcji).

- Wykonać zabezpieczenie siatką lub w inny skuteczny sposób chroniący przed odłamkami szkła w przypadku rozbicia piłką, szyby okienne w sali gimnastycznej.

**Termin wykonania:** 31.03.2015

**Podstawa prawna:**

- art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2012r. poz. 404 ze zmianami oraz z 2014r. poz. 768),
- art.214 § 2 ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zmianami z 2014 r. Dz. U. poz. 1502),
- §24 ust.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami oraz z 2011 r. Nr 173, poz. 1034),

**Uzasadnienie:**

Szyby okienne w sali gimnastycznej nie są zabezpieczone są przed możliwością rozbicia (nie udokumentowano dla celów dowodowych czy zamontowane okna posiadają odpowiednie atesty i certyfikaty potwierdzające wykonanie ze szkła lub innego materiału o podwyższonej wytrzymałości na uderzenie.

- Usunąć z pomieszczenia kotłowni gazowej, składowane tam sprzęty, przedmioty i urządzenia, nie związane z funkcjonalnym przeznaczeniem pomieszczenia.

**Termin wykonania:** decyzji nadaje rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zmianami z 2014r. Dz. U. poz. 1195), bo jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego.

**Podstawa prawna:**

- art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2012r. poz. 404 ze zmianami oraz z 2014r. poz. 768),
- art. 207 § 2 pkt.1 ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zmianami z 2014 r. Dz. U. poz. 1502),
- § 68 ust.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami oraz z 2011 r. Nr 173, poz. 1034),

- Wywiesić przy apteczkach instrukcje o udzielaniu I pomocy przedlekarskiej w razie wypadku.

**Termin wykonania:** 28.02.2015

**Podstawa prawna:**

- art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2012r. poz. 404 ze zmianami oraz z 2014r. poz. 768),
- art.207§2ust.1 ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zmianami z 2014 r. Dz. U. poz. 1502),



- §41ust.1 pkt.4; § 44 ust.1 pkt.4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami oraz z 2011 r. Nr 173, poz. 1034),
- §20 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zmianami oraz z 2011 r. Nr 161, poz. 968),

10. Wywiesić przy apteczkach pierwszej pomocy wykazy pracowników przeszkolonych w zakresie ratownictwa i udzielania pomocy przedlekarskiej w razie wypadku.

**Termin wykonania:** 28.02.2015

**Podstawa prawna:**

- art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2012r. poz. 404 ze zmianami oraz z 2014r. poz. 768),
- art.207§2ust.1; art.207<sup>1§1ust.3a</sup>; art. 209<sup>1§1ust.2b</sup> ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zmianami z 2014 r. Dz. U. poz. 1502),
- §44ust.3 i 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami oraz z 2011 r. Nr 173, poz. 1034),

**Pouczenie:**

Od decyzji podmiotowi kontrolowanemu przysługuje odwołanie do Okręgowego Inspektora Pracy Lublinie, adres: 20-011 Lublin, al. Piłsudskiego 13.

Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od daty otrzymania nakazu (art. 34 ust 5 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy), za pośrednictwem inspektora pracy, który wydał nakaz (art. 129 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Wniesienie odwołania od zawartych w nakazie decyzji, którym został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, nie wstrzymuje obowiązku ich wykonania (art. 130 § 3 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego).

O realizacji decyzji zawartych w nakazie należy z upływem określonych w decyzjach terminów powiadomić inspektora pracy (art. 35 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy).

Winny niewykonania nakazu inspektora pracy podlega karze grzywny.

Niewykonanie nakazu inspektora pracy spowoduje zastosowanie środków egzekucyjnych w trybie określonym w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619).

[ks]

(\*) – niepotrzebne skreślić

Starszy Inspektor Pracy  
Specjalista  
mgr Krzysztof Sudol  
.....  
(podpis i pieczęć inspektora pracy)